

#17231#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Потребитель | ЖКМР, ООО, УК |
| Адрес потребителя | Интернациональная 42-44, Калининград |
| Номер абонента | 4113 |
| Порядковый номер | 6953 |
| Тип теплосчётчика | ТВ7 (АССII) |
| Заводской номер | 16029271 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 10,899 | 0 | 270,919 | 0 | 0 | 267,372 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,1 | 43,4 | 0,45 | 0,42 | 4,2 |
| 25.03.2022 | 10,759 | 0 | 270,62 | 0 | 0 | 267,091 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,9 | 43,3 | 0,45 | 0,42 | 3,9 |
| 26.03.2022 | 10,173 | 0 | 239,445 | 0 | 0 | 236,268 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,6 | 43,3 | 0,44 | 0,42 | 7 |
| 27.03.2022 | 11,657 | 0 | 272,978 | 0 | 0 | 269,204 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 44,3 | 0,45 | 0,42 | 6,2 |
| 28.03.2022 | 10,956 | 0 | 271,582 | 0 | 0 | 268,007 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,3 | 43,5 | 0,45 | 0,42 | 5,2 |
| 29.03.2022 | 12,179 | 0 | 273,201 | 0 | 0 | 269,194 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 45,4 | 0,45 | 0,42 | 7 |
| 30.03.2022 | 13,231 | 0 | 274,478 | 0 | 0 | 270,207 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,1 | 46,4 | 0,45 | 0,42 | 4 |
| 31.03.2022 | 13,021 | 0 | 274,665 | 0 | 0 | 270,489 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 45,9 | 0,45 | 0,42 | 0,2 |
| 01.04.2022 | 13,224 | 0 | 273,862 | 0 | 0 | 269,617 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,9 | 46,2 | 0,45 | 0,42 | - |
| 02.04.2022 | 12,921 | 0 | 273,603 | 0 | 0 | 269,455 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,3 | 45,9 | 0,45 | 0,42 | - |
| 03.04.2022 | 12,545 | 0 | 274,235 | 0 | 0 | 270,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,5 | 45,4 | 0,45 | 0,42 | - |
| 04.04.2022 | 13,204 | 0 | 275,331 | 0 | 0 | 271,101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 46,1 | 0,45 | 0,42 | - |
| 05.04.2022 | 12,795 | 0 | 276,294 | 0 | 0 | 272,134 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 45,9 | 0,45 | 0,42 | - |
| 06.04.2022 | 12,332 | 0 | 276,019 | 0 | 0 | 271,994 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 45,3 | 0,45 | 0,42 | - |
| 07.04.2022 | 9,987 | 0 | 271,948 | 0 | 0 | 268,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,3 | 42,4 | 0,45 | 0,42 | - |
| 08.04.2022 | 10,466 | 0 | 271,658 | 0 | 0 | 268,197 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,5 | 43,1 | 0,44 | 0,41 | - |
| 09.04.2022 | 8,743 | 0 | 232,521 | 0 | 0 | 229,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | 40,9 | 0,42 | 0,4 | - |
| 10.04.2022 | 14,444 | 0 | 275,634 | 0 | 0 | 270,892 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 48,6 | 0,43 | 0,41 | - |
| 11.04.2022 | 12,102 | 0 | 273,714 | 0 | 0 | 269,692 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 45,4 | 0,43 | 0,41 | - |
| 12.04.2022 | 9,544 | 0 | 270,147 | 0 | 0 | 267,057 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,7 | 41,2 | 0,43 | 0,4 | - |
| 13.04.2022 | 9,082 | 0 | 268,56 | 0 | 0 | 265,603 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,8 | 40,6 | 0,43 | 0,4 | - |
| 14.04.2022 | 8,355 | 0 | 267,901 | 0 | 0 | 265,112 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,5 | 39,9 | 0,43 | 0,4 | - |
| 15.04.2022 | 9,425 | 0 | 267,954 | 0 | 0 | 264,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,5 | 41 | 0,43 | 0,41 | - |
| 16.04.2022 | 10,054 | 0 | 268,804 | 0 | 0 | 265,585 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,8 | 41,7 | 0,43 | 0,4 | - |
| 17.04.2022 | 9,714 | 0 | 268,756 | 0 | 0 | 265,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,9 | 41,1 | 0,43 | 0,4 | - |
| 18.04.2022 | 9,366 | 0 | 267,253 | 0 | 0 | 264,227 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,3 | 40,8 | 0,43 | 0,4 | - |
| 19.04.2022 | 9,247 | 0 | 267,711 | 0 | 0 | 264,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,2 | 40,8 | 0,43 | 0,4 | - |
| 20.04.2022 | 8,316 | 0 | 266,711 | 0 | 0 | 263,941 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,3 | 39,8 | 0,43 | 0,4 | - |
| 21.04.2022 | 7,87 | 0 | 265,639 | 0 | 0 | 262,969 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,6 | 39,5 | 0,43 | 0,4 | - |
| 22.04.2022 | 7,804 | 0 | 265,275 | 0 | 0 | 262,601 | 0 | 0 | 24 | 0 | 46,7 | 39,6 | 0,43 | 0,41 | - |
| 23.04.2022 | 7,22 | 0 | 239,188 | 0 | 0 | 236,732 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,1 | 39,8 | 0,43 | 0,4 | - |
| 24.04.2022 | 6,01 | 0 | 200,33 | 0 | 0 | 198,673 | 0 | 0 | 24 | 0 | 42,5 | 35,3 | 0,42 | 0,4 | - |
| 25.04.2022 | 6,081 | 0 | 191,979 | 0 | 0 | 190,132 | 0 | 0 | 24 | 0 | 45,6 | 38 | 0,39 | 0,38 | - |
| Итого: | 343,726 | 0 | 8698,915 | 0 | 0 | 8587,42 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 82,098 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2022 | 4528,013 | 97101,091 | 0 | 0 | 95722,059 | 0 | 0 | 13089 | 1087 |
| 25.04.2022 | 4871,74 | 105800,004 | 0 | 0 | 104309,478 | 0 | 0 | 13881 | 1087 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 27.04.2022 10:34:43 |