

#126536#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 42-44, Калининград
4113
6953
ТВ7 (АССII)
16029271
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	10,236	0	275,611	0	0	272,145	0	0	24	0	51,5	42,5	0,02	0,01	-
25.03.2025	10,341	0	275,164	0	0	271,671	0	0	24	0	51,8	42,7	0,01	0,01	-
26.03.2025	9,493	0	273,885	0	0	270,708	0	0	24	0	49,6	41,2	0	0	-
27.03.2025	9,638	0	273,999	0	0	270,789	0	0	24	0	49,8	41,3	0	0,01	-
28.03.2025	9,368	0	274,26	0	0	271,054	0	0	24	0	49,7	41,5	0	0,01	-
29.03.2025	9,181	0	274,569	0	0	271,36	0	0	24	0	49,8	41,7	0	0,01	-
30.03.2025	9,254	0	274,125	0	0	270,961	0	0	24	0	49,5	41,4	0	0,01	-
31.03.2025	9,32	0	267,786	0	0	264,681	0	0	24	0	49,5	41,1	0	0,01	-
01.04.2025	9,786	0	274,7	0	0	271,391	0	0	24	0	50,5	41,9	0	0,01	-
02.04.2025	9,328	0	273,193	0	0	269,938	0	0	24	0	50,2	41,9	0	0,01	-
03.04.2025	8,893	0	273,672	0	0	270,493	0	0	24	0	49,5	41,7	0	0,01	-
04.04.2025	9,378	0	275,095	0	0	271,873	0	0	24	0	49,9	41,6	0	0,01	-
05.04.2025	11,158	0	276,362	0	0	272,632	0	0	24	0	53,5	43,8	0,05	0,01	-
06.04.2025	12,529	0	278,295	0	0	274,154	0	0	24	0	56,6	45,7	0,23	0,01	-
07.04.2025	10,934	0	276,289	0	0	272,637	0	0	24	0	52,9	43,3	0	0,01	-
08.04.2025	10,684	0	275,894	0	0	272,326	0	0	24	0	52,2	42,8	0	0,01	-
09.04.2025	10,729	0	275,881	0	0	272,328	0	0	24	0	52,3	42,9	0,01	0,01	-
10.04.2025	11,345	0	277,188	0	0	273,386	0	0	24	0	54	44,1	0,01	0,01	-
11.04.2025	10,369	0	276,154	0	0	272,65	0	0	24	0	51,9	42,8	0	0,01	-
12.04.2025	10,084	0	275,793	0	0	272,331	0	0	24	0	51,4	42,6	0,01	0,01	-
13.04.2025	9,037	0	275,289	0	0	272,093	0	0	24	0	49,6	41,6	0	0,01	-
14.04.2025	5,383	0	172,571	0	0	170,576	0	0	24	0	49,5	42	0	0,01	-
15.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,6	22	0	0	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,2	18,1	0	0	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	17,9	17,4	0	0	-
Итого:	216,468	0	5945,775	0	0	5872,177	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,702														

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1705,146	38937,38	0	0	38390,235	0	0	3417	510
17.04.2025	1921,612	44883,154	0	0	44262,413	0	0	4017	510

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:56:46