

#126537#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 42-44, Калининград
4113
6954
ТВ7 (АСЦП)
16029271
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,596	0	34,305	25,617	0	33,647	25,312	0	24	0	64,9	50,7	0,39	0,44	6,8
25.03.2025	3,594	0	34,295	25,487	0	33,635	25,181	0	24	0	64,9	50,9	0,31	0,44	5,5
26.03.2025	3,721	0	34,748	25,461	0	34,08	25,156	0	24	0	64,9	50,8	0,43	0,45	4,4
27.03.2025	3,79	0	34,024	24,248	0	33,372	23,961	0	24	0	64,8	50,6	0,44	0,45	6,9
28.03.2025	3,563	0	32,796	23,965	0	32,17	23,683	0	24	0	64,8	50,3	0,46	0,45	5,7
29.03.2025	3,557	0	33,9	25,205	0	33,248	24,902	0	24	0	64,9	50,9	0,38	0,45	8,9
30.03.2025	3,495	0	33,88	25,461	0	33,225	25,155	0	24	0	64,9	50,9	0,17	0,44	9,9
31.03.2025	3,616	0	33,915	24,774	0	33,262	24,474	0	24	0	64,9	51,1	0,34	0,44	6,8
01.04.2025	3,277	0	32,827	25,415	0	32,196	25,114	0	24	0	64,9	50,5	0,28	0,45	5,9
02.04.2025	3,611	0	33,955	25,143	0	33,304	24,844	0	24	0	64,9	50,6	0,42	0,44	-
03.04.2025	3,401	0	33,146	25,074	0	32,508	24,774	0	24	0	64,9	50,9	0,39	0,44	-
04.04.2025	3,358	0	33,062	25,219	0	32,425	24,917	0	24	0	64,9	50,8	0,3	0,44	-
05.04.2025	3,621	0	33,522	24,392	0	32,877	24,102	0	24	0	64,9	50,8	0,22	0,45	-
06.04.2025	3,869	0	35,006	24,896	0	34,334	24,599	0	24	0	64,7	50,7	0,14	0,44	-
07.04.2025	3,774	0	34,835	25,242	0	34,161	24,941	0	24	0	64,9	50,8	0,11	0,44	-
08.04.2025	3,204	0	28,516	20,639	0	27,97	20,409	0	24	0	64,6	49,1	0,15	0,45	-
09.04.2025	2,866	0	20,189	12,125	0	19,811	12,014	0	24	0	63,7	44,8	0,05	0,45	-
10.04.2025	2,854	0	22,5	14,189	0	22,081	14,034	0	24	0	63,5	48,4	0,09	0,45	-
11.04.2025	3,299	0	31,016	22,983	0	30,424	22,716	0	24	0	64,5	49,9	0,18	0,45	-
12.04.2025	3,495	0	33,134	24,669	0	32,499	24,379	0	24	0	64,8	50,4	0,25	0,45	-
13.04.2025	3,745	0	33,028	22,969	0	32,401	22,696	0	24	0	64,5	50,5	0,34	0,45	-
14.04.2025	3,187	0	31,108	23,514	0	30,513	23,234	0	24	0	64,7	50,6	0,38	0,45	-
15.04.2025	3,259	0	31,449	23,482	0	30,848	23,201	0	24	0	64,8	50,9	0,45	0,45	-
16.04.2025	3,284	0	30,671	22,487	0	30,081	22,223	0	24	0	64,7	50,4	0,08	0,45	-
17.04.2025	3,7	0	32,389	22,309	0	31,772	22,044	0	24	0	64,5	50,6	0,36	0,45	-
18.04.2025	2,944	0	29,475	22,674	0	28,914	22,407	0	24	0	64,6	50,5	0,37	0,45	-
19.04.2025	3,248	0	30,788	22,663	0	30,201	22,393	0	24	0	64,5	50,6	0,23	0,45	-
20.04.2025	3,292	0	29,836	21,292	0	29,272	21,046	0	24	0	64,2	49,9	0,11	0,45	-
21.04.2025	3,315	0	30,676	22,334	0	30,091	22,074	0	24	0	64,4	50	0,13	0,45	-
22.04.2025	3,186	0	29,267	21,115	0	28,712	20,87	0	24	0	64,2	49,9	0,07	0,45	-
23.04.2025	3,292	0	30,221	22,028	0	29,653	21,783	0	24	0	63,9	49	0,06	0,45	-
Итого:	106,013	0	982,479	717,071	0	963,687	708,638	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,321														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	520,38	5268,255	4033,243	0	5167,116	3983,47	0	3417	510
23.04.2025	626,394	6250,735	4750,314	0	6130,801	4692,107	0	4161	510

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 13:12:10