

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: интернациональная 42-44

Договор N:0000000000

Адрес: ЖКРП

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Серийный номер 16029271, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х621Д

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	КС
23.04.24 23	65.95	52.89	13.06	0.41	0.44	40.121	30.742	39.328	30.344	8.984	5.00	0.20	3.952	24	0	
24.04.24 23	65.98	52.95	13.03	0.41	0.44	39.053	30.969	38.280	30.567	7.713	5.00	0.20	3.638	24	0	
25.04.24 23	66.01	53.32	12.69	0.42	0.45	39.778	30.805	38.991	30.400	8.591	5.00	0.20	3.810	24	0	
26.04.24 23	66.05	53.22	12.83	0.42	0.47	38.397	31.034	37.636	30.625	7.011	5.00	0.20	3.437	24	0	
27.04.24 23	66.18	53.87	12.31	0.42	0.47	40.314	30.845	39.514	30.431	9.083	5.00	0.20	3.896	24	0	
28.04.24 23	66.22	54.09	12.13	0.42	0.45	39.824	30.998	39.031	30.576	8.455	5.00	0.20	3.721	24	0	
29.04.24 23	66.27	54.51	11.76	0.43	0.45	40.095	30.924	39.296	30.499	8.798	5.00	0.20	3.759	24	0	
30.04.24 23	66.30	54.41	11.89	0.43	0.48	37.789	31.350	37.035	30.921	6.114	5.00	0.20	3.109	24	0	
01.05.24 23	66.30	54.75	11.55	0.43	0.44	38.868	31.260	38.091	30.825	7.266	5.00	0.20	3.356	24	0	
02.05.24 23	66.36	55.01	11.35	0.43	0.48	39.022	31.153	38.243	30.717	7.526	5.00	0.20	3.394	24	0	
03.05.24 23	66.30	54.70	11.60	0.43	0.39	37.825	31.299	37.071	30.865	6.206	5.00	0.20	3.094	24	0	
04.05.24 23	66.30	54.61	11.69	0.42	0.44	39.752	31.022	38.958	30.593	8.365	5.00	0.20	3.646	24	0	
05.05.24 23	66.28	54.40	11.88	0.42	0.38	39.104	31.133	38.323	30.704	7.619	5.00	0.20	3.485	24	0	
06.05.24 23	66.23	54.19	12.04	0.42	0.42	38.740	31.080	37.968	30.657	7.310	5.00	0.20	3.421	24	0	
07.05.24 23	66.16	53.70	12.47	0.42	0.32	38.835	31.039	38.064	30.622	7.442	5.00	0.20	3.508	24	0	
08.05.24 23	66.13	53.43	12.70	0.41	0.46	39.827	31.074	39.034	30.664	8.370	5.00	0.20	3.773	24	0	
09.05.24 23	66.12	53.37	12.76	0.41	0.40	39.961	30.683	39.169	30.279	8.890	5.00	0.20	3.894	24	0	
10.05.24 23	66.07	52.98	13.09	0.41	0.44	38.826	30.992	38.058	30.588	7.470	5.00	0.20	3.587	24	0	
11.05.24 23	66.08	52.98	13.09	0.41	0.35	40.083	30.730	39.286	30.328	8.957	5.00	0.20	3.957	24	0	
12.05.24 23	65.94	52.75	13.19	0.41	0.48	39.995	30.769	39.205	30.373	8.833	5.00	0.20	3.931	24	0	
13.05.24 23	66.04	53.05	13.00	0.41	0.37	41.057	30.704	40.243	30.302	9.942	5.00	0.20	4.193	24	0	
14.05.24 23	66.09	53.21	12.88	0.42	0.45	39.868	30.871	39.076	30.467	8.610	5.00	0.20	3.846	24	0	
15.05.24 23	66.09	53.24	12.85	0.42	0.42	39.100	30.965	38.324	30.557	7.767	5.00	0.20	3.632	24	0	
16.05.24 23	66.16	53.36	12.79	0.42	0.44	40.774	30.566	39.964	30.163	9.801	5.00	0.20	4.127	24	0	
17.05.24 23	66.18	53.49	12.69	0.42	0.39	39.700	30.782	38.911	30.373	8.538	5.00	0.20	3.803	24	0	
18.05.24 23	66.21	53.73	12.48	0.42	0.44	39.263	30.645	38.483	30.235	8.248	5.00	0.20	3.695	24	0	
19.05.24 23	66.23	53.80	12.44	0.42	0.41	39.605	30.534	38.818	30.124	8.694	5.00	0.20	3.800	24	0	
20.05.24 23	66.21	53.95	12.26	0.42	0.40	38.189	30.670	37.429	30.257	7.172	5.00	0.20	3.394	24	0	
21.05.24 23	66.18	54.01	12.17	0.42	0.37	37.789	30.759	37.037	30.343	6.694	5.00	0.20	3.264	24	0	
22.05.24 23	66.23	53.98	12.26	0.43	0.40	38.581	30.591	37.813	30.177	7.635	5.00	0.20	3.509	24	0	
23.05.24 23	66.25	54.24	12.01	0.42	0.34	38.510	30.645	37.744	30.226	7.518	5.00	0.20	3.451	24	0	
Итого/Средн	66.16	53.75	12.41	0.42	0.42	1218.644	957.633	1194.421	944.800	249.621	5.00	0.20	113.083	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	44402.214	32521.233	43538.199	32117.808	11420.391	4730.401	31326	1114
23.05.24 23	45620.857	33478.866	44732.619	33062.608	11670.011	4843.484	32070	1114
Итого	1218.644	957.633	1194.421	944.800	249.621	113.083	744	0

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Для \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

