

#130976#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 42-44, Калининград
4113
6954
ТВ7 (ASCII)
16029271
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	3,502	0	30,702	21,574	0	30,121	21,332	0	24	0	64,2	49,2	0,07	0,45	-
25.04.2025	3,499	0	28,951	19,632	0	28,408	19,423	0	24	0	63,8	47,9	0,01	0,45	-
26.04.2025	3,583	0	31,029	21,597	0	30,453	21,367	0	24	0	63,4	48	0,01	0,45	-
27.04.2025	3,985	0	32,705	21,478	0	32,105	21,252	0	24	0	62,9	47,6	0,01	0,45	-
28.04.2025	3,635	0	31,307	21,623	0	30,728	21,393	0	24	0	63,2	48	0,01	0,45	-
29.04.2025	3,346	0	30,066	21,87	0	29,507	21,64	0	24	0	63,5	47,7	0,01	0,45	-
30.04.2025	3,391	0	30,247	21,666	0	29,691	21,437	0	24	0	63,2	47,7	0,01	0,45	-
01.05.2025	3,381	0	30,131	21,487	0	29,577	21,262	0	24	0	63	47,6	0,01	0,45	-
02.05.2025	3,678	0	31,39	21,388	0	30,813	21,16	0	24	0	63,1	48	0,03	0,45	-
03.05.2025	3,651	0	31,432	21,358	0	30,861	21,131	0	24	0	62,7	47,9	0,01	0,45	-
04.05.2025	3,466	0	30,724	21,319	0	30,176	21,1	0	24	0	62,1	47,3	0,01	0,45	-
05.05.2025	3,424	0	30,329	21,274	0	29,782	21,056	0	24	0	62,4	47,2	0,01	0,45	-
06.05.2025	3,651	0	31,241	21,107	0	30,682	20,891	0	24	0	62,1	47	0,01	0,45	-
07.05.2025	3,491	0	30,612	21,058	0	30,067	20,842	0	24	0	62	47,1	0,01	0,45	-
08.05.2025	3,777	0	31,86	20,755	0	31,307	20,547	0	24	0	61,2	46,6	0,01	0,45	-
09.05.2025	3,421	0	30,269	21,003	0	29,737	20,798	0	24	0	61,4	46,3	0,01	0,45	-
10.05.2025	3,63	0	31,185	20,944	0	30,641	20,739	0	24	0	61,2	46,2	0,01	0,45	-
11.05.2025	3,662	0	31,475	20,56	0	30,946	20,365	0	24	0	59,9	45,4	0	0,45	-
12.05.2025	3,601	0	30,942	20,631	0	30,411	20,432	0	24	0	60,7	45,7	0,01	0,45	-
13.05.2025	3,357	0	30,567	21,445	0	30,042	21,236	0	24	0	60,8	46	0,01	0,45	-
14.05.2025	3,517	0	32,476	22,588	0	31,924	22,364	0	24	0	60,4	46,4	0,01	0,45	-
15.05.2025	3,408	0	31,932	22,633	0	31,391	22,412	0	24	0	60,4	46,2	0,01	0,45	-
16.05.2025	3,701	0	33,071	22,228	0	32,515	22,009	0	24	0	60,1	46,1	0,01	0,45	-
17.05.2025	3,261	0	31,308	22,319	0	30,792	22,106	0	24	0	59,5	45,5	0,01	0,45	-
18.05.2025	3,913	0	34,34	21,715	0	33,791	21,51	0	24	0	58,4	45,3	0,01	0,45	-
19.05.2025	3,307	0	29,999	20,341	0	29,51	20,153	0	24	0	59	44,8	0,01	0,45	-
20.05.2025	3,606	0	33,87	24,732	0	33,246	24,461	0	24	0	63,1	48,6	0,02	0,45	-
21.05.2025	3,395	0	32,65	23,671	0	32,049	23,4	0	24	0	63,1	49,8	0,01	0,45	-
22.05.2025	3,672	0	35,507	25,924	0	34,853	25,626	0	24	0	63,1	49,7	0,02	0,45	-
23.05.2025	3,237	0	33,939	26,121	0	33,316	25,82	0	24	0	63	49,8	0,01	0,45	-
Итого:	106,148	0	946,256	656,041	0	929,442	649,264	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,353														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	626,394	6250,735	4750,314	0	6130,801	4692,107	0	4161	510
23.05.2025	732,544	7196,995	5406,356	0	7060,244	5341,374	0	4881	510

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 8:18:44