

#17202#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)
Номер абонента 4317
Порядковый номер 7325
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,336	0	43,363	0	0	42,788	0	0	24	0	0	0	53,3	45,5	0	0,35	0,31	0	8,2
25.02.2021	0,315	0	40,438	0	0	39,914	0	0	23,42	0,58	1	32768	52,7	44,5	0	0,34	0,3	0	10,7
26.02.2021	0,392	0	45,185	0	0	44,519	0	0	24	0	0	0	56,4	47,6	0	0,35	0,31	0	4,9
27.02.2021	0,413	0	45,063	0	0	44,367	0	0	24	0	0	0	57,8	48,5	0	0,36	0,32	0	3,2
28.02.2021	0,461	0	45,103	0	0	44,342	0	0	24	0	0	0	60,5	50,1	0	0,32	0,28	0	3
01.03.2021	0,471	0	45,098	0	0	44,317	0	0	24	0	0	0	61,4	50,7	0	0,31	0,27	0	2,5
02.03.2021	0,441	0	44,975	0	0	44,241	0	0	24	0	0	0	59,5	49,5	0	0,3	0,26	0	3,2
03.03.2021	0,474	0	45,11	0	0	44,333	0	0	24	0	0	0	61,2	50,5	0	0,29	0,25	0	1,3
04.03.2021	0,47	0	45,085	0	0	44,31	0	0	24	0	0	0	61,2	50,6	0	0,31	0,27	0	1,3
05.03.2021	0,506	0	45,093	0	0	44,274	0	0	24	0	0	0	62,9	51,5	0	0,33	0,3	0	-0,7
06.03.2021	0,495	0	45,063	0	0	44,264	0	0	24	0	0	0	62,1	50,9	0	0,31	0,27	0	1,4
07.03.2021	0,489	0	45,038	0	0	44,253	0	0	24	0	0	0	61,6	50,6	0	0,31	0,27	0	1,7
08.03.2021	0,509	0	45,135	0	0	44,316	0	0	24	0	0	0	62,9	51,5	0	0,31	0,27	0	0
09.03.2021	0,531	0	45,145	0	0	44,296	0	0	24	0	0	0	64,1	52,1	0	0,31	0,27	0	-1,7
10.03.2021	0,509	0	45,025	0	0	44,207	0	0	23,9	0,1	1	32768	63	51,4	0	0,36	0,32	0	-0,7
11.03.2021	0,539	0	45,42	0	0	44,567	0	0	24	0	0	0	64,2	52,1	0	0,41	0,37	0	-0,8
12.03.2021	0,416	0	45,203	0	0	44,507	0	0	24	0	0	0	57,7	48,3	0	0,39	0,35	0	4,6
13.03.2021	0,39	0	45,24	0	0	44,574	0	0	24	0	0	2	56,4	47,6	0	0,39	0,36	0	4,9
14.03.2021	0,424	0	45,878	0	0	45,157	0	0	23,98	0,02	1	32768	58,4	49	0	0,39	0,36	0	3,7
15.03.2021	0,42	0	45,36	0	0	44,632	0	0	24	0	0	0	59	49,6	0	0,4	0,36	0	3,2
16.03.2021	0,385	0	45,313	0	0	44,621	0	0	24	0	0	0	57,4	48,8	0	0,39	0,35	0	2,5
17.03.2021	0,413	0	45,388	0	0	44,661	0	0	24	0	0	0	58,9	49,7	0	0,4	0,36	0	1,6
18.03.2021	0,452	0	45,438	0	0	44,669	0	0	24	0	0	0	60,7	50,6	0	0,4	0,36	0	1
19.03.2021	0,492	0	45,528	0	0	44,702	0	0	24	0	0	0	63	52	0	0,41	0,37	0	-1,1
20.03.2021	0,502	0	45,568	0	0	44,747	0	0	24	0	0	0	62,8	51,6	0	0,4	0,36	0	-1,1
21.03.2021	0,469	0	45,523	0	0	44,752	0	0	24	0	0	0	60,6	50,2	0	0,39	0,36	0	1,8
22.03.2021	0,422	0	45,415	0	0	44,7	0	0	24	0	0	0	58,3	48,9	0	0,39	0,35	0	2,6
23.03.2021	0,364	0	45,298	0	0	44,66	0	0	24	0	0	2	55	46,9	0	0,38	0,34	0	-
Итого:	12,5	0	1260,491	0	0	1239,69	0	0	671,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,5																		

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,3

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2021	333,151	30486,975	0	0	29983,434	0	0	17478,6	768	16465,78	0
23.03.2021	345,648	31747,465	0	0	31223,123	0	0	18149,9	1439,3	16466,48	0,7

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 8:56:15