

#17194#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)
Номер абонента 4317
Порядковый номер 7325
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	0,356	0	35,19	0	0	34,644	0	0	19,4	4,6	1	32774	57,9	45,4	0	0,34	0,3	0	4,7
25.02.2022	0,411	0	42,85	0	0	42,173	0	0	24	0	0	0	58,6	48,9	0	0,43	0,39	0	4,4
26.02.2022	0,411	0	42,168	0	0	41,467	0	0	24	0	0	0	60,1	50,2	0	0,44	0,41	0	2,9
27.02.2022	0,459	0	42,308	0	0	41,558	0	0	24	0	0	0	62,2	51,2	0	0,44	0,4	0	0,6
28.02.2022	0,455	0	39,963	0	0	39,255	0	0	24	0	0	0	62,1	50,4	0	0,44	0,4	0	0,5
01.03.2022	0,475	0	41,28	0	0	40,538	0	0	24	0	0	0	62,7	50,9	0	0,43	0,39	0	-1,2
02.03.2022	0,463	0	41,468	0	0	40,741	0	0	24	0	0	0	61,8	50,4	0	0,43	0,39	0	-0,1
03.03.2022	0,455	0	42,238	0	0	41,501	0	0	24	0	0	0	61,7	50,7	0	0,43	0,39	0	2,7
04.03.2022	0,467	0	41,933	0	0	41,204	0	0	24	0	0	0	61,6	50,2	0	0,43	0,39	0	2,1
05.03.2022	0,514	0	41,853	0	0	41,064	0	0	24	0	0	0	64,3	51,8	0	0,43	0,39	0	-2,2
06.03.2022	0,506	0	41,84	0	0	41,064	0	0	24	0	0	0	63,8	51,4	0	0,43	0,39	0	-1,1
07.03.2022	0,487	0	41,91	0	0	41,146	0	0	24	0	0	0	63,1	51,3	0	0,43	0,39	0	1,7
08.03.2022	0,445	0	41,963	0	0	41,254	0	0	24	0	0	0	60,5	49,7	0	0,42	0,38	0	2,8
09.03.2022	0,449	0	41,76	0	0	41,055	0	0	24	0	0	0	60,6	49,6	0	0,43	0,39	0	1,3
10.03.2022	0,5	0	42,045	0	0	41,27	0	0	24	0	0	0	63,6	51,5	0	0,43	0,39	0	-2,5
11.03.2022	0,49	0	41,863	0	0	41,099	0	0	24	0	0	0	63,1	51,2	0	0,43	0,38	0	-1,2
12.03.2022	0,464	0	41,698	0	0	40,968	0	0	24	0	0	0	61,7	50,4	0	0,42	0,38	0	-0,6
13.03.2022	0,424	0	42,158	0	0	41,479	0	0	24	0	0	0	59	48,8	0	0,42	0,38	0	0
14.03.2022	0,422	0	42,728	0	0	42,025	0	0	23,12	0,88	1	32774	59,7	49,4	0	0,39	0,35	0	1,5
15.03.2022	0,386	0	41,358	0	0	40,718	0	0	23,47	0,53	786433	32768	57,8	48,1	0	0,42	0,38	0	1,8
16.03.2022	0,382	0	41,603	0	0	40,959	0	0	24	0	0	2	57,8	48,5	0	0,42	0,38	0	2,3
17.03.2022	0,384	0	44,253	0	0	43,567	0	0	23,75	0,25	1	32770	57,8	48,9	0	0,39	0,35	0	3,3
18.03.2022	0,372	0	41,863	0	0	41,228	0	0	24	0	0	2	57,2	48,2	0	0,41	0,37	0	4,3
19.03.2022	0,352	0	40,825	0	0	40,198	0	0	24	0	0	0	57,6	48,9	0	0,41	0,37	0	2,6
20.03.2022	0,348	0	40,905	0	0	40,285	0	0	24	0	0	2	57,1	48,4	0	0,41	0,38	0	2,2
21.03.2022	0,332	0	40,818	0	0	40,217	0	0	24	0	0	0	56,2	47,9	0	0,41	0,37	0	3,3
22.03.2022	0,315	0	42,538	0	0	41,934	0	0	23,63	0,37	1	32774	55,1	47,5	0	0,39	0,35	0	4,9
23.03.2022	0,329	0	41,04	0	0	40,432	0	0	24	0	0	0	56,4	48,2	0	0,4	0,36	0	-
Итого:	11,853	0	1164,419	0	0	1145,043	0	0	665,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,853																		

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 665,37

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2022	416,648	40041,508	0	0	39390,688	0	0	22570,68	767,58	20133,83	0,43
23.03.2022	428,499	41205,926	0	0	40535,73	0	0	23236,05	1432,95	20140,47	7,07

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 7:56:47