

#75902#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)
Номер абонента 4317
Порядковый номер 7325
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	0,363	0	42,75	0	0	42,095	0	0	24	0	0	0	57,6	49	0	0,41	0,37	0	-
25.02.2024	0,356	0	42,763	0	0	42,119	0	0	24	0	0	2	57	48,6	0	0,41	0,37	0	-
26.02.2024	0,333	0	42,698	0	0	42,084	0	0	24	0	0	0	55,6	47,7	0	0,41	0,37	0	-
27.02.2024	0,327	0	42,698	0	0	42,09	0	0	24	0	0	2	55,4	47,6	0	0,4	0,36	0	-
28.02.2024	0,347	0	42,735	0	0	42,107	0	0	24	0	0	0	56,4	48,1	0	0,4	0,36	0	-
29.02.2024	0,387	0	42,815	0	0	42,127	0	0	24	0	0	0	59	49,8	0	0,42	0,38	0	-
01.03.2024	0,293	0	42,623	0	0	42,06	0	0	24	0	0	0	53,3	46,3	0	0,39	0,36	0	-
02.03.2024	0,317	0	42,675	0	0	42,091	0	0	24	0	0	2	54,3	46,8	0	0,4	0,36	0	-
03.03.2024	0,334	0	42,72	0	0	42,116	0	0	24	0	0	0	55,2	47,2	0	0,4	0,36	0	-
04.03.2024	0,389	0	42,825	0	0	42,146	0	0	24	0	0	0	58,7	49,4	0	0,42	0,38	0	-
05.03.2024	0,422	0	42,903	0	0	42,174	0	0	24	0	0	0	60,9	50,9	0	0,42	0,38	0	-
06.03.2024	0,395	0	42,853	0	0	42,17	0	0	24	0	0	0	58,8	49,5	0	0,42	0,38	0	-
07.03.2024	0,409	0	42,885	0	0	42,186	0	0	24	0	0	0	59,6	49,9	0	0,42	0,38	0	-
08.03.2024	0,419	0	42,93	0	0	42,216	0	0	24	0	0	0	60,2	50,3	0	0,43	0,39	0	-
09.03.2024	0,435	0	42,943	0	0	42,202	0	0	24	0	0	0	61,4	51,1	0	0,43	0,39	0	-
10.03.2024	0,41	0	42,865	0	0	42,17	0	0	24	0	0	0	59,4	49,7	0	0,42	0,38	0	-
11.03.2024	0,408	0	42,858	0	0	42,177	0	0	24	0	0	0	58,7	49,1	0	0,42	0,38	0	-
12.03.2024	0,403	0	42,833	0	0	42,144	0	0	24	0	0	0	59,1	49,6	0	0,42	0,38	0	-
13.03.2024	0,38	0	42,808	0	0	42,138	0	0	24	0	0	0	58,2	49,2	0	0,41	0,37	0	-
14.03.2024	0,295	0	42,65	0	0	42,088	0	0	24	0	0	2	53,2	46,2	0	0,39	0,36	0	-
15.03.2024	0,263	0	42,605	0	0	42,086	0	0	24	0	0	0	51,1	44,9	0	0,39	0,35	0	-
16.03.2024	0,275	0	42,648	0	0	42,103	0	0	24	0	0	2	52,4	45,8	0	0,39	0,36	0	-
17.03.2024	0,393	0	42,908	0	0	42,208	0	0	24	0	0	0	59,6	50,3	0	0,42	0,38	0	-
18.03.2024	0,416	0	42,935	0	0	42,21	0	0	24	0	0	0	60,7	50,9	0	0,43	0,39	0	-
19.03.2024	0,407	0	42,918	0	0	42,198	0	0	24	0	0	0	60,4	50,8	0	0,42	0,38	0	-
20.03.2024	0,365	0	42,813	0	0	42,155	0	0	24	0	0	0	57,7	49	0	0,41	0,37	0	-
21.03.2024	0,349	0	42,778	0	0	42,141	0	0	24	0	0	0	56,7	48,4	0	0,4	0,36	0	-
22.03.2024	0,334	0	42,753	0	0	42,133	0	0	24	0	0	0	56	48	0	0,4	0,36	0	-
23.03.2024	0,326	0	42,745	0	0	42,142	0	0	24	0	0	0	55,2	47,5	0	0,4	0,36	0	-
Итого:	10,55	0	1240,933	0	0	1222,076	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,55																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2024	552,316	55167,336	0	0	54281,758	0	0	31515,38	767,95	28709,18	0,05
23.03.2024	562,865	56408,27	0	0	55503,832	0	0	32211,38	1463,95	28709,18	0,05

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2024 8:09:58