

# #121426#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель: Хоум-Партнер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)  
Номер абонента: 4317  
Порядковый номер: 7325  
Тип теплосчётчика: ВКТ-9  
Заводской номер: 3556  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 0,338    | 0         | 40,523   | 0       | 0       | 39,889   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 58,2   | 49,7   | 0      | 0,4     | 0,36    | 0       | -           |
| 25.02.2025 | 0,341    | 0         | 40,523   | 0       | 0       | 39,881   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 58,5   | 50     | 0      | 0,4     | 0,35    | 0       | -           |
| 26.02.2025 | 0,288    | 0         | 40,433   | 0       | 0       | 39,864   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 55     | 47,8   | 0      | 0,39    | 0,34    | 0       | -           |
| 27.02.2025 | 0,269    | 0         | 40,405   | 0       | 0       | 39,86    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 53,9   | 47,2   | 0      | 0,38    | 0,34    | 0       | -           |
| 28.02.2025 | 0,293    | 0         | 40,453   | 0       | 0       | 39,873   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 55,6   | 48,2   | 0      | 0,4     | 0,35    | 0       | -           |
| 01.03.2025 | 0,326    | 0         | 40,523   | 0       | 0       | 39,895   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 57,9   | 49,8   | 0      | 0,4     | 0,36    | 0       | -           |
| 02.03.2025 | 0,311    | 0         | 40,495   | 0       | 0       | 39,887   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 57     | 49,2   | 0      | 0,4     | 0,36    | 0       | -           |
| 03.03.2025 | 0,282    | 0         | 40,463   | 0       | 0       | 39,904   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 54,5   | 47,4   | 0      | 0,39    | 0,35    | 0       | -           |
| 04.03.2025 | 0,263    | 0         | 40,453   | 0       | 0       | 39,919   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 53,3   | 46,7   | 0      | 0,39    | 0,35    | 0       | -           |
| 05.03.2025 | 0,214    | 0         | 40,368   | 0       | 0       | 39,901   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 49,8   | 44,5   | 0      | 0,38    | 0,34    | 0       | -           |
| 06.03.2025 | 0,207    | 0         | 40,335   | 0       | 0       | 39,88    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 49,2   | 44     | 0      | 0,38    | 0,34    | 0       | -           |
| 07.03.2025 | 0,251    | 0         | 40,418   | 0       | 0       | 39,887   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 53,1   | 46,8   | 0      | 0,38    | 0,34    | 0       | -           |
| 08.03.2025 | 0,257    | 0         | 40,47    | 0       | 0       | 39,919   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 54     | 47,6   | 0      | 0,39    | 0,34    | 0       | -           |
| 09.03.2025 | 0,236    | 0         | 40,443   | 0       | 0       | 39,911   | 0      | 0      | 24       | 0       | 524288 | 2      | 53,1   | 47,2   | 0      | 0,38    | 0,42    | 0       | -           |
| 10.03.2025 | 0,189    | 0         | 40,345   | 0       | 0       | 39,879   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 49,8   | 45     | 0      | 0,37    | 0,34    | 0       | -           |
| 11.03.2025 | 0,267    | 0         | 40,525   | 0       | 0       | 39,962   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 54,7   | 48     | 0      | 0,39    | 0,35    | 0       | -           |
| 12.03.2025 | 0,25     | 0         | 40,508   | 0       | 0       | 39,967   | 0      | 0      | 24       | 0       | 524288 | 2      | 53,6   | 47,3   | 0      | 0,39    | 0,33    | 0       | -           |
| 13.03.2025 | 0,289    | 0         | 40,573   | 0       | 0       | 39,991   | 0      | 0      | 24       | 0       | 524288 | 2      | 55,6   | 48,4   | 0      | 0,39    | 0,27    | 0       | -           |
| 14.03.2025 | 0,316    | 0         | 40,638   | 0       | 0       | 40,012   | 0      | 0      | 24       | 0       | 524288 | 2      | 57,7   | 49,8   | 0      | 0,4     | 0,28    | 0       | -           |
| 15.03.2025 | 0,33     | 0         | 40,678   | 0       | 0       | 40,036   | 0      | 0      | 24       | 0       | 524288 | 2      | 58,4   | 50,2   | 0      | 0,41    | 0,35    | 0       | -           |
| 16.03.2025 | 0,345    | 0         | 40,71    | 0       | 0       | 40,05    | 0      | 0      | 24       | 0       | 524288 | 2      | 59,3   | 50,7   | 0      | 0,41    | 0,33    | 0       | -           |
| 17.03.2025 | 0,349    | 0         | 40,69    | 0       | 0       | 40,023   | 0      | 0      | 24       | 0       | 524288 | 2      | 59,7   | 51     | 0      | 0,41    | 0,27    | 0       | -           |
| 18.03.2025 | 0,318    | 0         | 40,633   | 0       | 0       | 40,01    | 0      | 0      | 24       | 0       | 524288 | 2      | 57,6   | 49,6   | 0      | 0,4     | 0,24    | 0       | -           |
| 19.03.2025 | 0,303    | 0         | 40,6     | 0       | 0       | 40,009   | 0      | 0      | 24       | 0       | 524288 | 2      | 55,9   | 48,4   | 0      | 0,4     | 0,25    | 0       | -           |
| 20.03.2025 | 0,275    | 0         | 40,548   | 0       | 0       | 39,97    | 0      | 0      | 24       | 0       | 524288 | 2      | 55,2   | 48,3   | 0      | 0,39    | 0,3     | 0       | -           |
| 21.03.2025 | 0,245    | 0         | 40,49    | 0       | 0       | 39,971   | 0      | 0      | 24       | 0       | 524288 | 2      | 52,4   | 46,3   | 0      | 0,39    | 0,27    | 0       | -           |
| 22.03.2025 | 0,25     | 0         | 40,525   | 0       | 0       | 39,98    | 0      | 0      | 24       | 0       | 524288 | 2      | 53,7   | 47,4   | 0      | 0,39    | 0,25    | 0       | -           |
| 23.03.2025 | 0,233    | 0         | 40,503   | 0       | 0       | 39,992   | 0      | 0      | 24       | 0       | 524288 | 2      | 52     | 46,2   | 0      | 0,39    | 0,27    | 0       | -           |
| Итого:     | 7,835    | 0         | 1134,271 | 0       | 0       | 1118,322 | 0      | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 7,835    |           |          |         |         |          |        |        |          |         |        |        |        |        |        |         |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч  | dTNar, ч | Ttn, ч   | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 23.02.2025 | 612,506 | 62554,371 | 0      | 0      | 61560,453 | 0     | 0     | 35808,03 | 768      | 33200,55 | 0       |
| 23.03.2025 | 620,343 | 63688,645 | 0      | 0      | 62678,77  | 0     | 0     | 36480,03 | 1440     | 33200,55 | 0       |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.03.2025 10:36:04