

#17203#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)
Номер абонента 4317
Порядковый номер 7325
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	0,368	0	45,295	0	0	44,644	0	0	24	0	0	0	55,7	47,4	0	0,38	0,34	0	4,8
25.03.2021	0,288	0	45,108	0	0	44,564	0	0	24	0	0	2	50,9	44,4	0	0,36	0,33	0	6,9
26.03.2021	0,31	0	45,195	0	0	44,616	0	0	24	0	0	0	52,4	45,4	0	0,37	0,33	0	5,1
27.03.2021	0,286	0	45,155	0	0	44,603	0	0	24	0	0	2	51,2	44,8	0	0,36	0,32	0	8,7
28.03.2021	0,323	0	45,278	0	0	44,678	0	0	24	0	0	0	53,4	46,2	0	0,37	0,33	0	5,8
29.03.2021	0,268	0	45,13	0	0	44,599	0	0	24	0	0	2	50,3	44,2	0	0,36	0,32	0	7,8
30.03.2021	0,237	0	45,023	0	0	44,539	0	0	24	0	0	0	48,2	42,9	0	0,35	0,32	0	9,8
31.03.2021	0,234	0	45,013	0	0	44,531	0	0	24	0	0	2	48,1	42,8	0	0,35	0,32	0	8,7
01.04.2021	0,329	0	45,275	0	0	44,672	0	0	24	0	0	0	53,5	46,1	0	0,36	0,33	0	4,7
02.04.2021	0,361	0	45,373	0	0	44,721	0	0	24	0	0	2	55,6	47,5	0	0,37	0,34	0	3,8
03.04.2021	0,367	0	45,398	0	0	44,74	0	0	24	0	0	0	55,9	47,7	0	0,37	0,34	0	3,8
04.04.2021	0,352	0	45,37	0	0	44,723	0	0	24	0	0	2	55,4	47,5	0	0,37	0,34	0	4,2
05.04.2021	0,39	0	45,458	0	0	44,761	0	0	24	0	0	0	57,6	48,8	0	0,38	0,34	0	2,7
06.04.2021	0,409	0	45,49	0	0	44,775	0	0	24	0	0	0	58,3	49,2	0	0,39	0,35	0	2,6
07.04.2021	0,408	0	45,475	0	0	44,776	0	0	24	0	0	0	57,6	48,5	0	0,38	0,35	0	2,8
08.04.2021	0,366	0	45,37	0	0	44,728	0	0	24	0	0	2	55,2	47	0	0,38	0,34	0	4,3
09.04.2021	0,306	0	45,245	0	0	44,671	0	0	24	0	0	0	52,2	45,4	0	0,36	0,33	0	7,2
10.04.2021	0,306	0	45,228	0	0	44,665	0	0	24	0	0	2	51,7	44,9	0	0,36	0,33	0	4,9
11.04.2021	0,254	0	45,03	0	0	44,512	0	0	24	0	0	0	49,6	43,9	0	0,35	0,32	0	10,3
12.04.2021	0,251	0	45	0	0	44,496	0	0	24	0	0	2	49	43,4	0	0,35	0,32	0	7,7
13.04.2021	0,313	0	45,235	0	0	44,64	0	0	24	0	0	0	53,2	46,2	0	0,36	0,33	0	4,7
14.04.2021	0,334	0	45,298	0	0	44,672	0	0	24	0	0	2	54,5	47	0	0,37	0,33	0	4,1
15.04.2021	0,311	0	45,238	0	0	44,644	0	0	24	0	0	0	53,1	46,2	0	0,36	0,33	0	5,8
16.04.2021	0,296	0	45,178	0	0	44,62	0	0	24	0	0	2	51,5	44,9	0	0,36	0,32	0	5,6
17.04.2021	0,245	0	45,063	0	0	44,548	0	0	24	0	0	0	49,6	44,1	0	0,35	0,32	0	8,3
18.04.2021	0,2	0	44,945	0	0	44,48	0	0	24	0	0	2	47,2	42,8	0	0,35	0,31	0	10,4
19.04.2021	0,205	0	44,943	0	0	44,462	0	0	24	0	0	0	48	43,4	0	0,34	0,31	0	11
20.04.2021	0,2	0	44,968	0	0	44,488	0	0	24	0	0	2	48	43,5	0	0,34	0,31	0	9,9
21.04.2021	0,231	0	45,225	0	0	44,703	0	0	24	0	0	2	49,8	44,6	0	0,35	0,31	0	8,6
22.04.2021	0,339	0	45,523	0	0	44,885	0	0	24	0	0	0	55	47,4	0	0,36	0,33	0	4,6
23.04.2021	0,347	0	45,543	0	0	44,9	0	0	24	0	0	0	55,1	47,4	0	0,37	0,33	0	-
Итого:	9,434	0	1402,068	0	0	1384,056	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,434																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2021	345,648	31747,465	0	0	31223,123	0	0	18149,9	695,3	16466,48	0,7
23.04.2021	355,085	33149,531	0	0	32607,178	0	0	18893,9	1439,3	16466,48	0,7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 19:05:25