

# #17200#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Ремикс, ООО, УК  
Адрес потребителя Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)  
Номер абонента 4317  
Порядковый номер 7325  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 3556  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,206	0	29,94	0	0	29,621	0	0	24	0	0	2	48	41	0	0,34	0,32	0	9,5
25.03.2023	0,225	0	29,973	0	0	29,633	0	0	24	0	0	0	49,3	41,8	0	0,35	0,32	0	7,8
26.03.2023	0,25	0	30,013	0	0	29,646	0	0	24	0	0	2	51,3	42,8	0	0,35	0,32	0	6
27.03.2023	0,341	0	33,24	0	0	32,73	0	0	24	0	0	0	57,6	46,7	0	0,38	0,34	0	2,1
28.03.2023	0,44	0	46,708	0	0	45,874	0	0	24	0	0	0	62,4	52,9	0	0,4	0,36	0	-1,5
29.03.2023	0,348	0	46,418	0	0	45,715	0	0	24	0	0	2	57,1	49,4	0	0,39	0,35	0	1,7
30.03.2023	0,249	0	36,31	0	0	35,861	0	0	24	0	0	2	51,5	43,8	0	0,36	0,33	0	7,1
31.03.2023	0,238	0	30,128	0	0	29,77	0	0	24	0	0	0	50,5	42,5	0	0,35	0,32	0	8,9
01.04.2023	0,318	0	30,338	0	0	29,886	0	0	24	0	0	0	56,7	46	0	0,37	0,34	0	5,2
02.04.2023	0,347	0	30,423	0	0	29,932	0	0	24	0	0	0	59,2	47,6	0	0,38	0,35	0	3,9
03.04.2023	0,376	0	30,483	0	0	29,961	0	0	24	0	0	0	61,1	48,5	0	0,39	0,35	0	1,7
04.04.2023	0,394	0	30,525	0	0	29,984	0	0	24	0	0	0	62,2	49	0	0,39	0,35	0	-0,1
05.04.2023	0,356	0	30,425	0	0	29,93	0	0	24	0	0	0	59,3	47,4	0	0,38	0,35	0	1
06.04.2023	0,293	0	30,205	0	0	29,795	0	0	24	0	0	0	54	44,2	0	0,37	0,34	0	2,3
07.04.2023	0,218	0	30,015	0	0	29,68	0	0	24	0	0	2	48,9	41,6	0	0,34	0,32	0	9,6
08.04.2023	0,189	0	29,938	0	0	29,63	0	0	24	0	0	0	47,1	40,7	0	0,34	0,31	0	10,3
09.04.2023	0,202	0	29,95	0	0	29,625	0	0	24	0	0	2	48,4	41,5	0	0,34	0,32	0	8,2
10.04.2023	0,219	0	30,028	0	0	29,677	0	0	24	0	0	0	50	42,6	0	0,34	0,32	0	7,9
11.04.2023	0,196	0	29,973	0	0	29,641	0	0	24	0	0	2	48,7	42,1	0	0,34	0,31	0	10
12.04.2023	0,179	0	29,93	0	0	29,619	0	0	24	0	0	0	47,4	41,3	0	0,33	0,31	0	11,3
13.04.2023	0,185	0	29,925	0	0	29,61	0	0	24	0	0	2	47,6	41,4	0	0,34	0,31	0	9,5
14.04.2023	0,19	0	29,938	0	0	29,622	0	0	24	0	0	0	47,7	41,3	0	0,33	0,31	0	11
15.04.2023	0,173	0	29,865	0	0	29,567	0	0	24	0	0	2	46,4	40,6	0	0,33	0,31	0	10,4
16.04.2023	0,217	0	30,003	0	0	29,666	0	0	24	0	0	0	49,2	41,9	0	0,34	0,32	0	6,1
17.04.2023	0,211	0	29,993	0	0	29,662	0	0	24	0	0	2	48,7	41,6	0	0,34	0,31	0	7,2
18.04.2023	0,206	0	29,94	0	0	29,616	0	0	24	0	0	0	48,3	41,4	0	0,34	0,31	0	9,5
19.04.2023	0,208	0	29,96	0	0	29,627	0	0	24	0	0	0	48,9	41,9	0	0,34	0,31	0	-
20.04.2023	0,069	0	9,888	0	0	9,781	0	0	8,45	15,55	1	32774	48,4	32,2	0	0,13	0,13	0	-
Итого:	7,043	0	864,475	0	0	853,361	0	0	656,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,043																		

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 656,45

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2023	500,366	49745,797	0	0	48945,504	0	0	28071,1	690,22	24065,47	5,78
20.04.2023	507,409	50610,27	0	0	49798,863	0	0	28727,55	1346,67	24081,02	21,33

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.04.2023 16:05:28