

# #17201#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Ремикс, ООО, УК  
Адрес потребителя Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)  
Номер абонента 4317  
Порядковый номер 7325  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 3556  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,351	0	45,568	0	0	44,921	0	0	24	0	0	2	55,2	47,4	0	0,37	0,33	0	4
25.04.2021	0,367	0	45,603	0	0	44,941	0	0	24	0	0	0	55,9	47,7	0	0,37	0,34	0	3,7
26.04.2021	0,407	0	45,688	0	0	44,976	0	0	24	0	0	2	58	49	0	0,38	0,34	0	2,9
27.04.2021	0,371	0	45,618	0	0	44,945	0	0	24	0	0	0	56,4	48,1	0	0,37	0,33	0	4,1
28.04.2021	0,297	0	45,428	0	0	44,842	0	0	24	0	0	2	52,4	45,8	0	0,36	0,33	0	6,7
29.04.2021	0,249	0	45,308	0	0	44,792	0	0	24	0	0	0	49,4	43,8	0	0,35	0,31	0	9,3
30.04.2021	0,097	0	19,185	0	0	18,977	0	0	10,53	13,48	1	32774	48,4	35,6	0	0,3	0,29	0	-
Итого:	2,139	0	292,398	0	0	288,394	0	0	154,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,139																		

Общее время работы системы, ч 168  
Период нормальной работы системы, ч 154,53

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	355,085	33149,531	0	0	32607,178	0	0	18893,9	768	16466,48	0
30.04.2021	357,224	33441,93	0	0	32895,57	0	0	19048,43	922,53	16479,97	13,48

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 13.05.2021 15:36:41
---