

#17208#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)
Номер абонента 4317
Порядковый номер 7325
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	0,103	0	26,303	0	0	26,041	0	0	12,3	11,7	1	32774	46,4	31,9	0	0,34	0,32	0	-
06.10.2022	0,166	0	48,265	0	0	47,757	0	0	23,98	0,02	0	32774	47,7	44,1	0	0,37	0,33	0	-
07.10.2022	0,164	0	44,078	0	0	43,596	0	0	24	0	0	2	48,5	44,7	0	0,38	0,34	0	-
08.10.2022	0,158	0	42,613	0	0	42,144	0	0	24	0	0	2	48,6	44,9	0	0,38	0,35	0	-
09.10.2022	0,162	0	42,198	0	0	41,733	0	0	24	0	0	2	48,7	44,8	0	0,39	0,35	0	-
10.10.2022	0,191	0	42,063	0	0	41,542	0	0	23,97	0,03	0	32774	51,5	46,8	0	0,4	0,36	0	-
11.10.2022	0,149	0	40,92	0	0	40,486	0	0	24	0	0	2	47,9	44,2	0	0,38	0,35	0	-
12.10.2022	0,18	0	42,05	0	0	41,588	0	0	23,97	0,03	0	32774	48,7	44,4	0	0,39	0,36	0	-
13.10.2022	0,203	0	42,085	0	0	41,618	0	0	24	0	0	0	49	44,1	0	0,39	0,35	0	-
14.10.2022	0,207	0	41,408	0	0	40,941	0	0	24	0	0	2	49,2	44,1	0	0,39	0,36	0	-
15.10.2022	0,168	0	40,868	0	0	40,446	0	0	24	0	0	0	47,2	43,1	0	0,37	0,34	0	-
16.10.2022	0,139	0	40,818	0	0	40,425	0	0	24	0	0	2	45,6	42,2	0	0,36	0,33	0	-
17.10.2022	0,153	0	40,783	0	0	40,37	0	0	24	0	0	2	46,8	43	0	0,37	0,34	0	-
18.10.2022	0,138	0	40,678	0	0	40,283	0	0	24	0	0	2	45,8	42,4	0	0,37	0,33	0	-
19.10.2022	0,227	0	41,108	0	0	40,613	0	0	24	0	0	0	50,9	45,3	0	0,4	0,37	0	-
20.10.2022	0,235	0	40,958	0	0	40,443	0	0	24	0	0	2	51,9	46,1	0	0,39	0,35	0	-
21.10.2022	0,307	0	42,2	0	0	41,602	0	0	24	0	0	0	55,2	48	0	0,37	0,33	0	-
22.10.2022	0,24	0	42,135	0	0	41,621	0	0	24	0	0	2	51,1	45,4	0	0,37	0,33	0	-
23.10.2022	0,164	0	41,978	0	0	41,567	0	0	24	0	0	0	46	42,1	0	0,36	0,33	0	-
Итого:	3,454	0	783,509	0	0	774,816	0	0	444,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,454																		

Общее время работы системы, ч 456
Период нормальной работы системы, ч 444,22

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
04.10.2022	439,515	42549,523	0	0	41859,992	0	0	24020,57	0	24035,97	744
23.10.2022	442,97	43333,031	0	0	42634,809	0	0	24464,78	444,22	24047,75	755,78

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 17:32:19