

#36209#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.10.2023 по 06.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ремикс, ООО, УК
Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)
4317

Заводской номер счётчика 3556	Показания прибора, Гкал 06.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 31.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	509,056	507,672	1.384

Подпись исполнителя _____



с 01.11.23 по 174
по расчету



#36208#

Отчёт за период с 31.10.2023 по 06.11.2023.

Номер абонента 4317
 Порядковый номер 7325
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3556
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 08.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.11.2023	-	0,222	0	25,703	0	0	25,379	0	0	21,07	2,93	1	32774	52	42,2	0	0,32	0,3	0
02.11.2023	-	0,243	0	29,378	0	0	28,998	0	0	24	0	0	0	52,6	44,2	0	0,36	0,34	0
03.11.2023	-	0,197	0	29,313	0	0	28,998	0	0	24	0	0	2	48,1	41,3	0	0,36	0,33	0
04.11.2023	-	0,227	0	29,435	0	0	29,094	0	0	24	0	0	0	50	42,1	0	0,36	0,33	0
05.11.2023	-	0,279	0	29,643	0	0	29,231	0	0	24	0	0	0	54,7	45,1	0	0,37	0,34	0
06.11.2023	-	0,216	0	29,455	0	0	29,114	0	0	24	0	0	0	49,9	42,5	0	0,36	0,33	0
Итого:	-	1,384	0	172,927	0	0	170,814	0	0	141,07	2,93	-	-	51,22	42,9	0	0,36	0,33	0

Общее время работы системы 144 час.

Период нормальной работы системы 141,07 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
31.10.2023	507,672	50648,133	0	0	49836,309	0	0	28758,37	30,82	28706,2	737,18
06.11.2023	509,056	50821,059	0	0	50007,121	0	0	28899,43	195,88	28709,13	740,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____