

#112716#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель: Ремикс, ООО, УК
Адрес потребителя: Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 2)
Номер абонента: 4317
Порядковый номер: 7325
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 3556
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	0,394	0	40,708	0	0	40,055	0	0	24	0	0	0	58,9	49	0	0,38	0,35	0	1,8
25.12.2024	0,38	0	40,688	0	0	40,044	0	0	24	0	0	2	58,4	49	0	0,38	0,35	0	2,1
26.12.2024	0,338	0	40,62	0	0	40,039	0	0	24	0	0	0	55,5	47,1	0	0,38	0,34	0	3,8
27.12.2024	0,298	0	40,563	0	0	40,035	0	0	24	0	0	2	52,9	45,5	0	0,37	0,34	0	5,3
28.12.2024	0,323	0	40,62	0	0	40,06	0	0	24	0	0	0	54,5	46,4	0	0,37	0,34	0	4,3
29.12.2024	0,343	0	40,663	0	0	40,075	0	0	24	0	0	2	55,8	47,2	0	0,38	0,34	0	3,9
30.12.2024	0,321	0	40,615	0	0	40,057	0	0	24	0	0	0	54,4	46,4	0	0,38	0,34	0	4,8
31.12.2024	0,319	0	40,61	0	0	40,058	0	0	24	0	0	2	54,1	46,2	0	0,38	0,34	0	5,5
01.01.2025	0,336	0	40,658	0	0	40,081	0	0	24	0	0	0	55,3	46,9	0	0,38	0,34	0	4,2
02.01.2025	0,361	0	40,65	0	0	40,053	0	0	24	0	0	0	56,1	47,1	0	0,39	0,35	0	4
03.01.2025	0,453	0	40,845	0	0	40,113	0	0	24	0	0	0	62,6	51,3	0	0,4	0,36	0	-0,5
04.01.2025	0,464	0	40,863	0	0	40,122	0	0	24	0	0	0	62,9	51,4	0	0,4	0,36	0	-0,9
05.01.2025	0,495	0	40,903	0	0	40,124	0	0	24	0	0	0	64,6	52,3	0	0,41	0,37	0	-1,8
06.01.2025	0,461	0	40,858	0	0	40,115	0	0	24	0	0	0	63	51,5	0	0,4	0,36	0	-1,4
07.01.2025	0,331	0	40,653	0	0	40,094	0	0	24	0	0	0	54,4	46,1	0	0,38	0,35	0	4,9
08.01.2025	0,397	0	40,778	0	0	40,13	0	0	24	0	0	0	58,6	48,7	0	0,39	0,35	0	2,3
09.01.2025	0,437	0	40,838	0	0	40,143	0	0	24	0	0	0	60,9	50	0	0,4	0,36	0	0,7
10.01.2025	0,35	0	40,683	0	0	40,072	0	0	24	0	0	0	56,9	48,2	0	0,39	0,36	0	-
11.01.2025	0,383	0	40,835	0	0	40,127	0	0	24	0	0	0	61,5	52	0	0,41	0,36	0	-
12.01.2025	0,386	0	40,855	0	0	40,145	0	0	24	0	0	0	61,6	52	0	0,4	0,36	0	-
13.01.2025	0,4	0	40,863	0	0	40,143	0	0	24	0	0	0	62	52	0	0,4	0,36	0	-
14.01.2025	0,399	0	40,843	0	0	40,121	0	0	24	0	0	0	62,1	52,2	0	0,41	0,37	0	-
15.01.2025	0,301	0	40,633	0	0	40,043	0	0	24	0	0	2	55,9	48,4	0	0,39	0,35	0	-
16.01.2025	0,317	0	40,61	0	0	40,002	0	0	24	0	0	2	56,8	48,9	0	0,39	0,35	0	-
17.01.2025	0,306	0	40,578	0	0	39,985	0	0	24	0	0	2	56,1	48,4	0	0,39	0,35	0	-
18.01.2025	0,297	0	40,578	0	0	39,989	0	0	24	0	0	2	55,9	48,5	0	0,38	0,35	0	-
19.01.2025	0,332	0	40,638	0	0	40,007	0	0	24	0	0	0	57,9	49,6	0	0,39	0,35	0	-
20.01.2025	0,394	0	40,715	0	0	39,992	0	0	24	0	0	0	62,3	52,5	0	0,4	0,36	0	-
21.01.2025	0,386	0	40,69	0	0	39,976	0	0	24	0	0	0	61,9	52,2	0	0,4	0,36	0	-
22.01.2025	0,387	0	40,695	0	0	39,982	0	0	24	0	0	0	61,9	52,2	0	0,4	0,36	0	-
23.01.2025	0,386	0	40,695	0	0	39,977	0	0	24	0	0	0	62	52,4	0	0,4	0,36	0	-
Итого:	11,475	0	1262,044	0	0	1241,959	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,475																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.12.2024	590,009	60033,66	0	0	59080,195	0	0	34320,03	744	33200,55	0
23.01.2025	601,485	61295,703	0	0	60322,152	0	0	35064,03	1488	33200,55	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 8:15:28