

#10812#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 13, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8558
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 19083661
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2022 | 8,65 | 0 | 72,916 | 0 | 0 | 71,181 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73 | 44,1 | 0,42 | 0,26 | 3,9 |
| 25.12.2022 | 8,767 | 0 | 69,676 | 0 | 0 | 67,945 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,9 | 44,1 | 0,43 | 0,27 | 0,5 |
| 26.12.2022 | 7,62 | 0 | 60,585 | 0 | 0 | 59,107 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,1 | 43,4 | 0,43 | 0,26 | -0,6 |
| 27.12.2022 | 8,039 | 0 | 67,794 | 0 | 0 | 66,224 | 0 | 0 | 22 | 2 | 72 | 43,1 | 0,43 | 0,26 | 2,3 |
| 28.12.2022 | 8,268 | 0 | 71,045 | 0 | 0 | 69,388 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 43,9 | 0,43 | 0,26 | 4,2 |
| 29.12.2022 | 7,43 | 0 | 63,822 | 0 | 0 | 62,385 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,9 | 42,5 | 0,43 | 0,26 | 2,1 |
| 30.12.2022 | 7,808 | 0 | 66,619 | 0 | 0 | 65,136 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 41,8 | 0,43 | 0,26 | 5,6 |
| 31.12.2022 | 7,644 | 0 | 66,234 | 0 | 0 | 64,768 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 42,1 | 0,43 | 0,26 | 6,3 |
| 01.01.2023 | 6,081 | 0 | 49,392 | 0 | 0 | 48,305 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 40 | 0,44 | 0,25 | 6,1 |
| 02.01.2023 | 6,483 | 0 | 55,045 | 0 | 0 | 53,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 41,3 | 0,44 | 0,25 | - |
| 03.01.2023 | 7,448 | 0 | 65,842 | 0 | 0 | 64,385 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 42,6 | 0,43 | 0,26 | - |
| 04.01.2023 | 7,699 | 0 | 71,857 | 0 | 0 | 70,267 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 44,1 | 0,43 | 0,26 | - |
| 05.01.2023 | 7,821 | 0 | 72,046 | 0 | 0 | 70,449 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 43,7 | 0,43 | 0,26 | - |
| 06.01.2023 | 9,552 | 0 | 81,154 | 0 | 0 | 79,076 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 47,3 | 0,43 | 0,27 | - |
| 07.01.2023 | 8,924 | 0 | 64,895 | 0 | 0 | 63,127 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,8 | 45,1 | 0,44 | 0,26 | - |
| 08.01.2023 | 8,382 | 0 | 60,659 | 0 | 0 | 59,056 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,4 | 43,6 | 0,44 | 0,26 | - |
| 09.01.2023 | 8,439 | 0 | 64,905 | 0 | 0 | 63,265 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 43,6 | 0,43 | 0,26 | - |
| 10.01.2023 | 7,76 | 0 | 60,588 | 0 | 0 | 59,127 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 42,3 | 0,43 | 0,26 | - |
| 11.01.2023 | 7,902 | 0 | 65,162 | 0 | 0 | 63,639 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 42,7 | 0,43 | 0,26 | - |
| 12.01.2023 | 7,47 | 0 | 63,037 | 0 | 0 | 61,587 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 42,7 | 0,43 | 0,25 | - |
| 13.01.2023 | 7,035 | 0 | 58,818 | 0 | 0 | 57,483 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 41,9 | 0,44 | 0,25 | - |
| 14.01.2023 | 7,32 | 0 | 61,932 | 0 | 0 | 60,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 42,2 | 0,44 | 0,25 | - |
| 15.01.2023 | 7,649 | 0 | 66,229 | 0 | 0 | 64,713 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 43,4 | 0,44 | 0,25 | - |
| 16.01.2023 | 7,895 | 0 | 69,985 | 0 | 0 | 68,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 43,6 | 0,43 | 0,26 | - |
| 17.01.2023 | 7,831 | 0 | 68,39 | 0 | 0 | 66,807 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 44 | 0,43 | 0,26 | - |
| 18.01.2023 | 8,563 | 0 | 69,128 | 0 | 0 | 67,432 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,2 | 44 | 0,43 | 0,26 | - |
| 19.01.2023 | 8,32 | 0 | 65,229 | 0 | 0 | 63,593 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 44,1 | 0,44 | 0,26 | - |
| 20.01.2023 | 8,585 | 0 | 66,137 | 0 | 0 | 64,439 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 44,5 | 0,43 | 0,26 | - |
| 21.01.2023 | 9,104 | 0 | 66,731 | 0 | 0 | 64,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,9 | 44,5 | 0,43 | 0,26 | - |
| 22.01.2023 | 9,175 | 0 | 66,812 | 0 | 0 | 65,026 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,9 | 44,3 | 0,43 | 0,26 | - |
| 23.01.2023 | 8,855 | 0 | 64,984 | 0 | 0 | 63,248 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 44,6 | 0,43 | 0,26 | - |
| Итого: | 248,519 | 0 | 2037,648 | 0 | 0 | 1988,866 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 59,358 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2022 | 6372,598 | 57032,83 | 0 | 0 | 55710,558 | 0 | 0 | 29585 | 64 |
| 23.01.2023 | 6621,117 | 59070,48 | 0 | 0 | 57699,423 | 0 | 0 | 30327 | 66 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2023 17:47:22