

#17147#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Невского 62-62В, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4248
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104178
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,61	0	62,83	61,75	0	61,55	61,26	0	0	24	0	0	67,9	41,8	26,19	0,7	0,7	4
25.04.2021	1,368	0	46,4	45,58	0	45,41	45,34	0	0	24	0	0	68	37,8	30,14	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	1,512	0	54,81	54,03	0	53,68	53,59	0	0	24	0	0	67,8	39,6	28,14	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	1,479	0	52,05	51,44	0	50,98	51,09	0	0	24	0	0	68,2	39,2	29,04	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	1,269	0	43,76	43,12	0	42,87	42,81	0	0	24	0	0	67,6	38	29,64	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,181	0	39,7	39,06	0	38,87	38,81	0	0	24	0	0	67,8	37,3	30,46	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,946	0	32,02	31,46	0	31,39	31,27	0	0	24	0	0	67,3	37	30,25	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,484	0	18,39	18,08	0	18,04	18	0	0	24	0	0	65,8	39	26,81	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,419	0	15,44	15,22	0	15,15	15,2	0	0	24	0	0	64,4	36,7	27,67	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,489	0	18,92	18,68	0	18,54	18,55	0	0	24	0	0	65,8	39,3	26,47	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,466	0	39,93	39,87	0	39,3	39,46	0	0	24	0	0	58,7	46,8	11,82	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,449	0	17,46	17,27	0	17,12	17,14	0	0	24	0	0	65,8	39,4	26,48	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,468	0	19,13	18,93	0	18,72	18,78	0	0	24	0	0	65,6	40,5	25,09	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,474	0	18,03	18	0	17,66	17,86	0	0	24	0	0	65,9	39,2	26,75	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,427	0	15,31	15,3	0	15,01	15,27	0	0	24	0	0	65,4	36,8	28,53	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,403	0	14,5	14,46	0	14,23	14,46	0	0	24	0	0	65,4	36,9	28,43	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,48	0	19,06	18,98	0	18,68	18,84	0	0	24	0	0	65,7	40,1	25,58	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,39	0	15,5	15,41	0	15,21	15,28	0	0	24	0	0	65,8	40,1	25,68	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,416	0	16,8	16,7	0	16,48	16,56	0	0	24	0	0	66	40,8	25,26	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,411	0	16,85	16,87	0	16,52	16,73	0	0	24	0	0	66,1	41,3	24,84	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,396	0	16,27	16,31	0	15,95	16,17	0	0	24	0	0	65,5	40,8	24,68	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,425	0	15,77	15,75	0	15,45	15,73	0	0	24	0	0	65,8	38,1	27,73	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,428	0	15,34	15,24	0	15,05	15,24	0	0	24	0	0	65,1	36,6	28,5	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,418	0	16,56	16,42	0	16,23	16,3	0	0	24	0	0	65,9	40,2	25,74	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,403	0	16,33	16,25	0	16,03	16,11	0	0	24	0	0	65,8	40,5	25,29	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,445	0	21,56	21,6	0	21,14	21,4	0	0	24	0	0	64,2	43,2	21,05	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,408	0	16,28	16,29	0	15,97	16,18	0	0	24	0	0	65,8	40,3	25,51	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,407	0	29,84	29,89	0	29,25	29,5	0	0	24	0	0	66,5	52,6	13,89	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,436	0	15,46	15,33	0	15,15	15,32	0	0	24	0	0	65,5	36,7	28,79	0,7	0,7	-
23.05.2021	0,422	0	15,14	14,96	0	14,84	14,94	0	0	24	0	0	65,8	37,3	28,43	0,7	0,7	-
Итого:	19,329	0	755,44	748,25	0	740,47	743,19	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,329																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2021	1235,161	48088,73	47447,84	0	46947,41	46962,05	0
23.05.2021	1254,49	48844,17	48196,09	0	47687,88	47705,24	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:27:31