

#130975#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Невского 62-62В, Калининград
5346
4248
ВКТ-7
00104178
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,5	0	19,16	18,77	0	18,78	18,65	0	0	24	0	0	69,6	43	26,57	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,39	0	17,09	16,71	0	16,74	16,59	0	0	24	0	0	69,5	46,2	23,33	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,513	0	17,98	17,54	0	17,56	17,46	0	0	24	0	0	69,5	40,3	29,26	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,574	0	19,8	19,31	0	19,35	19,21	0	0	24	0	0	69,4	39,8	29,61	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,499	0	17,36	16,92	0	17	16,83	0	0	24	0	0	69,4	39,9	29,48	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,475	0	17,06	16,65	0	16,69	16,54	0	0	24	0	0	69,4	40,8	28,59	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,525	0	19,18	18,72	0	18,77	18,57	0	0	24	0	0	69,9	41,9	27,98	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,508	0	18,06	17,62	0	17,68	17,49	0	0	24	0	0	69,5	40,8	28,73	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,493	0	17,17	16,73	0	16,81	16,65	0	0	24	0	0	69,1	39,6	29,47	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,504	0	23,62	23,24	0	23,15	23,07	0	0	24	0	0	65,8	44	21,74	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,526	0	19,57	19,08	0	19,13	18,96	0	0	24	0	0	70	42,4	27,61	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,448	0	17,14	16,64	0	16,77	16,54	0	0	24	0	0	69,3	42,4	26,91	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,484	0	28,39	28,04	0	27,88	27,75	0	0	24	0	0	63,4	46	17,37	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,488	0	18,03	17,51	0	17,64	17,42	0	0	24	0	0	69,8	42,1	27,73	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,467	0	16,5	16,07	0	16,14	16,01	0	0	24	0	0	69,9	41	28,89	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,488	0	16,99	16,56	0	16,63	16,48	0	0	24	0	0	70	40,6	29,43	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,539	0	26,27	25,72	0	25,66	25,44	0	0	24	0	0	71,2	50,4	20,86	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,578	0	23,76	23,14	0	23,25	22,92	0	0	24	0	0	70,7	45,9	24,82	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,51	0	20,1	19,52	0	19,67	19,33	0	0	24	0	0	70,7	44,7	25,93	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,53	0	18,31	17,77	0	17,95	17,64	0	0	24	0	0	70,2	40,7	29,53	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,511	0	18,57	18,04	0	18,18	17,9	0	0	24	0	0	69,9	41,7	28,19	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,549	0	21,72	21,18	0	21,23	20,94	0	0	24	0	0	69,5	43,7	25,84	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,512	0	20,38	19,81	0	19,95	19,58	0	0	24	0	0	69,5	43,7	25,78	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,508	0	19,04	18,48	0	18,64	18,29	0	0	24	0	0	69,7	42,4	27,32	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,614	0	20,74	20,14	0	20,28	19,99	0	0	24	0	0	69,9	39,6	30,36	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,525	0	19,04	18,49	0	18,63	18,33	0	0	24	0	0	69,3	41,1	28,28	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,495	0	19,09	18,53	0	18,69	18,31	0	0	24	0	0	69,9	43,4	26,5	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,471	0	17,16	16,69	0	16,82	16,58	0	0	24	0	0	69,5	41,5	27,95	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,469	0	17,84	17,31	0	17,48	17,15	0	0	24	0	0	69,6	42,7	26,89	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,519	0	17,89	17,33	0	17,53	17,21	0	0	24	0	0	69,3	39,7	29,65	0,7	0,7	-
Итого:	15,212	0	583,01	568,26	0	570,68	563,83	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,212																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	1259,245	61276,87	60757,12	0	59834,48	59983,93	0
23.05.2025	1274,457	61859,88	61325,38	0	60405,16	60547,76	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:36:28