

#133995#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Невского 62-62В, Калининград
5346
4248
ВКТ-7
00104178
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,551	0	18,5	17,9	0	18,11	17,77	0	0	24	0	0	69,6	39,1	30,52	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,488	0	18,53	17,93	0	18,11	17,78	0	0	24	0	0	69,5	42,5	26,97	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,465	0	18,81	18,21	0	18,41	18,05	0	0	24	0	0	69,7	44,5	25,22	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,475	0	17,1	16,52	0	16,76	16,38	0	0	24	0	0	69	40,7	28,34	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,428	0	17,46	16,93	0	17,07	16,81	0	0	24	0	0	70	44,8	25,22	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,508	0	18,92	18,38	0	18,52	18,24	0	0	24	0	0	70,2	42,7	27,5	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,482	0	16,89	16,37	0	16,53	16,24	0	0	24	0	0	69,6	40,4	29,18	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,548	0	26,64	26,12	0	26,12	25,85	0	0	24	0	0	65,4	44,4	20,93	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,462	0	16,31	15,65	0	15,98	15,56	0	0	24	0	0	68,9	40	28,87	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,425	0	15,64	14,97	0	15,33	14,89	0	0	24	0	0	69	41,2	27,83	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,481	0	17,22	16,49	0	16,86	16,35	0	0	24	0	0	68,8	40,3	28,53	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,489	0	18,01	17,34	0	17,63	17,2	0	0	24	0	0	69	41,4	27,58	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,46	0	16,85	16,27	0	16,48	16,18	0	0	24	0	0	69,2	41,4	27,77	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,41	0	16,58	15,96	0	16,23	15,82	0	0	24	0	0	69,2	44	25,18	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,444	0	16,66	15,96	0	16,29	15,89	0	0	24	0	0	69,1	41,8	27,27	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,512	0	17,82	17,04	0	17,43	16,93	0	0	24	0	0	68,8	39,4	29,46	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,435	0	16,97	16,23	0	16,63	16,11	0	0	24	0	0	68,8	42,7	26,12	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,448	0	17,69	17	0	17,34	16,85	0	0	24	0	0	68,7	42,9	25,79	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,44	0	18,38	17,78	0	18,02	17,63	0	0	24	0	0	68,8	44,3	24,48	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,459	0	17,04	16,48	0	16,69	16,36	0	0	24	0	0	68,6	41	27,59	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,45	0	16,71	16,07	0	16,36	15,93	0	0	24	0	0	68,8	41,2	27,6	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,45	0	16,77	16,18	0	16,41	16,02	0	0	24	0	0	68,6	41	27,56	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,465	0	16,99	16,35	0	16,64	16,27	0	0	24	0	0	68,6	40,7	27,97	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,456	0	16,67	15,96	0	16,34	15,89	0	0	24	0	0	68,4	40,5	27,9	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,447	0	16,74	16	0	16,4	15,92	0	0	24	0	0	68,7	41,3	27,37	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,455	0	16,38	15,62	0	16,04	15,54	0	0	24	0	0	68,5	40	28,47	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,444	0	23,24	22,6	0	22,81	22,4	0	0	24	0	0	64,4	44,9	19,47	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,455	0	16,78	16,03	0	16,43	15,94	0	0	24	0	0	69	41,2	27,74	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,457	0	16,4	15,62	0	16,06	15,53	0	0	24	0	0	69,3	40,8	28,51	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,459	0	17,12	16,35	0	16,75	16,26	0	0	24	0	0	69,3	41,9	27,34	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,426	0	15,84	15,06	0	15,49	15	0	0	24	0	0	69,2	41,7	27,58	0,7	0,7	-
Итого:	14,374	0	547,66	527,37	0	536,27	523,59	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,374																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	1274,457	61859,88	61325,38	0	60405,16	60547,76	0
23.06.2025	1288,831	62407,54	61852,75	0	60941,43	61071,35	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 10:00:16