

#90730#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Невского 62-62В, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4248
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104178
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,466	0	16,77	16	0	16,43	15,87	0	0	24	0	0	68,8	40,2	28,6	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,496	0	17,55	16,76	0	17,2	16,62	0	0	24	0	0	69	40,2	28,87	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,504	0	17,61	16,84	0	17,27	16,71	0	0	24	0	0	69,1	40	29,15	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,462	0	15,85	15,1	0	15,53	15,01	0	0	24	0	0	68,9	39	29,96	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,441	0	15,1	14,36	0	14,78	14,33	0	0	24	0	0	68,6	38,8	29,79	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,502	0	16,78	16,02	0	16,41	15,96	0	0	24	0	0	68,9	38,4	30,57	0,7	0,7	-
30.06.2024	0,483	0	18,12	17,34	0	17,74	17,18	0	0	24	0	0	69,1	41,7	27,38	0,7	0,7	-
01.07.2024	0,471	0	17,18	16,42	0	16,84	16,28	0	0	24	0	0	68,9	40,9	27,99	0,7	0,7	-
02.07.2024	0,452	0	16,26	15,5	0	15,91	15,38	0	0	24	0	0	68,9	40,5	28,45	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,452	0	16,3	15,54	0	15,96	15,4	0	0	24	0	0	68,7	40,5	28,2	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,458	0	16,55	15,79	0	16,21	15,68	0	0	24	0	0	68,8	40,5	28,37	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,507	0	17,39	16,6	0	17,04	16,56	0	0	24	0	0	68,8	38,9	29,89	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,488	0	16,22	15,45	0	15,87	15,4	0	0	24	0	0	68,6	37,9	30,68	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,505	0	17,43	16,64	0	17,09	16,5	0	0	24	0	0	69	39,3	29,61	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,459	0	30,79	30,12	0	30,22	29,77	0	0	24	0	0	64,8	49,8	15,03	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,499	0	17,3	16,51	0	16,95	16,38	0	0	24	0	0	69	39,6	29,41	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,47	0	16,81	16,02	0	16,48	15,88	0	0	24	0	0	68,8	40,2	28,61	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,441	0	15,35	14,59	0	15,05	14,49	0	0	24	0	0	68,7	39,3	29,36	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,402	0	13,56	12,81	0	13,27	12,81	0	0	24	0	0	68,4	38,1	30,36	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,416	0	14,54	13,78	0	14,24	13,74	0	0	24	0	0	68,4	39,1	29,37	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,447	0	16,3	15,53	0	15,98	15,4	0	0	24	0	0	68,7	40,6	28,09	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,452	0	16,45	15,68	0	16,12	15,56	0	0	24	0	0	68,9	40,7	28,2	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,424	0	15,61	14,87	0	15,3	14,75	0	0	24	0	0	68,8	41,1	27,68	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,405	0	15,13	14,39	0	14,81	14,26	0	0	24	0	0	68,8	41,4	27,42	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,431	0	16,08	15,36	0	15,77	15,25	0	0	24	0	0	68,2	40,9	27,39	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,429	0	14,54	13,82	0	14,24	13,81	0	0	24	0	0	68	37,6	30,36	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,436	0	14,83	14,13	0	14,5	14,09	0	0	24	0	0	68,8	38,6	30,16	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,487	0	17,62	16,85	0	17,26	16,71	0	0	24	0	0	69,2	41	28,19	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,465	0	17,95	17,18	0	17,58	17,02	0	0	24	0	0	69,2	42,6	26,52	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,47	0	16,74	15,97	0	16,42	15,83	0	0	24	0	0	69	40,2	28,75	0,7	0,7	-
Итого:	13,82	0	504,71	481,97	0	494,47	478,63	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,82																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2024	832,731	38463,6	38130,11	0	37553,8	37663,19	0
23.07.2024	846,551	38968,31	38612,08	0	38048,27	38141,82	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2024 9:08:25