

#28841#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Невского 62-62В, Калининград
5346
4248
ВКТ-7
00104178
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,56	0	237,78	240,27	0	232,52	235,25	0	0	24	0	0	70,3	67,9	2,4	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,582	0	244,79	247,22	0	239,39	242,1	0	0	24	0	0	70,2	67,8	2,43	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,533	0	246,47	249,54	0	241,02	244,32	0	0	24	0	0	70,4	68,2	2,21	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,471	0	243,41	246,4	0	238,03	241,27	0	0	24	0	0	70,2	68,2	1,97	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,478	0	249,41	252,35	0	243,9	247,05	0	0	24	0	0	70,3	68,3	1,96	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,578	0	248,76	252,4	0	243,24	247,16	0	0	24	0	0	70,4	68	2,38	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,586	0	248,63	251,86	0	243,11	246,63	0	0	24	0	0	70,4	67,9	2,42	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,54	0	274,37	277,62	0	268,31	271,79	0	0	24	0	0	70,3	68,3	2,02	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,589	0	251,23	253,51	0	245,66	248,25	0	0	24	0	0	70,3	67,9	2,4	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,231	0	17,49	17,27	0	17,14	17,06	0	0	24	0	0	66,5	53,5	13,05	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,071	0	3,6	3,51	0	3,6	3,51	0	0	24	0	0	45,7	25,6	20,17	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,029	0	2,16	2,18	0	2,16	2,18	0	0	24	0	0	36,7	22,7	14,03	0,7	0,7	-
05.08.2023	0,001	0	0,09	0,05	0	0,09	0,05	0	0	24	0	0	33,6	22,8	10,85	0,7	0,7	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	29	20,6	8,41	0,7	0,7	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,2	20,6	6,67	0,7	0,7	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,5	19,7	5,83	0,7	0,7	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,4	19,5	4,97	0,7	0,7	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,6	18,9	4,69	0,7	0,7	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,7	19	3,75	0,7	0,7	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,5	18,8	3,7	0,7	0,7	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	19,4	2,23	0,7	0,7	-
14.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	20,1	0,73	0,7	0,7	-
15.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	20,4	0,55	0,7	0,7	-
16.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	20,7	0,59	0,7	0,7	-
17.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	20,8	0,53	0,7	0,7	-
18.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,4	20,9	0,53	0,7	0,7	-
19.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,6	21	0,58	0,7	0,7	-
20.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	21,1	0,57	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,001	0	0,57	0,6	0	0,57	0,6	0	0	24	0	0	22,5	21,2	1,29	0,7	0,7	-
22.08.2023	0	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01	0	0	24	0	0	21	20,9	0,12	0,7	0,7	-
23.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	20,4	0,4	0,7	0,7	-
Итого:	5,25	0	2268,77	2294,79	0	2218,75	2247,23	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,25																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2023	404,31	15033,93	14876,82	0	14677,03	14735,28	0
23.08.2023	409,56	17302,7	17171,61	0	16895,78	16982,51	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2023 9:20:48