

#145304#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Невского 62-62В, Калининград
5346
4248
ВКТ-7
00104178
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,42	0	15,42	14,67	0	15,1	14,58	0	0	24	0	0	69,1	41,2	27,94	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,438	0	15,2	14,43	0	14,85	14,38	0	0	24	0	0	69,9	40,3	29,6	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,419	0	16,07	15,31	0	15,72	15,2	0	0	24	0	0	68,8	42,1	26,67	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,426	0	16,51	15,76	0	16,16	15,66	0	0	24	0	0	69,5	43	26,51	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,453	0	16,84	16,08	0	16,47	15,98	0	0	24	0	0	69,2	41,5	27,68	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,441	0	15,91	15,19	0	15,56	15,11	0	0	24	0	0	69,3	41	28,33	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,426	0	16,39	15,73	0	16,04	15,64	0	0	24	0	0	69,3	42,7	26,56	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,447	0	16,58	15,86	0	16,24	15,76	0	0	24	0	0	69,6	42,1	27,51	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,455	0	17,71	16,96	0	17,33	16,83	0	0	24	0	0	69,5	43,2	26,28	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,497	0	18,07	17,29	0	17,69	17,19	0	0	24	0	0	69,7	41,5	28,19	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,473	0	17,81	17,04	0	17,43	16,93	0	0	24	0	0	69,2	42,1	27,07	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,452	0	16,18	15,43	0	15,83	15,34	0	0	24	0	0	69,7	41,1	28,67	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,454	0	17,6	16,85	0	17,21	16,74	0	0	24	0	0	70	43,4	26,5	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,438	0	16,32	15,55	0	15,99	15,46	0	0	24	0	0	69,2	41,7	27,5	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,501	0	18,8	18,03	0	18,4	17,88	0	0	24	0	0	69,5	42,3	27,24	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,438	0	16,3	15,53	0	15,95	15,42	0	0	24	0	0	68,9	41,5	27,39	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,473	0	16,97	16,19	0	16,6	16,12	0	0	24	0	0	69,2	40,7	28,53	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,455	0	16,11	15,31	0	15,75	15,25	0	0	24	0	0	68,7	39,8	28,89	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,461	0	17,63	16,85	0	17,26	16,73	0	0	24	0	0	69,2	42,5	26,66	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,491	0	17,3	16,5	0	16,94	16,41	0	0	24	0	0	68,9	39,8	29,1	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,141	0	57,66	58,58	0	56,85	57,85	0	0	24	0	0	55	52,3	2,69	0,7	0,7	-
14.08.2025	0	0	0	6,3	0	0	6,3	0	0	24	0	0	23,8	23,3	0,42	0,7	0,7	-
15.08.2025	0	0	0	8,63	0	0	8,63	0	0	24	0	0	23	22,9	0,15	0,7	0,7	-
16.08.2025	0	0	0	8,85	0	0	8,85	0	0	24	0	0	22,7	22,7	0,01	0,7	0,7	-
17.08.2025	0	0	0,08	8,78	0	0,08	8,78	0	0	24	0	0	21,7	21,6	0,12	0,7	0,7	-
18.08.2025	0	0	0,25	8,56	0	0,25	8,56	0	0	24	0	0	21,2	21	0,2	0,7	0,7	-
19.08.2025	0	0	1,37	7,37	0	1,37	7,37	0	0	24	0	0	20,8	20,9	-0,16	0,7	0,7	-
20.08.2025	0	0	2,4	7,7	0	2,4	7,7	0	0	24	0	0	20,3	20,4	-0,07	0,7	0,7	-
21.08.2025	0	0	3,93	8,45	0	3,93	8,45	0	0	24	0	0	20	19,7	0,35	0,7	0,7	-
22.08.2025	0	0	4,56	8,05	0	4,56	8,05	0	0	24	0	0	19,7	19,6	0,11	0,7	0,7	-
23.08.2025	0	0	4,41	8,2	0	4,41	8,2	0	0	24	0	0	19,1	18,7	0,37	0,7	0,7	-
Итого:	9,199	0	410,38	460,03	0	402,37	457,35	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,199																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	1301,778	62900,43	62322,61	0	61424,11	61538,49	0
23.08.2025	1310,977	63310,81	62782,64	0	61826,48	61995,84	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 8:49:19