

#17150#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Невского 62-62В, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4248
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104178
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,417	0	16,77	16,93	0	16,42	16,79	0	0	24	0	0	66,6	41,3	25,32	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,411	0	15,5	15,17	0	15,18	15,08	0	0	24	0	0	66,3	39,2	27,1	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,426	0	16,7	16,33	0	16,37	16,19	0	0	24	0	0	65,2	39,1	26,12	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,445	0	18,16	17,77	0	17,82	17,65	0	0	24	0	0	64,4	39,5	24,95	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,399	0	13,64	13,34	0	13,37	13,33	0	0	24	0	0	66	36,2	29,79	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,386	0	13,57	13,22	0	13,3	13,22	0	0	24	0	0	65,8	36,7	29,16	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,454	0	17,06	16,63	0	16,7	16,51	0	0	24	0	0	66,5	39,3	27,2	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,419	0	15,78	15,33	0	15,48	15,2	0	0	24	0	0	66,1	39	27,06	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,421	0	15,59	15,19	0	15,29	15,1	0	0	24	0	0	66,4	38,8	27,59	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,492	0	91,13	90,89	0	89,21	89,24	0	0	24	0	0	68,3	62,8	5,48	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,468	0	114,39	113,97	0	112	111,82	0	0	24	0	0	68,5	64,4	4,13	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,412	0	14,07	13,59	0	13,79	13,58	0	0	24	0	0	66,1	36,2	29,81	0,7	0,7	-
05.09.2021	0,497	0	16,95	16,43	0	16,61	16,38	0	0	24	0	0	66,6	36,7	29,93	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,478	0	21,03	20,5	0	20,63	20,32	0	0	24	0	0	64,7	41,5	23,14	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,464	0	16,63	16,13	0	16,26	16,01	0	0	24	0	0	66,6	38	28,58	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,417	0	15,41	14,96	0	15,1	14,89	0	0	24	0	0	66,2	38,6	27,62	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,424	0	15,95	15,48	0	15,64	15,38	0	0	24	0	0	66,6	39,4	27,16	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,407	0	15,22	14,76	0	14,92	14,67	0	0	24	0	0	66,4	38,8	27,58	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,402	0	13,83	13,37	0	13,55	13,35	0	0	24	0	0	66,2	36,5	29,75	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,431	0	15,71	15,22	0	15,39	15,2	0	0	24	0	0	66	38	27,97	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,373	0	14,22	14,03	0	13,91	13,93	0	0	24	0	0	66,5	39,7	26,87	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,283	0	10,39	10,08	0	10,21	10,03	0	0	24	0	0	66,6	38,9	27,7	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,41	0	15,4	14,92	0	15,09	14,83	0	0	24	0	0	66,4	39,3	27,15	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,448	0	17,68	17,17	0	17,36	17,03	0	0	24	0	0	65,8	39,8	25,93	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,403	0	15,72	15,41	0	15,41	15,3	0	0	24	0	0	66,4	40,3	26,11	0,7	0,7	-
18.09.2021	0,423	0	14,2	13,76	0	13,9	13,76	0	0	24	0	0	65,9	35,4	30,43	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,457	0	15,27	14,81	0	14,97	14,79	0	0	24	0	0	66	35,4	30,55	0,7	0,7	-
20.09.2021	0,414	0	15,41	14,97	0	15,11	14,9	0	0	24	0	0	66,1	38,6	27,43	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,431	0	15,74	15,29	0	15,42	15,19	0	0	24	0	0	66,3	38,3	27,99	0,7	0,7	-
22.09.2021	0,439	0	16,33	15,94	0	16	15,82	0	0	24	0	0	65,9	38,4	27,5	0,7	0,7	-
23.09.2021	0,465	0	17,14	16,91	0	16,81	16,82	0	0	24	0	0	66,3	38,7	27,57	0,7	0,7	-
Итого:	13,216	0	660,59	648,5	0	647,22	642,31	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,216																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2021	1286,032	50528,08	49874,2	0	49338,83	49367,43	0
23.09.2021	1299,248	51188,67	50522,7	0	49986,05	50009,74	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 19:48:20