

#35344#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Невского 62-62В, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4248
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104178
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20,1	0,59	0,7	0,7	-
25.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,1	0,55	0,7	0,7	-
26.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	20,2	0,51	0,7	0,7	-
27.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	20,3	0,48	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,001	0	0,45	0,49	0	0,45	0,49	0	0	24	0	0	22,9	19,1	3,82	0,7	0,7	-
29.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,9	19,9	0,04	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,011	0	8,4	8,47	0	8,4	8,47	0	0	24	0	0	22,1	21,1	0,98	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,622	0	187,88	190,43	0	183,94	186,77	0	0	24	0	0	68,3	64,9	3,37	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,539	0	222,14	225,38	0	217,16	220,66	0	0	24	0	0	70,7	68,2	2,49	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,304	0	86,14	87,28	0	84,23	85,52	0	0	24	0	0	70,2	66,6	3,58	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,322	0	9,8	9,68	0	9,6	9,65	0	0	24	0	0	66,9	33,3	33,55	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,273	0	8,95	8,77	0	8,77	8,74	0	0	24	0	0	66,9	35,4	31,51	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,341	0	10,63	10,33	0	10,41	10,3	0	0	24	0	0	67,3	34,6	32,62	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,35	0	11,56	11,29	0	11,34	11,25	0	0	24	0	0	67,8	36,9	30,96	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,453	0	15,43	15,28	0	15,11	15,24	0	0	24	0	0	68,4	38,4	30,03	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,439	0	15,9	15,69	0	15,56	15,65	0	0	24	0	0	68,6	40,4	28,2	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,504	0	18,3	17,88	0	17,94	17,72	0	0	24	0	0	68,9	40,8	28,09	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,464	0	17,64	17,13	0	17,27	16,97	0	0	24	0	0	68,6	41,6	27,04	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,459	0	17,32	16,79	0	16,96	16,65	0	0	24	0	0	68,9	41,8	27,09	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,459	0	31,03	30,56	0	30,44	30,2	0	0	24	0	0	64,7	49,7	15	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,438	0	16,7	16,17	0	16,34	16,04	0	0	24	0	0	68,8	42	26,81	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,432	0	15,17	14,61	0	14,85	14,59	0	0	24	0	0	68,4	39,2	29,18	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,474	0	16,11	15,56	0	15,79	15,54	0	0	24	0	0	68,5	38,5	30,03	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,442	0	17,13	16,6	0	16,77	16,46	0	0	24	0	0	68,6	42,3	26,27	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,515	0	18,93	18,37	0	18,56	18,21	0	0	24	0	0	69	41,2	27,8	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,43	0	16,9	16,35	0	16,57	16,21	0	0	24	0	0	68,7	42,7	25,97	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,453	0	18,16	17,58	0	17,77	17,41	0	0	24	0	0	68,8	43,3	25,5	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,465	0	17,88	17,28	0	17,52	17,11	0	0	24	0	0	68,7	42,2	26,44	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,431	0	15,09	14,5	0	14,78	14,48	0	0	24	0	0	68,4	39,1	29,34	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,458	0	16,36	15,75	0	16,02	15,69	0	0	24	0	0	68,5	39,9	28,62	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,467	0	17,74	17,15	0	17,39	17	0	0	24	0	0	68,8	42	26,79	0,7	0,7	-
Итого:	10,546	0	847,74	845,37	0	829,94	833,02	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,546																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2023	409,56	17302,7	17171,61	0	16895,78	16982,51	0
23.09.2023	420,106	18150,44	18016,98	0	17725,72	17815,53	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 9:27:49