

#95298#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Невского 62-62В, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 4248  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104178  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,54	0	234,95	236,84	0	229,65	231,79	0	0	24	0	0	71,2	68,8	2,36	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,537	0	232,74	233,92	0	227,52	228,95	0	0	24	0	0	71,1	68,7	2,36	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,566	0	223,49	224,69	0	218,43	219,94	0	0	24	0	0	71,3	68,7	2,6	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,551	0	207,55	208,49	0	202,85	204,1	0	0	24	0	0	71	68,3	2,71	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,572	0	211,51	212,29	0	206,72	207,83	0	0	24	0	0	71,1	68,4	2,77	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,483	0	88,07	88,04	0	86,08	86,37	0	0	24	0	0	70,7	65,2	5,48	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,452	0	16,72	16	0	16,35	15,87	0	0	24	0	0	69,4	41,6	27,83	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,497	0	18,23	17,51	0	17,84	17,35	0	0	24	0	0	69,3	41,3	27,94	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,557	0	26,53	25,86	0	25,96	25,56	0	0	24	0	0	69,7	48,4	21,26	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,562	0	20,18	19,44	0	19,74	19,28	0	0	24	0	0	69,1	40,5	28,6	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,501	0	17,86	17,14	0	17,48	17	0	0	24	0	0	69,2	40,5	28,62	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,449	0	14,95	14,26	0	14,64	14,25	0	0	24	0	0	68,4	37,7	30,72	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,497	0	16,64	15,93	0	16,28	15,86	0	0	24	0	0	68,9	38,3	30,63	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,475	0	17,13	16,42	0	16,78	16,29	0	0	24	0	0	68,8	40,6	28,25	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,475	0	16,98	16,3	0	16,65	16,17	0	0	24	0	0	69	40,5	28,52	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,436	0	16,3	15,63	0	15,95	15,5	0	0	24	0	0	68,7	41	27,65	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,445	0	16,38	15,7	0	16,04	15,57	0	0	24	0	0	68,9	41	27,89	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,442	0	16,64	15,97	0	16,3	15,83	0	0	24	0	0	69	41,8	27,18	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,437	0	15,49	14,83	0	15,17	14,78	0	0	24	0	0	67,4	38,3	29,04	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,429	0	14,43	13,79	0	14,12	13,77	0	0	24	0	0	68,5	37,9	30,57	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,477	0	16,85	16,17	0	16,5	16,03	0	0	24	0	0	68,9	39,9	28,99	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,487	0	17,35	16,67	0	17,01	16,54	0	0	24	0	0	68,8	40,1	28,66	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,561	0	19,07	18,36	0	18,68	18,19	0	0	24	0	0	69,2	39	30,13	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,487	0	17,65	16,96	0	17,3	16,82	0	0	24	0	0	68,8	40,7	28,12	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,496	0	17,78	17,09	0	17,41	16,95	0	0	24	0	0	68,9	40,3	28,52	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,482	0	15,64	14,95	0	15,32	14,93	0	0	24	0	0	68,5	37	31,5	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,454	0	14,79	14,1	0	14,47	14,08	0	0	24	0	0	68,7	37,4	31,3	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,496	0	17,56	16,85	0	17,2	16,71	0	0	24	0	0	68,9	39,9	29,03	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,478	0	17,63	16,93	0	17,29	16,79	0	0	24	0	0	68,8	41,2	27,63	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,501	0	17,68	16,97	0	17,33	16,84	0	0	24	0	0	68,8	39,9	28,88	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,503	0	18,12	17,4	0	17,73	17,26	0	0	24	0	0	69,4	41,1	28,29	0,7	0,7	-
Итого:	15,325	0	1632,89	1621,5	0	1596,79	1593,2	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,325																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2024	854,916	40091,65	39794,91	0	39147,01	39304,33	0
23.09.2024	870,241	41724,54	41416,41	0	40743,8	40897,53	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.09.2024 13:24:57