

#17151#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Невского 62-62В, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4248
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104178
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,428	0	15,4	15,09	0	15,07	15	0	0	24	0	0	67,2	38,7	28,44	0,7	0,7	-
25.09.2021	0,412	0	13,45	13,08	0	13,17	13,08	0	0	24	0	0	67,1	35,9	31,25	0,7	0,7	-
26.09.2021	0,421	0	14,12	13,68	0	13,8	13,66	0	0	24	0	0	66,6	36,2	30,46	0,7	0,7	-
27.09.2021	0,455	0	15,86	15,39	0	15,51	15,29	0	0	24	0	0	67,6	38,3	29,38	0,7	0,7	-
28.09.2021	0,433	0	16,66	16,2	0	16,32	16,08	0	0	24	0	0	66,3	39,8	26,54	0,7	0,7	-
29.09.2021	0,424	0	15,48	15,01	0	15,18	14,94	0	0	24	0	0	66,4	38,3	28,05	0,7	0,7	-
30.09.2021	0,444	0	16,04	15,6	0	15,71	15,5	0	0	24	0	0	66,6	38,4	28,17	0,7	0,7	-
Итого:	3,017	0	107,01	104,05	0	104,76	103,55	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,017																	

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2021	1299,248	51188,67	50522,7	0	49986,05	50009,74	0
30.09.2021	1302,265	51295,68	50626,75	0	50090,81	50113,29	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:40:18