

#67777#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Невского 62-62В, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4248
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104178
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2023 | 2,152 | 0 | 71,32 | 70,17 | 0 | 69,49 | 69,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76 | 45 | 30,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.12.2023 | 1,807 | 0 | 60,68 | 59,58 | 0 | 59,29 | 59,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 41,2 | 30,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.12.2023 | 1,877 | 0 | 67,35 | 66,19 | 0 | 65,87 | 65,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 42,2 | 28,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.12.2023 | 1,991 | 0 | 71,34 | 70,14 | 0 | 69,71 | 69,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 42,9 | 28,57 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.12.2023 | 1,931 | 0 | 67,92 | 66,91 | 0 | 66,28 | 66,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 43,9 | 29,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.12.2023 | 1,704 | 0 | 59 | 58,16 | 0 | 57,69 | 57,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 41,1 | 29,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.12.2023 | 1,978 | 0 | 68,01 | 66,98 | 0 | 66,47 | 66,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 41,2 | 29,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.12.2023 | 2,06 | 0 | 71,07 | 69,92 | 0 | 69,43 | 69,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 42,5 | 29,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.01.2024 | 2,023 | 0 | 68,34 | 67,08 | 0 | 66,64 | 66,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 45,2 | 30,39 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.01.2024 | 2,396 | 0 | 76,37 | 74,89 | 0 | 74,22 | 74,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,5 | 48,1 | 32,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.01.2024 | 2,71 | 0 | 83,47 | 81,75 | 0 | 80,95 | 80,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 83,8 | 50,3 | 33,49 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.01.2024 | 2,92 | 0 | 88,94 | 87,13 | 0 | 86,12 | 86,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 85,6 | 51,7 | 33,9 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.01.2024 | 2,42 | 0 | 74,56 | 73,1 | 0 | 72,36 | 72,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82,2 | 48,8 | 33,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.01.2024 | 2,51 | 0 | 76,24 | 74,78 | 0 | 74,02 | 73,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82,1 | 48,2 | 33,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.01.2024 | 3,3 | 0 | 99,16 | 97,17 | 0 | 95,74 | 95,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 90 | 55,6 | 34,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.01.2024 | 3,549 | 0 | 104,44 | 102,55 | 0 | 100,76 | 101,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 91,2 | 56 | 35,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.01.2024 | 2,714 | 0 | 75,34 | 73,84 | 0 | 72,94 | 72,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 86,7 | 49,5 | 37,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.01.2024 | 2,274 | 0 | 68,57 | 67,42 | 0 | 66,67 | 66,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80 | 45,8 | 34,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.01.2024 | 2,167 | 0 | 67,55 | 66,41 | 0 | 65,73 | 65,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 45,3 | 32,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.01.2024 | 2,247 | 0 | 69,09 | 67,85 | 0 | 67,23 | 67,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,8 | 45,4 | 33,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.01.2024 | 2,435 | 0 | 73,88 | 72,67 | 0 | 71,82 | 71,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 46 | 33,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.01.2024 | 2,218 | 0 | 69,22 | 68,15 | 0 | 67,31 | 67,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 46,2 | 32,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.01.2024 | 2,276 | 0 | 67,83 | 66,69 | 0 | 65,98 | 66,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,3 | 44,8 | 34,52 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.01.2024 | 2,454 | 0 | 74,33 | 72,92 | 0 | 72,14 | 72,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82,2 | 48,2 | 34,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.01.2024 | 2,639 | 0 | 79,47 | 77,91 | 0 | 77,09 | 77,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 83,3 | 49,1 | 34,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.01.2024 | 2,378 | 0 | 72,27 | 70,97 | 0 | 70,2 | 70,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,5 | 46,6 | 33,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.01.2024 | 2,297 | 0 | 71,45 | 70,11 | 0 | 69,45 | 69,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,3 | 47,2 | 33,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.01.2024 | 2,195 | 0 | 65,79 | 64,6 | 0 | 63,96 | 64,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 45,5 | 34,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.01.2024 | 2,321 | 0 | 71,15 | 70,1 | 0 | 69,22 | 69,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,8 | 45,3 | 33,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.01.2024 | 2,055 | 0 | 65,32 | 64,2 | 0 | 63,68 | 63,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 43,2 | 32,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.01.2024 | 1,922 | 0 | 65,11 | 63,98 | 0 | 63,56 | 63,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 42,3 | 30,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 71,92 | 0 | 2264,58 | 2224,32 | 0 | 2202,02 | 2201,66 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 71,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.12.2023 | 566,674 | 23361,98 | 23142,66 | 0 | 22812,38 | 22893 | 0 |
| 23.01.2024 | 638,594 | 25626,56 | 25366,98 | 0 | 25014,4 | 25094,66 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2024 7:36:40