

#126533#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 97А, Калининград (Отопление)
5346
4334
ВКТ-7
00122980
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,254	0	114,51	112,62	0	111,92	111,69	0	0	24	0	0	71,3	42,2	29,12	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	2,961	0	104,03	102,26	0	101,65	101,4	0	0	24	0	0	71,3	42,2	29,14	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	3,113	0	105,91	104,32	0	103,47	103,52	0	0	24	0	0	71,2	41,1	30,11	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	3,019	0	102,36	100,51	0	100,06	99,71	0	0	24	0	0	71,2	41	30,2	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	2,485	0	76,35	74,99	0	74,62	74,49	0	0	24	0	0	71,1	37,8	33,34	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	2,35	0	72,78	71,76	0	71,14	71,27	0	0	24	0	0	71	38	33,06	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	2,693	0	87,54	86,12	0	85,58	85,51	0	0	23	0	0	71	39,5	31,51	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	3	0	100,93	98,95	0	98,63	98,2	0	0	24	0	0	71,2	40,8	30,42	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	3,37	0	119,94	117,9	0	117,17	116,87	0	0	24	0	0	71,7	42,9	28,8	0,7	0,7	-
02.04.2025	2,879	0	95,93	94,08	0	93,78	93,35	0	0	24	0	0	71,4	40,6	30,72	0,7	0,7	-
03.04.2025	2,41	0	74,33	72,78	0	72,65	72,3	0	0	24	0	0	71,3	38,1	33,19	0,7	0,7	-
04.04.2025	2,943	0	96,72	94,97	0	94,53	94,23	0	0	24	0	0	71,8	40,6	31,15	0,7	0,7	-
05.04.2025	3,99	0	155,49	153,25	0	151,82	151,69	0	0	24	0	0	72,7	46,4	26,31	0,7	0,7	-
06.04.2025	4,272	0	165,88	163,47	0	161,79	161,68	0	0	24	0	0	74,9	48,5	26,4	0,7	0,7	-
07.04.2025	3,724	0	133,28	131,08	0	130,07	129,83	0	0	24	0	0	73,7	45,1	28,63	0,7	0,7	-
08.04.2025	3,727	0	139,08	137,12	0	135,86	135,83	0	0	24	0	0	72,2	44,8	27,46	0,7	0,7	-
09.04.2025	3,59	0	134,36	132,44	0	131,26	131,17	0	0	24	0	0	72	44,6	27,37	0,7	0,7	-
10.04.2025	3,906	0	153,71	151,79	0	150,13	150,27	0	0	24	0	0	72,5	46,5	26,06	0,7	0,7	-
11.04.2025	3,339	0	118,39	116,61	0	115,67	115,59	0	0	24	0	0	71,9	43	28,87	0,7	0,7	-
12.04.2025	2,858	0	95,5	93,95	0	93,3	93,21	0	0	24	0	0	72	41,3	30,67	0,7	0,7	-
13.04.2025	2,125	0	63,44	62,38	0	62,01	61,97	0	0	24	0	0	71,6	37,3	34,28	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,868	0	51,6	51,02	0	50,46	50,76	0	0	24	0	0	70,8	33,8	36,99	0,7	0,7	-
15.04.2025	1,238	0	43,89	44,06	0	43	43,74	0	0	24	0	0	68,2	39,7	28,52	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,072	0	31,75	33,7	0	31,2	33,2	0	0	24	0	0	64,2	61,8	2,48	0,7	0,7	-
Итого:	69,186	0	2437,7	2402,13	0	2381,77	2381,48	0	0	575	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,186																	

Общее время работы системы, ч576

Период нормальной работы системы, ч575

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	1353,928	50024,03	52494,29	0	48828,4	52012,67	0
16.04.2025	1423,187	52489,19	54926,34	0	51237,12	54423,58	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:18:39