

#142436#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (ГВС)
5346
5240
ВКТ-7
00123053
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,079	0,399	47,61	33,15	0	46,77	32,76	14,01	24	0	0	60,5	49,6	10,96	0,7	0,3	-
25.06.2025	1,59	0,683	55,68	36,57	0	54,59	36,13	18,46	24	0	0	64,8	49,3	15,54	0,7	0,3	-
26.06.2025	2,308	0,867	84,81	63,18	0	83,03	62,42	20,61	24	0	0	68,4	51,1	17,28	0,7	0,3	-
27.06.2025	2,354	0,889	84,49	62,12	0	82,71	61,37	21,34	24	0	0	68,5	50,9	17,61	0,7	0,3	-
28.06.2025	2,338	0,875	83,78	61,55	0	82,04	60,83	21,21	24	0	0	68,1	50,3	17,8	0,7	0,3	-
29.06.2025	2,268	0,834	82,32	61,1	0	80,62	60,38	20,24	24	0	0	68,1	50,5	17,64	0,7	0,3	-
30.06.2025	2,357	0,895	83,5	60,63	0	81,76	59,91	21,85	24	0	0	67,9	50,1	17,82	0,7	0,3	-
01.07.2025	2,199	0,819	80,68	59,69	0	79	58,97	20,03	24	0	0	67,7	50,4	17,31	0,7	0,3	-
02.07.2025	1,127	0,327	43,22	33,97	0	42,42	33,63	8,79	24	0	0	63,8	44,5	19,26	0,7	0,3	-
03.07.2025	1,806	0,639	82,86	68,38	0	81,19	67,49	13,7	24	0	0	66,9	52	14,91	0,7	0,3	-
04.07.2025	2,351	0,844	102,76	81,67	0	100,68	80,62	20,06	24	0	0	67	52,4	14,67	0,7	0,3	-
05.07.2025	2,278	0,863	86,37	64,52	0	84,61	63,75	20,86	24	0	0	67,2	50,5	16,66	0,7	0,3	-
06.07.2025	2,336	0,942	87,49	63,83	0	85,69	63,06	22,63	24	0	0	67,1	50,9	16,19	0,7	0,3	-
07.07.2025	2,259	0,827	94,95	74,61	0	92,97	73,66	19,31	24	0	0	67,6	52,3	15,28	0,7	0,3	-
08.07.2025	2,305	0,9	87,92	65,39	0	86,13	64,61	21,52	24	0	0	67,2	51	16,23	0,7	0,3	-
09.07.2025	2,202	0,813	84,89	64,27	0	83,16	63,5	19,66	24	0	0	67,3	50,7	16,59	0,7	0,3	-
10.07.2025	2,266	0,845	85,52	63,92	0	83,79	63,19	20,6	24	0	0	67,1	50,3	16,88	0,7	0,3	-
11.07.2025	2,33	0,877	90,89	69,21	0	89,03	68,33	20,7	24	0	0	67,6	51,3	16,31	0,7	0,3	-
12.07.2025	2,42	0,926	97,25	74,37	0	95,26	73,41	21,85	24	0	0	67,2	51,6	15,63	0,7	0,3	-
13.07.2025	2,372	0,915	94,8	72,07	0	92,87	71,13	21,74	24	0	0	67	51,4	15,57	0,7	0,3	-
14.07.2025	2,338	0,919	94,5	71,81	0	92,6	70,88	21,72	24	0	0	66,8	51,5	15,23	0,7	0,3	-
15.07.2025	2,309	0,893	94,01	71,99	0	92,1	71,04	21,06	24	0	0	66,9	51,6	15,33	0,7	0,3	-
16.07.2025	2,232	0,822	90,4	69,9	0	88,57	69,02	19,55	24	0	0	67,2	51,4	15,8	0,7	0,3	-
17.07.2025	2,074	0,754	82,6	63,04	0	81	62,32	18,68	24	0	0	66	49,9	16,13	0,7	0,3	-
18.07.2025	2,126	0,782	86,92	67	0	85,21	66,21	19	24	0	0	66	50,4	15,7	0,7	0,3	-
19.07.2025	2,202	0,826	86,85	66,03	0	85,12	65,27	19,85	24	0	0	66,8	50,6	16,15	0,7	0,3	-
20.07.2025	2,287	0,903	88,65	65,99	0	86,86	65,2	21,66	24	0	0	66,8	50,9	15,91	0,7	0,3	-
21.07.2025	2,119	0,792	85,75	65,98	0	84,03	65,2	18,83	24	0	0	67	51,4	15,69	0,7	0,3	-
22.07.2025	2,119	0,792	85,75	65,98	0	84,03	65,2	18,83	24	0	0	67	51,4	15,69	0,7	0,3	-
23.07.2025	2,072	0,75	84,77	66,08	0	83,04	65,28	17,76	24	0	0	67,2	51,4	15,85	0,7	0,3	-
Итого:	64,423	0	2521,99	1908	0	2470,88	1884,77	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,423																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	40,573	1491,77	1079,26	0	1462,03	1066,84
23.07.2025	104,996	4013,76	2987,26	0	3932,91	2951,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:59:04