

#148721#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 119-127, Калининград (ГВС)
5346
5240
ВКТ-7
00123053
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,023	0,029	3,99	0,37	0	3,99	0,37	3,62	24	0	0	15,7	17	-1,34	0,7	0,3	-
25.08.2025	0,023	0,028	3,92	0,28	0	3,92	0,28	3,64	24	0	0	15,3	16,6	-1,27	0,7	0,3	-
26.08.2025	0,034	0,045	10,77	4,65	0	10,77	4,65	6,12	24	0	0	15,2	16,7	-1,44	0,7	0,3	-
27.08.2025	2,212	1,055	82,55	51,13	0	81,34	50,75	30,59	24	0	0	55,3	39,6	15,75	0,7	0,3	-
28.08.2025	1,673	0,655	55,87	33,64	0	54,93	33,36	21,57	24	0	0	60,7	44	16,74	0,7	0,3	-
29.08.2025	2,168	0,87	81,34	57,61	0	79,82	56,99	22,83	24	0	0	63,5	47,3	16,18	0,7	0,3	-
30.08.2025	2,18	0,891	81,91	57,46	0	80,41	56,88	23,53	24	0	0	63,1	47,2	15,89	0,7	0,3	-
31.08.2025	2,165	0,892	81,55	56,87	0	80,07	56,29	23,78	24	0	0	62,8	47,1	15,7	0,7	0,3	-
01.09.2025	2,267	0,953	84	58,28	0	82,48	57,64	24,84	24	0	0	63,5	47,6	15,85	0,7	0,3	-
02.09.2025	1,984	0,757	79,73	59,31	0	78,28	58,66	19,62	24	0	0	63,5	47,9	15,57	0,7	0,3	-
03.09.2025	2,052	0,831	81,23	58,66	0	79,79	58,01	21,78	24	0	0	62,8	47,6	15,14	0,7	0,3	-
04.09.2025	1,951	0,775	80,24	58,88	0	78,84	58,25	20,59	24	0	0	61,6	46,7	14,87	0,7	0,3	-
05.09.2025	2,169	0,85	80,64	59,1	0	79	58,38	20,62	24	0	0	67,1	50,5	16,57	0,7	0,3	-
06.09.2025	2,058	0,743	78,86	59,77	0	77,26	59,05	18,21	24	0	0	67,1	50,2	16,94	0,7	0,3	-
07.09.2025	2,187	0,86	80,94	58,74	0	79,32	58,03	21,29	24	0	0	66,4	49,8	16,63	0,7	0,3	-
08.09.2025	2,124	0,807	79,54	58,89	0	77,91	58,17	19,74	24	0	0	66,9	50,1	16,81	0,7	0,3	-
09.09.2025	2,145	0,812	79,24	58,55	0	77,63	57,83	19,8	24	0	0	67,3	50,2	17,07	0,7	0,3	-
10.09.2025	1,705	0,788	65,49	44,34	0	64,29	43,84	20,45	24	0	0	62,8	49	13,81	0,7	0,3	-
11.09.2025	2,23	0,96	86,06	62,54	0	84,33	61,8	22,53	24	0	0	66,8	51,8	14,99	0,7	0,3	-
12.09.2025	2,336	0,829	105,47	85,39	0	103,28	84,25	19,03	24	0	0	67,5	53,1	14,46	0,7	0,3	-
13.09.2025	2,245	0,771	93,63	74,46	0	91,72	73,5	18,22	24	0	0	67,4	51,4	16	0,7	0,3	-
14.09.2025	2,481	0,986	96,1	71,5	0	94,14	70,59	23,55	24	0	0	67	51,2	15,78	0,7	0,3	-
15.09.2025	2,239	0,769	91,72	72,26	0	89,86	71,34	18,52	24	0	0	67,1	50,8	16,26	0,7	0,3	-
16.09.2025	2,29	0,799	92,1	72,15	0	90,22	71,22	19	24	0	0	67,7	51,2	16,47	0,7	0,3	-
17.09.2025	2,348	0,822	92,5	71,89	0	90,61	70,96	19,65	24	0	0	67,8	51	16,79	0,7	0,3	-
18.09.2025	2,142	0,778	81,25	61,05	0	79,57	60,25	19,32	24	0	0	67,8	51,2	16,69	0,7	0,3	-
19.09.2025	2,226	0,931	86,11	63,76	0	84,31	62,99	21,32	24	0	0	67,9	52,5	15,35	0,7	0,3	-
20.09.2025	2,264	0,88	91,43	70,26	0	89,52	69,3	20,22	24	0	0	68	52,7	15,39	0,7	0,3	-
21.09.2025	2,338	0,938	93,45	71,06	0	91,5	70,1	21,4	24	0	0	68,1	52,9	15,25	0,7	0,3	-
22.09.2025	2,346	0,867	94,88	73,74	0	92,9	72,78	20,12	24	0	0	68,1	52,3	15,81	0,7	0,3	-
23.09.2025	1,886	0,509	71,35	51,97	0	69,99	51,37	18,62	24	0	0	65,6	49,4	16,17	0,7	0,3	-
Итого:	60,491	0	2367,86	1738,56	0	2322	1717,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,491																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	147,804	5755,57	4260,36	0	5640,83	4208,76
23.09.2025	208,295	8123,43	5998,92	0	7962,83	5926,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 9:36:09