

#5047#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 29-37, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 9167
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2023 | 37,62 | 0 | 323,41 | 0 | 0 | 314,513 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,3 | 50,8 | 0,47 | 0,29 | -1 |
| 25.01.2023 | 38,368 | 0 | 334,08 | 0 | 0 | 324,773 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,9 | 51,7 | 0,47 | 0,29 | -1,5 |
| 26.01.2023 | 38,12 | 0 | 326,16 | 0 | 0 | 317,069 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,9 | 51,2 | 0,47 | 0,29 | -1,9 |
| 27.01.2023 | 37,483 | 0 | 318,72 | 0 | 0 | 309,898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,6 | 50,8 | 0,47 | 0,29 | -1,7 |
| 28.01.2023 | 37,817 | 0 | 323,97 | 0 | 0 | 315,169 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,8 | 50,2 | 0,47 | 0,29 | -0,5 |
| 29.01.2023 | 36,756 | 0 | 308,01 | 0 | 0 | 299,641 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,7 | 49,5 | 0,48 | 0,29 | -0,9 |
| 30.01.2023 | 35,22 | 0 | 300,25 | 0 | 0 | 292,299 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 48,9 | 0,48 | 0,29 | 0,4 |
| 31.01.2023 | 33,721 | 0 | 315,37 | 0 | 0 | 307,623 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 48,3 | 0,47 | 0,29 | 2 |
| 01.02.2023 | 33,641 | 0 | 323,99 | 0 | 0,064 | 316,061 | 0 | 0,063 | 24 | 0 | 74,2 | 48,9 | 0,47 | 0,29 | 3,1 |
| 02.02.2023 | 30,265 | 0,012 | 291,73 | 0 | 0,176 | 284,484 | 0 | 0,174 | 24 | 0 | 74,9 | 49,5 | 0,47 | 0,29 | 3 |
| 03.02.2023 | 37,344 | 0,033 | 344,35 | 0 | 0 | 335,244 | 0 | 0 | 22 | 2 | 77,6 | 51 | 0,47 | 0,29 | 1,6 |
| 04.02.2023 | 38,878 | 0 | 343,77 | 0 | 0 | 334,295 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,5 | 51,7 | 0,47 | 0,29 | -0,5 |
| 05.02.2023 | 38,774 | 0 | 337,71 | 0 | 0 | 328,254 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80 | 51,8 | 0,47 | 0,28 | -1,1 |
| 06.02.2023 | 36,545 | 0 | 310,92 | 0 | 0 | 302,361 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,3 | 50,5 | 0,47 | 0,28 | -2,2 |
| 07.02.2023 | 35,569 | 0 | 314,22 | 0 | 0 | 305,959 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 49,6 | 0,48 | 0,28 | -0,5 |
| 08.02.2023 | 37,546 | 0 | 341,47 | 0 | 0 | 332,487 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 50,4 | 0,47 | 0,28 | 1,4 |
| 09.02.2023 | 37,128 | 0 | 331,72 | 0 | 0 | 322,807 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,3 | 50,9 | 0,47 | 0,29 | 0,3 |
| 10.02.2023 | 35,313 | 0 | 324,26 | 0 | 0 | 316,008 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 49,3 | 0,48 | 0,29 | -0,8 |
| 11.02.2023 | 21,63 | 0 | 210,19 | 0 | 0 | 205,035 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 49,1 | 0,5 | 0,29 | 1,9 |
| 12.02.2023 | 36,887 | 0 | 380,44 | 0 | 0 | 371,189 | 0 | 0 | 15 | 9 | 73,8 | 50,2 | 0,46 | 0,29 | 3,4 |
| 13.02.2023 | 32,145 | 0 | 308,23 | 0 | 0 | 300,894 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 47,7 | 0,47 | 0,28 | 0,4 |
| 14.02.2023 | 33,178 | 0 | 345,14 | 0 | 0 | 337,092 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,3 | 48,9 | 0,46 | 0,28 | 4,9 |
| 15.02.2023 | 34,116 | 0 | 333,74 | 0 | 0 | 325,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 48,8 | 0,47 | 0,28 | 3,3 |
| 16.02.2023 | 33,942 | 0 | 330,1 | 0 | 0 | 322,079 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,9 | 48,8 | 0,47 | 0,28 | 2,9 |
| 17.02.2023 | 31,891 | 0 | 313,52 | 0 | 0 | 306,101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 48 | 0,47 | 0,28 | 2,2 |
| 18.02.2023 | 31,566 | 0 | 313,66 | 0 | 0 | 306,374 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 47,7 | 0,47 | 0,28 | 4,5 |
| 19.02.2023 | 34,754 | 0 | 359,4 | 0 | 0 | 351,004 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 48,8 | 0,47 | 0,29 | 5,6 |
| 20.02.2023 | 31,646 | 0 | 325,98 | 0 | 0 | 318,331 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 48,9 | 0,48 | 0,29 | 3,1 |
| 21.02.2023 | 29,349 | 0 | 277,3 | 0 | 0 | 270,875 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 46,2 | 0,47 | 0,28 | 2,8 |
| 22.02.2023 | 34,051 | 0 | 319,26 | 0 | 0 | 311,273 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 49,1 | 0,46 | 0,29 | - |
| 23.02.2023 | 35,378 | 0 | 312,38 | 0 | 0 | 304,247 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,8 | 49,1 | 0,47 | 0,28 | - |
| Итого: | 1076,641 | 0 | 9943,45 | 0 | 0,24 | 9689,109 | 0 | 0,237 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 257,151 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 733

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 23.01.2023 | 17367,424 | 233209,41 | 0 | 0,057 | 227704,028 | 0 | 0,056 | 16263 | 22 |
| 23.02.2023 | 18444,064 | 243152,86 | 0 | 0,297 | 237393,138 | 0 | 0,294 | 16996 | 33 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2023 8:13:26