

#5051#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 29-37, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 9167
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20111572
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	10,633	0	218,37	0	0	213,615	0	0	24	0	69,5	57,6	0,39	0,37	-
25.09.2022	10,913	0	218,21	0	0	213,446	0	0	24	0	69,6	57,4	0,39	0,37	-
26.09.2022	10,479	0	216,51	0	0	211,814	0	0	24	0	69,3	57,5	0,39	0,37	-
27.09.2022	10,68	0	214,97	0	0	210,305	0	0	24	0	69,4	57,3	0,39	0,37	-
28.09.2022	10,434	0	217,19	0	0	212,586	0	0	24	0	68,4	56,7	0,39	0,37	-
29.09.2022	10,108	0	254,47	0	0	249,288	0	0	24	0	66,5	57,1	0,34	0,29	-
30.09.2022	10,505	0	300,63	0	0	294,137	0	0	24	0	69,1	60,6	0,3	0,21	-
01.10.2022	10,391	0	278,42	0	0	272,071	0	0	24	0	71,2	62,1	0,3	0,21	-
02.10.2022	11,118	0	299,92	0	0	293,462	0	0	24	0	69	60	0,29	0,21	-
03.10.2022	10,278	0	332,81	0	0	325,835	0	0	24	0	67,9	60,4	0,33	0,22	-
04.10.2022	10,427	0	358,65	0	0	350,996	0	0	24	0	68,7	61,7	0,39	0,23	-
Итого:	115,966	0	2910,15	0	0	2847,555	0	0	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,698														

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	13178,741	180501,76	0	0	176265,462	0	0	13335	22
04.10.2022	13294,707	183411,91	0	0	179113,016	0	0	13599	22

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 14:01:48