

#121422#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 116, Калининград
5346
4903
ВКТ-7
00122991
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,341	0	113,46	114,51	0	110,82	113,55	0	0	24	0	0	72,6	42,4	30,18	0,7	0,7	-
25.02.2025	3,234	0	113,56	114,71	0	110,96	113,69	0	0	24	0	0	71,9	42,7	29,19	0,7	0,7	-
26.02.2025	2,798	0	90,75	91,57	0	88,69	90,88	0	0	24	0	0	71,9	40,3	31,6	0,7	0,7	-
27.02.2025	2,708	0	84,87	85,56	0	82,9	84,91	0	0	24	0	0	72,1	39,4	32,72	0,7	0,7	-
28.02.2025	2,991	0	101	102	0	98,66	101,16	0	0	24	0	0	72	41,6	30,36	0,7	0,7	-
01.03.2025	3,304	0	112,3	113,44	0	109,69	112,53	0	0	24	0	0	72	41,9	30,17	0,7	0,7	-
02.03.2025	3,065	0	101,79	102,8	0	99,44	102	0	0	24	0	0	71,9	41,1	30,84	0,7	0,7	-
03.03.2025	2,886	0	94,48	95,42	0	92,35	94,73	0	0	24	0	0	71	39,6	31,31	0,7	0,7	-
04.03.2025	2,931	0	96	96,91	0	93,78	96,17	0	0	24	0	0	71,9	40,6	31,28	0,7	0,7	-
05.03.2025	2,68	0	86,32	87,05	0	84,34	86,42	0	0	24	0	0	72,1	40,2	31,84	0,7	0,7	-
06.03.2025	2,571	0	82,09	82,72	0	80,21	82,09	0	0	24	0	0	72	40	32,07	0,7	0,7	-
07.03.2025	2,431	0	88,51	89,46	0	86,61	88,74	0	0	24	0	0	69,4	41,2	28,12	0,7	0,7	-
08.03.2025	2,409	0	92,96	94,3	0	91,04	93,53	0	0	24	0	0	67,9	41,4	26,49	0,7	0,7	-
09.03.2025	2,433	0	96,89	98,4	0	94,89	97,6	0	0	24	0	0	67,5	41,8	25,68	0,7	0,7	-
10.03.2025	2,02	0	85,45	87,03	0	83,73	86,3	0	0	24	0	0	66,4	42,2	24,2	0,7	0,7	-
11.03.2025	2,726	0	107,1	108,96	0	104,87	108,04	0	0	24	0	0	68,3	42,3	26,03	0,7	0,7	-
12.03.2025	2,668	0	99,65	101,47	0	97,54	100,67	0	0	24	0	0	68,3	40,9	27,4	0,7	0,7	-
13.03.2025	2,617	0	95,01	96,53	0	92,99	95,76	0	0	23	1	1	68,9	40,7	28,21	0,7	0,7	-
14.03.2025	3,295	0	113,72	115,28	0	111,03	114,26	0	0	24	0	0	72,9	43,2	29,7	0,7	0,7	-
15.03.2025	3,291	0	109,44	110,73	0	106,79	109,76	0	0	24	0	0	74	43,1	30,86	0,7	0,7	-
16.03.2025	3,415	0	113,34	114,6	0	110,58	113,61	0	0	24	0	0	73,7	42,8	30,92	0,7	0,7	-
17.03.2025	3,518	0	115,39	116,57	0	112,56	115,54	0	0	24	0	0	74,5	43,2	31,28	0,7	0,7	-
18.03.2025	3,307	0	114,7	116,01	0	112,02	115,01	0	0	24	0	0	72,4	42,9	29,57	0,7	0,7	-
19.03.2025	3,091	0	111,49	112,9	0	108,95	111,94	0	0	24	0	0	71	42,6	28,42	0,7	0,7	-
20.03.2025	2,66	0	101,95	103,34	0	99,77	102,46	0	0	24	0	0	69,2	42,5	26,69	0,7	0,7	-
21.03.2025	2,691	0	107,6	109,26	0	105,37	108,35	0	0	24	0	0	68	42,4	25,56	0,7	0,7	-
22.03.2025	2,588	0	100,3	101,76	0	98,17	100,89	0	0	24	0	0	68,7	42,4	26,37	0,7	0,7	-
23.03.2025	2,48	0	96,61	98,17	0	94,61	97,39	0	0	23	1	1	67,6	41,3	26,27	0,7	0,7	-
Итого:	80,149	0	2826,73	2861,46	0	2763,36	2837,98	0	0	670	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,149																	

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч670

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	2071,957	78745,1	79473,07	0	76886,31	78677,01	0
23.03.2025	2152,106	81571,83	82334,53	0	79649,67	81514,99	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:23:36