

#130974#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 116, Калининград
5346
4903
ВКТ-7
00122991
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,812	0	34,12	34,56	0	33,38	34,24	0	0	24	0	0	69,7	45,4	24,33	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,797	0	33,24	33,58	0	32,53	33,33	0	0	24	0	0	68,8	44,3	24,51	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,877	0	34,66	34,93	0	33,89	34,66	0	0	24	0	0	69,5	43,7	25,86	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,917	0	35,55	35,75	0	34,75	35,5	0	0	24	0	0	69,8	43,4	26,4	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,941	0	36,36	36,51	0	35,56	36,25	0	0	24	0	0	69,6	43,1	26,47	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,868	0	33,11	33,2	0	32,34	32,96	0	0	24	0	0	70,9	44,1	26,86	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,91	0	33,28	33,31	0	32,52	33,08	0	0	23	1	1	71,8	43,8	28	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,966	0	35,72	35,79	0	34,89	35,55	0	0	24	0	0	71,5	43,8	27,66	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,965	0	35,11	35,14	0	34,31	34,88	0	0	24	0	0	71,9	43,8	28,16	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,875	0	39,41	39,78	0	38,57	39,42	0	0	22	2	1	68,5	45,8	22,71	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,974	0	36,05	36,27	0	35,19	35,97	0	0	24	0	0	72	44,3	27,68	0,7	0,7	-
05.05.2025	1,016	0	37,17	37,42	0	36,31	37,16	0	0	24	0	0	71,8	43,8	28,01	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,961	0	36,68	36,96	0	35,85	36,64	0	0	24	0	0	71,6	44,8	26,86	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,888	0	38,57	39,09	0	37,73	38,68	0	0	24	0	0	70,2	46,6	23,53	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,979	0	37,02	37,47	0	36,17	37,17	0	0	24	0	0	71,7	44,6	27,09	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,931	0	35,94	36,35	0	35,11	36,02	0	0	24	0	0	71,9	45,3	26,6	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,931	0	36,01	36,45	0	35,19	36,11	0	0	24	0	0	71,9	45,5	26,43	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,993	0	38,49	38,85	0	37,62	38,46	0	0	24	0	0	71,5	45,1	26,38	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,995	0	37,99	38,36	0	37,12	38	0	0	24	0	0	71,7	44,9	26,8	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,927	0	36,37	36,77	0	35,55	36,39	0	0	24	0	0	71,9	45,9	26,05	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,992	0	37,96	38,31	0	37,09	37,94	0	0	24	0	0	71,8	45	26,82	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,974	0	38,89	39,48	0	38,01	39,05	0	0	24	0	0	71,3	45,7	25,62	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,931	0	36,65	37,15	0	35,83	36,77	0	0	24	0	0	72	46,1	25,96	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,937	0	37,78	38,28	0	36,91	37,83	0	0	24	0	0	71,7	46,2	25,42	0,7	0,7	-
18.05.2025	1,022	0	39,22	39,64	0	38,32	39,2	0	0	24	0	0	71,8	45,2	26,68	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,925	0	37,64	38,07	0	36,8	37,61	0	0	24	0	0	72	46,8	25,14	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,938	0	37,56	37,93	0	36,74	37,47	0	0	24	0	0	72,1	46,6	25,52	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,956	0	38,49	38,86	0	37,62	38,4	0	0	24	0	0	71,8	46,4	25,44	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,933	0	37,83	38,21	0	36,95	37,77	0	0	24	0	0	72	46,7	25,24	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,937	0	38,5	38,91	0	37,61	38,44	0	0	24	0	0	71,7	46,7	24,96	0,7	0,7	-
Итого:	28,068	0	1101,37	1111,38	0	1076,46	1100,95	0	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,068																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	2217,08	84044,14	84843,8	0	82068,1	84002,63	0
23.05.2025	2245,148	85145,51	85955,18	0	83144,56	85103,58	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:39:01