

#17096#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 116, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4903
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122991
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2021 | 1,082 | 0 | 46,92 | 45,55 | 0 | 45,9 | 45,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 45,7 | 23,63 | 0,7 | 0,7 | 16 |
| 25.05.2021 | 0,991 | 0 | 49,67 | 48,68 | 0 | 48,61 | 48,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 47,4 | 20,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.05.2021 | 1,043 | 0 | 46,09 | 44,9 | 0 | 45,07 | 44,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 46,1 | 23,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.05.2021 | 1,03 | 0 | 44,92 | 43,79 | 0 | 43,93 | 43,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 46,1 | 23,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.05.2021 | 1,06 | 0 | 46,93 | 45,85 | 0 | 45,91 | 45,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 46,2 | 23,11 | 0,7 | 0,7 | 11 |
| 29.05.2021 | 0,986 | 0 | 38,27 | 37,34 | 0 | 37,44 | 37,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 42,6 | 26,34 | 0,7 | 0,7 | 12,3 |
| 30.05.2021 | 0,998 | 0 | 38,81 | 37,91 | 0 | 37,97 | 37,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 42,7 | 26,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.05.2021 | 1,019 | 0 | 45,19 | 44,42 | 0 | 44,19 | 44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 46,4 | 23,04 | 0,7 | 0,7 | 16 |
| 01.06.2021 | 0,988 | 0 | 44,66 | 43,94 | 0 | 43,68 | 43,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 46,5 | 22,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.06.2021 | 0,983 | 0 | 44,69 | 44,33 | 0 | 43,72 | 43,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 46,5 | 22,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.06.2021 | 0,965 | 0 | 42,81 | 42,11 | 0 | 41,87 | 41,72 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 46,4 | 23,05 | 0,7 | 0,7 | 15 |
| 04.06.2021 | 0,945 | 0 | 42,61 | 41,92 | 0 | 41,69 | 41,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 46,6 | 22,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.06.2021 | 0,906 | 0 | 37,91 | 37,28 | 0 | 37,11 | 36,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 43,6 | 24,45 | 0,7 | 0,7 | 13,4 |
| 06.06.2021 | 0,885 | 0 | 35,15 | 34,57 | 0 | 34,39 | 34,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 43,4 | 25,75 | 0,7 | 0,7 | 22 |
| 07.06.2021 | 0,954 | 0 | 46,9 | 46,29 | 0 | 45,93 | 45,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 47,5 | 20,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.06.2021 | 0,923 | 0 | 42 | 41,37 | 0 | 41,1 | 40,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 46,9 | 22,46 | 0,7 | 0,7 | 18,8 |
| 09.06.2021 | 0,884 | 0 | 40,43 | 39,83 | 0 | 39,56 | 39,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 46,9 | 22,41 | 0,7 | 0,7 | 21 |
| 10.06.2021 | 0,885 | 0 | 41,2 | 40,63 | 0 | 40,3 | 40,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 47,2 | 22,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.06.2021 | 0,889 | 0 | 41,13 | 40,57 | 0 | 40,27 | 40,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 47,2 | 22,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.06.2021 | 0,841 | 0 | 34,33 | 33,81 | 0 | 33,61 | 33,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 44 | 25,07 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.06.2021 | 0,885 | 0 | 35,59 | 35,03 | 0 | 34,85 | 34,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 43,6 | 25,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.06.2021 | 0,954 | 0 | 44,08 | 43,46 | 0 | 43,14 | 43,03 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 47,1 | 22,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.06.2021 | 0,885 | 0 | 40,83 | 40,27 | 0 | 39,96 | 39,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 47,2 | 22,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.06.2021 | 0,901 | 0 | 41,27 | 40,67 | 0 | 40,4 | 40,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 47,1 | 22,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.06.2021 | 0,855 | 0 | 39,5 | 38,95 | 0 | 38,64 | 38,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 47,4 | 22,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.06.2021 | 1,057 | 0 | 47,39 | 46,92 | 0 | 46,39 | 46,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 46,5 | 22,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.06.2021 | 0,547 | 0 | 21,52 | 21,27 | 0 | 21,05 | 21,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 43,2 | 26,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.06.2021 | 0,62 | 0 | 26,24 | 25,97 | 0 | 25,66 | 25,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 44,6 | 24,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.06.2021 | 0,752 | 0 | 35,73 | 35,38 | 0 | 34,96 | 35,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 47,6 | 21,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.06.2021 | 0,73 | 0 | 34,93 | 34,6 | 0 | 34,17 | 34,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 48 | 21,39 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 27,443 | 0 | 1217,7 | 1197,61 | 0 | 1191,47 | 1186,59 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,443 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.05.2021 | 2355,896 | 105828 | 104437,17 | 0 | 103371,6 | 103219,5 | 0 |
| 22.06.2021 | 2383,339 | 107045,7 | 105634,78 | 0 | 104563,07 | 104406,09 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 15:10:21