

# #17095#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский проспект 116, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 4903  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00122991  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 23.06.2021 | 0,695       | 0            | 33,5       | 33,17      | 0          | 32,78     | 32,8      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 48,3      | 21,21 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 24.06.2021 | 0,736       | 0            | 35,28      | 34,9       | 0          | 34,53     | 34,53     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,4      | 48,1      | 21,31 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 25.06.2021 | 0,755       | 0            | 37,59      | 37,24      | 0          | 36,8      | 36,85     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 48,1      | 20,53 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 26.06.2021 | 0,695       | 0            | 28,85      | 28,44      | 0          | 28,24     | 28,2      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,2      | 44,5      | 24,66 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 27.06.2021 | 0,715       | 0            | 29,42      | 28,97      | 0          | 28,78     | 28,73     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,3      | 44,4      | 24,91 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 28.06.2021 | 0,767       | 0            | 37,12      | 36,71      | 0          | 36,34     | 36,32     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 47,6      | 21,17 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 29.06.2021 | 0,168       | 0            | 29,67      | 29,54      | 0          | 29,25     | 29,21     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 54,6      | 49,2      | 5,42  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 30.06.2021 | 0           | 0            | 0,05       | 0,05       | 0          | 0,05      | 0,05      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 29,1      | 26        | 3,1   | 0,7        | 0,7        | -              |
| 01.07.2021 | 0           | 0            | 0,02       | 0,02       | 0          | 0,02      | 0,02      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 26,6      | 27,4      | -0,87 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 02.07.2021 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 27,5      | 25,7      | 1,8   | 0,7        | 0,7        | -              |
| 03.07.2021 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 26,5      | 25,4      | 1,15  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 04.07.2021 | 0           | 0            | 0,22       | 0,25       | 0          | 0,22      | 0,25      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 26,3      | 25,4      | 0,89  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 05.07.2021 | 0           | 0            | 0,35       | 0,37       | 0          | 0,35      | 0,37      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 25,6      | 25,4      | 0,18  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 06.07.2021 | 0,005       | 0            | 1,8        | 1,88       | 0          | 1,8       | 1,88      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 28,1      | 25,4      | 2,66  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 07.07.2021 | 0,016       | 0            | 4,24       | 4,41       | 0          | 4,24      | 4,41      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 31,1      | 27,4      | 3,74  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 08.07.2021 | 0,311       | 0            | 42,28      | 43         | 0          | 41,85     | 42,72     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 44,9      | 37,1      | 7,76  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 09.07.2021 | 0,755       | 0            | 35,17      | 34,11      | 0          | 34,41     | 33,74     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,7      | 47,7      | 21,97 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 10.07.2021 | 0,698       | 0            | 28,82      | 27,62      | 0          | 28,19     | 27,38     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 69,9      | 45,1      | 24,82 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 11.07.2021 | 0,74        | 0            | 28,04      | 26,8       | 0          | 27,39     | 26,56     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,7      | 44,6      | 27,11 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 12.07.2021 | 0,755       | 0            | 32,74      | 31,57      | 0          | 32        | 31,2      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 47,9      | 23,63 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 13.07.2021 | 0,733       | 0            | 31,36      | 30,18      | 0          | 30,67     | 29,81     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,9      | 48        | 23,89 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 14.07.2021 | 0,731       | 0            | 35,18      | 34,39      | 0          | 34,4      | 33,98     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,5      | 49,3      | 21,19 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 15.07.2021 | 0,697       | 0            | 31,84      | 30,86      | 0          | 31,13     | 30,49     | 0         | 0         | 23          | 1          | 1      | 70,7      | 48,3      | 22,39 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 16.07.2021 | 0,692       | 0            | 31,12      | 30,02      | 0          | 30,44     | 29,65     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,3      | 48,6      | 22,69 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 17.07.2021 | 0,676       | 0            | 26,43      | 25,28      | 0          | 25,87     | 25,04     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,6      | 45,5      | 26,1  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 18.07.2021 | 0,663       | 0            | 25,91      | 24,74      | 0          | 25,31     | 24,5      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 45,7      | 26,14 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 19.07.2021 | 0,765       | 0            | 34,25      | 33,28      | 0          | 33,5      | 32,89     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 70,9      | 48        | 22,88 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 20.07.2021 | 0,775       | 0            | 33,4       | 32,4       | 0          | 32,65     | 32,03     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,2      | 47,5      | 23,75 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 21.07.2021 | 0,863       | 0            | 34,87      | 33,92      | 0          | 34,08     | 33,55     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 46,5      | 25,32 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 22.07.2021 | 0,895       | 0            | 34,67      | 33,78      | 0          | 33,87     | 33,41     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 72,6      | 46,2      | 26,45 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 23.07.2021 | 0,88        | 0            | 35,9       | 35,21      | 0          | 35,06     | 34,83     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 71,8      | 46,6      | 25,2  | 0,7        | 0,7        | -              |
| Итого:     | 16,181      | 0            | 760,09     | 743,11     | 0          | 744,22    | 735,4     | 0         | 0         | 743         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 16,181      |              |            |            |            |           |           |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dV3, м3 | dM1, т    | dM2, т    | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 22.06.2021 | 2383,339 | 107045,7  | 105634,78 | 0       | 104563,07 | 104406,09 | 0      |
| 23.07.2021 | 2399,52  | 107805,79 | 106377,89 | 0       | 105307,29 | 105141,49 | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.07.2021 11:42:22