

#142435#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 116, Калининград
5346
4903
ВКТ-7
00122991
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,745	0	31,8	32,28	0	31,08	31,91	0	0	21	3	1	71,4	47,5	23,95	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,197	0	28,42	29,22	0	27,99	28,88	0	0	24	0	0	56,6	49,6	6,94	0,7	0,7	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,7	23,4	-0,67	0,7	0,7	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,2	22,4	-0,26	0,7	0,7	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,6	21,2	0,44	0,7	0,7	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,3	20,9	0,39	0,7	0,7	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	20,6	0,22	0,7	0,7	-
01.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	20,4	0,13	0,7	0,7	-
02.07.2025	0	0	0,22	0,54	0	0,22	0,54	0	0	23	1	1	21,2	20,9	0,33	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,414	0	27,57	27,6	0	27,14	27,38	0	0	24	0	0	56,6	41,3	15,3	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,868	0	36,12	36,2	0	35,31	35,75	0	0	24	0	0	72,3	47,7	24,61	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,787	0	33,47	33,64	0	32,7	33,29	0	0	24	0	0	72,4	48,3	24,07	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,756	0	32,62	32,89	0	31,88	32,55	0	0	24	0	0	72,2	48,5	23,69	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,792	0	32,44	32,54	0	31,69	32,24	0	0	24	0	0	72,7	47,7	25	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,767	0	32,63	32,79	0	31,88	32,45	0	0	24	0	0	72,4	48,3	24,08	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,797	0	32,98	33,17	0	32,2	32,81	0	0	24	0	0	72,5	47,8	24,72	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,793	0	32,47	32,61	0	31,71	32,28	0	0	24	0	0	72,8	47,8	24,95	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,81	0	34,46	34,63	0	33,66	34,21	0	0	24	0	0	72,4	48,3	24,08	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,849	0	35,04	35,35	0	34,25	34,94	0	0	24	0	0	72,4	47,6	24,78	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,807	0	34,21	34,62	0	33,45	34,22	0	0	24	0	0	72,2	48,1	24,15	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,825	0	33,77	34,23	0	33,01	33,88	0	0	24	0	0	72,6	47,6	24,97	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,794	0	33,35	33,79	0	32,57	33,43	0	0	24	0	0	72,6	48,1	24,47	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,801	0	33,26	33,73	0	32,5	33,38	0	0	24	0	0	72,6	47,9	24,68	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,855	0	35,51	36,04	0	34,68	35,59	0	0	24	0	0	72,1	47,5	24,64	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,786	0	34,64	35,19	0	33,84	34,75	0	0	24	0	0	71,6	48,4	23,21	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,82	0	36,85	37,37	0	36	36,9	0	0	24	0	0	71,1	48,3	22,77	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,803	0	33,92	34,36	0	33,14	33,94	0	0	24	0	0	72,2	47,9	24,29	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,757	0	32,94	33,4	0	32,19	33,01	0	0	24	0	0	71,9	48,3	23,64	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,743	0	33,76	34,25	0	33,02	33,8	0	0	24	0	0	71,5	49	22,46	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,787	0	35,14	35,68	0	34,36	35,23	0	0	24	0	0	71,4	48,5	22,9	0,7	0,7	-
Итого:	17,353	0	767,59	776,12	0	750,47	767,36	0	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,353																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч716

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	2272,094	86240,8	87061,13	0	84214,83	86198,06	0
23.07.2025	2289,447	87008,39	87837,25	0	84965,3	86965,42	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 10:14:29