

#17097#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Московский проспект 116, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 4903
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00122991
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,925	0	37,92	37,41	0	37,04	37,04	0	0	24	0	0	71,7	46,7	25,04	0,7	0,7	-
25.08.2021	0,947	0	38,8	38,48	0	37,93	38,09	0	0	24	0	0	71,7	46,7	25	0,7	0,7	-
26.08.2021	0,931	0	38,94	38,76	0	38,06	38,37	0	0	24	0	0	71,4	46,9	24,5	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,943	0	38,76	38,39	0	37,89	38	0	0	24	0	0	71,7	46,8	24,87	0,7	0,7	-
28.08.2021	0,931	0	33,69	33,2	0	32,92	32,95	0	0	24	0	0	71,9	43,6	28,28	0,7	0,7	-
29.08.2021	0,952	0	34,68	34,13	0	33,88	33,88	0	0	24	0	0	71,6	43,5	28,1	0,7	0,7	-
30.08.2021	0,98	0	39,16	38,6	0	38,28	38,23	0	0	24	0	0	71,8	46,2	25,6	0,7	0,7	-
31.08.2021	0,997	0	39,42	38,88	0	38,51	38,5	0	0	24	0	0	72,1	46,2	25,89	0,7	0,7	-
01.09.2021	0,95	0	38,39	37,9	0	37,5	37,53	0	0	24	0	0	71,9	46,6	25,29	0,7	0,7	-
02.09.2021	0,955	0	39,45	38,93	0	38,56	38,56	0	0	24	0	0	71,6	46,8	24,81	0,7	0,7	-
03.09.2021	0,931	0	38,44	38,01	0	37,55	37,64	0	0	24	0	0	71,8	46,9	24,87	0,7	0,7	-
04.09.2021	0,936	0	33,63	33,31	0	32,86	33,07	0	0	24	0	0	72	43,5	28,46	0,7	0,7	-
05.09.2021	1,056	0	37,75	37,42	0	36,88	37,12	0	0	24	0	0	71,7	43	28,63	0,7	0,7	-
06.09.2021	0,992	0	40,14	39,88	0	39,24	39,5	0	0	24	0	0	71,7	46,4	25,28	0,7	0,7	-
07.09.2021	0,937	0	43,51	43,15	0	42,55	42,7	0	0	24	0	0	70	47,9	22,04	0,7	0,7	-
08.09.2021	0,988	0	39,26	38,53	0	38,35	38,13	0	0	24	0	0	72,4	46,5	25,84	0,7	0,7	-
09.09.2021	0,968	0	41,32	40,85	0	40,42	40,44	0	0	24	0	0	71,3	47,4	23,92	0,7	0,7	-
10.09.2021	0,934	0	39,04	38,67	0	38,17	38,29	0	0	24	0	0	71,5	47,1	24,43	0,7	0,7	-
11.09.2021	0,905	0	33,38	32,98	0	32,64	32,73	0	0	24	0	0	71,6	43,8	27,79	0,7	0,7	-
12.09.2021	0,912	0	33,25	32,85	0	32,5	32,59	0	0	24	0	0	71,9	43,8	28,1	0,7	0,7	-
13.09.2021	0,984	0	39,85	39,39	0	38,96	39,02	0	0	24	0	0	71,9	46,7	25,23	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,927	0	39,46	39,02	0	38,57	38,64	0	0	24	0	0	71	47,1	23,98	0,7	0,7	-
15.09.2021	0,962	0	39,03	38,57	0	38,12	38,2	0	0	24	0	0	71,8	46,6	25,18	0,7	0,7	-
16.09.2021	0,96	0	39	38,53	0	38,11	38,16	0	0	24	0	0	72	46,7	25,22	0,7	0,7	-
17.09.2021	0,969	0	39,19	38,7	0	38,3	38,32	0	0	24	0	0	71,9	46,6	25,31	0,7	0,7	-
18.09.2021	1,026	0	36,61	36,06	0	35,76	35,78	0	0	24	0	0	71,9	43,2	28,69	0,7	0,7	-
19.09.2021	0,995	0	36,25	35,68	0	35,43	35,42	0	0	24	0	0	71,6	43,5	28,17	0,7	0,7	-
20.09.2021	1,053	0	42,08	41,55	0	41,1	41,17	0	0	24	0	0	71,9	46,3	25,65	0,7	0,7	-
21.09.2021	0,995	0	40,71	40,19	0	39,76	39,82	0	0	24	0	0	71,8	46,7	25,08	0,7	0,7	-
22.09.2021	1,019	0	41,39	40,87	0	40,45	40,47	0	0	24	0	0	71,6	46,4	25,18	0,7	0,7	-
23.09.2021	1,022	0	42,26	41,76	0	41,29	41,38	0	0	24	0	0	71,3	46,6	24,68	0,7	0,7	-
Итого:	29,982	0	1194,76	1180,65	0	1167,58	1169,74	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,982																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2021	2427,319	108892,34	107440,65	0	106368,94	106194,08	0
23.09.2021	2457,301	110087,1	108621,3	0	107536,52	107363,82	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 19:52:37