

#35340#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 116, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4903
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122991
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2023 | 0,767 | 0 | 33,6 | 33,72 | 0 | 32,82 | 33,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 48,6 | 23,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.08.2023 | 0,761 | 0 | 33,36 | 33,41 | 0 | 32,61 | 33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,1 | 48,7 | 23,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.08.2023 | 0,795 | 0 | 35,38 | 35,23 | 0 | 34,55 | 34,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 48,7 | 23,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.08.2023 | 0,783 | 0 | 33,32 | 33,1 | 0 | 32,53 | 32,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,5 | 48,4 | 24,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.08.2023 | 0,794 | 0 | 36,56 | 36,25 | 0 | 35,78 | 35,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 48,9 | 22,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.08.2023 | 0,8 | 0 | 36,48 | 36,14 | 0 | 35,63 | 35,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 48,7 | 22,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.08.2023 | 0,803 | 0 | 44,32 | 44,17 | 0 | 43,39 | 43,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68 | 49,5 | 18,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.08.2023 | 0,83 | 0 | 40,4 | 40,44 | 0 | 39,52 | 39,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 48,8 | 21,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.09.2023 | 0,835 | 0 | 40,51 | 40,4 | 0 | 39,62 | 39,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 48,8 | 21,08 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.09.2023 | 0,854 | 0 | 39,72 | 39,52 | 0 | 38,85 | 39,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 48,6 | 21,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.09.2023 | 0,884 | 0 | 40,85 | 40,59 | 0 | 39,94 | 40,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 48,6 | 22,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.09.2023 | 0,874 | 0 | 42 | 41,75 | 0 | 41,09 | 41,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 48,7 | 21,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.09.2023 | 0,827 | 0 | 39,65 | 39,44 | 0 | 38,8 | 38,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 49 | 21,38 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.09.2023 | 0,83 | 0 | 39,26 | 39,07 | 0 | 38,39 | 38,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 49 | 21,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.09.2023 | 0,826 | 0 | 38,08 | 37,88 | 0 | 37,24 | 37,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 48,8 | 22,18 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.09.2023 | 0,774 | 0 | 36,66 | 36,48 | 0 | 35,86 | 36,01 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 70,7 | 49,1 | 21,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.09.2023 | 0,831 | 0 | 39,2 | 39,03 | 0 | 38,32 | 38,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 49 | 21,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.09.2023 | 0,845 | 0 | 39,27 | 39,09 | 0 | 38,39 | 38,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 48,9 | 21,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.09.2023 | 0,818 | 0 | 38,32 | 38,17 | 0 | 37,48 | 37,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 49,1 | 21,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.09.2023 | 0,799 | 0 | 36,92 | 36,78 | 0 | 36,09 | 36,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 49,1 | 22,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.09.2023 | 0,798 | 0 | 38,2 | 38,08 | 0 | 37,37 | 37,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 49,2 | 21,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.09.2023 | 0,798 | 0 | 40,12 | 40,11 | 0 | 39,25 | 39,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 49,6 | 20,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.09.2023 | 0,834 | 0 | 39,79 | 39,9 | 0 | 38,92 | 39,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 49,2 | 21,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.09.2023 | 0,835 | 0 | 38,09 | 38,23 | 0 | 37,2 | 37,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 49 | 22,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.09.2023 | 0,86 | 0 | 39,87 | 39,98 | 0 | 38,95 | 39,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 49,1 | 22,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.09.2023 | 0,798 | 0 | 37,45 | 37,61 | 0 | 36,61 | 37,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 49,3 | 21,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.09.2023 | 0,448 | 0 | 32,37 | 32,62 | 0 | 31,8 | 32,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 62,8 | 49 | 13,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.09.2023 | 0,838 | 0 | 45,53 | 45,91 | 0 | 44,57 | 45,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 49,8 | 18,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.09.2023 | 0,836 | 0 | 37,22 | 37,48 | 0 | 36,34 | 37,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 48,8 | 23,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.09.2023 | 0,809 | 0 | 34,95 | 35,05 | 0 | 34,14 | 34,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,2 | 48,4 | 23,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.09.2023 | 0,814 | 0 | 36,26 | 36,15 | 0 | 35,43 | 35,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 48,5 | 22,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 24,998 | 0 | 1183,71 | 1181,78 | 0 | 1157,48 | 1167,53 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,998 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.08.2023 | 804,549 | 31323,38 | 31743,97 | 0 | 30586,48 | 31419,66 | 0 |
| 23.09.2023 | 829,547 | 32507,09 | 32925,75 | 0 | 31743,96 | 32587,19 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 9:46:26