

#95296#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 116, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 4903
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00122991
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,759	0	35,27	35,58	0	34,53	35,14	0	0	24	0	0	70,2	48,2	21,98	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,745	0	36,48	36,9	0	35,73	36,45	0	0	24	0	0	69,5	48,6	20,93	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,761	0	35,2	35,57	0	34,46	35,12	0	0	24	0	0	70,3	48,2	22,09	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,764	0	34,71	35,08	0	33,95	34,68	0	0	24	0	0	70,7	48,1	22,53	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,77	0	35,14	35,51	0	34,39	35,06	0	0	24	0	0	70,4	48	22,45	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,767	0	35,05	35,45	0	34,29	35,03	0	0	24	0	0	70,4	48	22,35	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,78	0	33,99	34,36	0	33,26	34,01	0	0	24	0	0	70,9	47,4	23,46	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,743	0	33,49	33,87	0	32,75	33,48	0	0	24	0	0	70,8	48,1	22,72	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,775	0	35,34	35,74	0	34,58	35,3	0	0	24	0	0	70,3	47,8	22,43	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,782	0	37,52	38,01	0	36,72	37,53	0	0	24	0	0	69,5	48,2	21,36	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,782	0	35,25	35,75	0	34,49	35,33	0	0	24	0	0	70,2	47,6	22,65	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,754	0	33,68	34,15	0	32,93	33,76	0	0	24	0	0	70,8	47,9	22,9	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,772	0	36,51	37,01	0	35,74	36,54	0	0	24	0	0	69,6	48	21,6	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,761	0	35,87	36,32	0	35,11	35,87	0	0	24	0	0	70	48,3	21,75	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,782	0	35,3	35,67	0	34,55	35,24	0	0	24	0	0	70,4	47,8	22,64	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,773	0	36,67	37,07	0	35,89	36,61	0	0	24	0	0	69,8	48,2	21,57	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,817	0	37,86	38,23	0	37,07	37,78	0	0	24	0	0	69,8	47,7	22,07	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,668	0	31,29	31,56	0	30,57	31,23	0	0	24	0	0	70,3	48,4	21,87	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,781	0	34,73	35,05	0	33,98	34,71	0	0	24	0	0	69,9	47	22,96	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,793	0	38,32	38,94	0	37,52	38,46	0	0	24	0	0	69,6	48,5	21,14	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,554	0	25,3	25,81	0	24,76	25,49	0	0	24	0	0	70,3	47,9	22,38	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,538	0	22,61	21,44	0	22,12	21,2	0	0	24	0	0	70	45,6	24,38	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,526	0	22,75	23,19	0	22,26	22,95	0	0	24	0	0	69,9	46,2	23,72	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,61	0	26,05	26,41	0	25,47	26,17	0	0	24	0	0	70	46	24,03	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,686	0	29,32	29,67	0	28,66	29,41	0	0	24	0	0	70,6	46,6	23,95	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,778	0	33,73	34,08	0	32,93	33,75	0	0	24	0	0	70,5	46,9	23,62	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,834	0	37,38	37,74	0	36,58	37,29	0	0	24	0	0	70,5	47,6	22,85	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,813	0	35,83	36,16	0	35,07	35,74	0	0	24	0	0	70,4	47,3	23,19	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,738	0	34,62	34,96	0	33,88	34,54	0	0	24	0	0	69,9	48,1	21,8	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,807	0	35,78	36,08	0	35,03	35,67	0	0	24	0	0	70,2	47,1	23,05	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,784	0	35,67	35,98	0	34,9	35,53	0	0	24	0	0	70,4	48	22,41	0,7	0,7	-
Итого:	22,997	0	1046,71	1057,34	0	1024,17	1045,07	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,997																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2024	1604,745	62773,83	63412,04	0	61295,86	62759,47	0
23.09.2024	1627,742	63820,54	64469,38	0	62320,03	63804,54	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 10:26:24