

#297222#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Калининградский карьер, ООО
Адрес потребителя Судостроительная 11А, Калининград
Номер абонента 674
Порядковый номер 6881
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15024929
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	3,324	0	25,234	0	0	24,631	0	0	24	0	73,1	40,9	0,42	0,33	-
22.03.2026	3,287	0	25,115	0	0	24,516	0	0	24	0	73,1	41,1	0,42	0,33	-
23.03.2026	2,924	0	20,304	0	0	19,822	0	0	24	0	73	37,8	0,44	0,32	-
24.03.2026	2,852	0	19,631	0	0	19,166	0	0	24	0	72,8	37,3	0,45	0,31	-
25.03.2026	2,418	0	15,814	0	0	15,446	0	0	24	0	72,2	34,8	0,45	0,31	-
26.03.2026	3,189	0	22,417	0	0	21,889	0	0	24	0	72,7	38	0,43	0,32	-
27.03.2026	3,376	0	24,209	0	0	23,633	0	0	24	0	73	38,9	0,42	0,32	-
28.03.2026	3,549	0	29,302	0	0	28,596	0	0	24	0	73,6	44	0,43	0,32	-
29.03.2026	2,871	0	19,622	0	0	19,159	0	0	24	0	72,7	36,9	0,43	0,32	-
30.03.2026	2,961	0	20,597	0	0	20,111	0	0	24	0	72,8	37,7	0,44	0,31	-
31.03.2026	3,313	0	23,833	0	0	23,266	0	0	24	0	73	39,1	0,43	0,32	-
01.04.2026	3,373	0	24,504	0	0	23,918	0	0	24	0	73,2	39,6	0,42	0,32	-
02.04.2026	3,432	0	26,401	0	0	25,772	0	0	24	0	73,1	41,3	0,42	0,32	-
03.04.2026	3,454	0	24,995	0	0	24,399	0	0	24	0	73,2	39,4	0,43	0,32	-
04.04.2026	3,075	0	21,614	0	0	21,102	0	0	24	0	72,9	38,1	0,43	0,32	-
05.04.2026	2,728	0	18,622	0	0	18,184	0	0	24	0	72,6	36,8	0,44	0,31	-
06.04.2026	3,019	0	20,43	0	0	19,948	0	0	24	0	72,8	36,6	0,44	0,31	-
07.04.2026	3,393	0	23,72	0	0	23,157	0	0	24	0	72,9	37,9	0,43	0,32	-
08.04.2026	3,324	0	24,343	0	0	23,758	0	0	24	0	73,4	40	0,42	0,33	-
09.04.2026	3,696	0	27,378	0	0	26,723	0	0	20	4	73,2	40,2	0,41	0,33	-
10.04.2026	3,4	0	24,584	0	0	24,001	0	0	24	0	73	39,2	0,42	0,32	-
11.04.2026	2,942	0	20,765	0	0	20,275	0	0	24	0	72,7	38,1	0,43	0,32	-
12.04.2026	2,735	0	19,067	0	0	18,618	0	0	24	0	72,7	37,6	0,44	0,31	-
13.04.2026	2,664	0	18,011	0	0	17,59	0	0	24	0	72,3	36,2	0,44	0,31	-
14.04.2026	2,415	0	16,225	0	0	15,849	0	0	24	0	72	35,6	0,45	0,31	-
15.04.2026	2,505	0	16,698	0	0	16,309	0	0	24	0	72,1	35,4	0,45	0,31	-
16.04.2026	2,899	0	20,296	0	0	19,817	0	0	24	0	72,8	37,8	0,43	0,31	-
17.04.2026	2,896	0	20,454	0	0	19,97	0	0	24	0	72,8	38,2	0,43	0,32	-
18.04.2026	2,515	0	17,452	0	0	17,044	0	0	24	0	72,4	37,2	0,44	0,31	-
19.04.2026	2,24	0	14,835	0	0	14,491	0	0	24	0	71,9	35	0,45	0,31	-
20.04.2026	2,615	0	17,846	0	0	17,43	0	0	24	0	72,2	36,4	0,44	0,31	-
Итого:	93,384	0	664,318	0	0	648,59	0	0	740	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,304														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 740

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	2459,66	18634,776	0	2,772	18171,029	0	2,76	27208	69
20.04.2026	2553,043	19299,095	0	2,772	18819,618	0	2,76	27948	73

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:06:04