

# #21481#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Калининградский карьер, ООО  
Адрес потребителя Судостроительная 11А, Калининград  
Номер абонента 674  
Порядковый номер 6881  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 15024929  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	2,613	0	17,8	0	0	17,392	0	0	24	0	0	0	71,5	35,7	0,46	0,3	-
22.04.2022	2,623	0	17,986	0	0	17,574	0	0	24	0	0	0	71,5	35,9	0,47	0,3	-
23.04.2022	2,425	0	17,097	0	0	16,706	0	0	24	0	0	0	71,5	36,9	0,46	0,31	-
24.04.2022	0,204	0	3,108	0	0	3,056	0	0	24	0	0	0	60,2	44,3	0,46	0,31	-
25.04.2022	2,312	0	16,251	0	0,001	15,883	0	0,001	24	0	0	0	71,1	36,3	0,44	0,3	-
26.04.2022	2,155	0	15,448	0	0	15,096	0	0	24	0	0	0	71,2	37,2	0,41	0,29	-
27.04.2022	0,29	0	3,702	0	0	3,638	0	0	24	0	0	0	61,6	42,5	0,41	0,29	-
28.04.2022	0,352	0	3,947	0	0	3,876	0	0	24	0	0	0	62,7	41	0,41	0,29	-
29.04.2022	0,293	0	3,699	0	0	3,634	0	0	24	0	0	0	61,6	42,3	0,42	0,29	-
30.04.2022	0,231	0	3,27	0	0	3,215	0	0	24	0	0	0	60,6	43,4	0,41	0,29	-
01.05.2022	0,229	0	3,296	0	0	3,241	0	0	24	0	0	0	60,3	43,5	0,41	0,29	-
02.05.2022	0,213	0	3,195	0	0	3,142	0	0	24	0	0	0	60,2	44,1	0,41	0,29	-
03.05.2022	0,2	0	3,204	0	0	3,152	0	0	24	0	0	0	59,5	44,4	0,41	0,29	-
04.05.2022	0,304	0	3,717	0	0	3,652	0	0	24	0	0	0	61,9	42	0,41	0,29	-
05.05.2022	0,556	0	5,156	0	0	5,057	0	0	24	0	0	0	65	38,7	0,42	0,29	-
06.05.2022	0,314	0	3,726	0	0	3,66	0	0	24	0	0	0	62,2	41,8	0,41	0,29	-
07.05.2022	0,203	0	3,131	0	0	3,079	0	0	24	0	0	0	60	44,2	0,41	0,29	-
08.05.2022	0,215	0	3,199	0	0	3,146	0	0	24	0	0	0	60,2	43,9	0,41	0,29	-
09.05.2022	0,196	0	3,091	0	0	3,04	0	0	24	0	0	0	59,8	44,4	0,41	0,29	-
10.05.2022	0,204	0	3,074	0	0	3,022	0	0	24	0	0	0	60,2	44,1	0,41	0,29	-
11.05.2022	0,323	0	3,744	0	0	3,677	0	0	24	0	0	0	62,5	41,5	0,41	0,29	-
12.05.2022	0,311	0	3,73	0	0	3,664	0	0	24	0	0	0	62,1	41,8	0,41	0,29	-
13.05.2022	0,308	0	3,685	0	0	3,62	0	0	24	0	0	0	62,1	41,8	0,41	0,29	-
14.05.2022	0,219	0	3,243	0	0	3,188	0	0	24	0	0	0	60,1	43,7	0,41	0,29	-
15.05.2022	0,202	0	3,109	0	0	3,057	0	0	24	0	0	0	60	44,3	0,41	0,29	-
16.05.2022	0,272	0	3,506	0	0	3,445	0	0	24	0	0	0	61,6	42,8	0,41	0,29	-
17.05.2022	0,27	0	3,54	0	0	3,479	0	0	24	0	0	0	61,4	42,8	0,41	0,29	-
18.05.2022	0,283	0	3,561	0	0	3,499	0	0	24	0	0	0	61,8	42,5	0,41	0,29	-
19.05.2022	0,271	0	3,399	0	0	3,339	0	0	24	0	0	0	62,1	42,7	0,41	0,29	-
20.05.2022	0,272	0	3,401	0	0	3,341	0	0	24	0	0	0	62	42,6	0,42	0,29	-
Итого:	18,863	0	172,015	0	0,001	168,57	0	0,001	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,505																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	1421,655	10922,575	0	5,298	10652,976	0	5,246	12102	9
20.05.2022	1440,517	11094,591	0	5,299	10821,546	0	5,247	12822	9

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2022 7:28:39