

# #21495#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Калининградский карьер, ООО  
Адрес потребителя Судостроительная 11А, Калининград  
Номер абонента 674  
Порядковый номер 6881  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 15024929  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,341	0	3,804	0	0	3,735	0	0	24	0	0	0	62,8	41	0,38	0,28	-
22.05.2021	0,183	0	2,96	0	0	2,911	0	0	24	0	0	0	59,6	44,6	0,37	0,28	14
23.05.2021	0,205	0	3,089	0	0	3,037	0	0	24	0	0	0	60,1	44	0,37	0,28	-
24.05.2021	0,26	0	3,365	0	0	3,306	0	0	24	0	0	0	61,7	43	0,37	0,28	-
25.05.2021	0,256	0	3,404	0	0	3,345	0	0	24	0	0	0	61,3	43	0,37	0,28	16
26.05.2021	0,23	0	3,279	0	0	3,223	0	0	24	0	0	0	60,7	43,6	0,37	0,28	-
27.05.2021	0,252	0	3,447	0	0	3,389	0	0	24	0	0	0	60,9	43,2	0,37	0,28	-
28.05.2021	0,255	0	3,547	0	0	3,488	0	0	24	0	0	0	60,6	43,1	0,38	0,28	-
29.05.2021	0,189	0	3,196	0	0	3,145	0	0	24	0	0	0	59	44,6	0,37	0,28	11
30.05.2021	0,191	0	3,122	0	0,001	3,072	0	0,001	24	0	0	0	59,3	44,5	0,37	0,28	12,3
31.05.2021	0,24	0	3,39	0	0,001	3,333	0	0,001	24	0	0	0	60,6	43,5	0,37	0,28	-
01.06.2021	0,223	0	3,329	0	0	3,274	0	0	24	0	0	0	60	43,8	0,37	0,28	16
02.06.2021	0,225	0	3,235	0	0	3,18	0	0	24	0	0	0	60,6	43,7	0,37	0,28	-
03.06.2021	0,2	0	3,086	0	0	3,035	0	0	24	0	0	0	60	44,2	0,38	0,28	-
04.06.2021	0,205	0	3,075	0	0	3,024	0	0	24	0	0	0	60,2	44	0,38	0,28	15
05.06.2021	0,177	0	2,902	0	0	2,855	0	0	24	0	0	0	59,5	44,7	0,38	0,28	-
06.06.2021	0,187	0	2,93	0	0	2,882	0	0	24	0	0	0	59,7	44,3	0,38	0,28	13,4
07.06.2021	0,207	0	3,057	0	0	3,006	0	0	24	0	0	0	60,4	44	0,38	0,28	22
08.06.2021	0,193	0	2,928	0	0,01	2,879	0	0,01	24	0	0	0	60,2	44,3	0,39	0,28	-
09.06.2021	0,191	0,002	2,94	0	0	2,891	0	0	24	0	0	0	60	44,3	0,4	0,28	18,8
10.06.2021	0,195	0	2,977	0	0	2,928	0	0	24	0	0	0	60,1	44,2	0,39	0,28	21
11.06.2021	0,182	0	2,88	0	0	2,833	0	0	24	0	0	0	59,8	44,5	0,39	0,28	-
12.06.2021	0,175	0	2,956	0	0	2,909	0	0	24	0	0	0	59	44,6	0,4	0,28	-
13.06.2021	0,185	0	2,995	0	0	2,946	0	0	24	0	0	0	59,4	44,4	0,39	0,28	-
14.06.2021	0,166	0	2,816	0	0	2,771	0	0	24	0	0	0	59,1	44,9	0,39	0,28	-
15.06.2021	0,185	0	3,004	0	0	2,955	0	0	24	0	0	0	59,5	44,5	0,4	0,28	-
16.06.2021	0,202	0	3,055	0	0	3,004	0	0	24	0	0	0	60,2	44,1	0,4	0,28	-
17.06.2021	0,192	0	2,909	0	0	2,86	0	0	24	0	0	0	60,2	44,2	0,39	0,28	-
18.06.2021	0,176	0	2,713	0	0	2,667	0	0	24	0	0	0	60,2	44,5	0,4	0,28	-
19.06.2021	0,149	0	2,496	0	0	2,455	0	0	24	0	0	0	59,5	45,1	0,4	0,28	-
20.06.2021	0,154	0	2,531	0	0	2,489	0	0	24	0	0	0	59,8	45	0,41	0,28	-
Итого:	6,371	0	95,417	0	0,012	93,827	0	0,012	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,522																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	571,615	3736,369	0	4,785	3640,777	0	4,735	4068	3
20.06.2021	577,985	3831,787	0	4,797	3734,604	0	4,747	4812	3

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.06.2021 7:52:50