

#21482#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Калининградский карьер, ООО
 Адрес потребителя Судостроительная 11А, Калининград
 Номер абонента 674
 Порядковый номер 6881
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15024929
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,223	0	3,275	0	0	3,22	0	0	24	0	0	0	60,2	43,7	0,42	0,29	-
22.06.2022	0,216	0	3,1	0	0	3,048	0	0	24	0	0	0	60,6	43,7	0,43	0,28	-
23.06.2022	0,249	0	3,086	0	0,22	3,034	0	0,218	24	0	0	0	60,6	43,8	0,42	0,28	-
24.06.2022	0,21	0,034	2,971	0	0	2,921	0	0	24	0	0	0	60,8	43,7	0,42	0,28	-
25.06.2022	0,155	0	2,584	0	0	2,541	0	0	24	0	0	0	59,5	45	0,39	0,27	-
26.06.2022	0,152	0	2,527	0	0	2,486	0	0	24	0	0	0	59,6	45,1	0,43	0,29	-
27.06.2022	0,19	0	2,818	0	0	2,77	0	0	24	0	0	0	60,5	44,1	0,42	0,28	-
28.06.2022	0,181	0	2,76	0	0	2,714	0	0	24	0	0	0	60,2	44,4	0,42	0,28	-
29.06.2022	0,18	0	2,866	0	0	2,819	0	0	24	0	0	0	59,6	44,4	0,43	0,28	-
30.06.2022	0,186	0	2,814	0	0	2,767	0	0	24	0	0	0	60,2	44,1	0,43	0,28	-
01.07.2022	0,256	0	2,861	0	0,454	2,814	0	0,45	24	0	0	0	59,8	44,1	0,42	0,29	-
02.07.2022	0,154	0,071	2,812	0	0	2,768	0	0	24	0	0	0	58,4	45,1	0,41	0,28	-
03.07.2022	0,152	0	2,725	0	0	2,682	0	0	24	0	0	0	58,7	45,2	0,41	0,28	-
04.07.2022	0,192	0	2,892	0	0	2,844	0	0	24	0	0	0	60,2	44,1	0,41	0,28	-
05.07.2022	0,187	0	2,735	0	0	2,689	0	0	24	0	0	0	60,4	43,9	0,41	0,28	-
06.07.2022	0,196	0	3,027	0	0	2,977	0	0	22	0	0	2	59,9	44,2	0,41	0,28	-
07.07.2022	0,211	0	3,142	0	0	3,09	0	0	24	0	0	0	60,2	43,9	0,42	0,28	-
08.07.2022	0,197	0	3,08	0	0	3,029	0	0	24	0	0	0	59,7	44,2	0,42	0,28	-
09.07.2022	0,159	0	2,858	0	0	2,812	0	0	24	0	0	0	58,5	45	0,41	0,28	-
10.07.2022	0,173	0	3,02	0	0	2,972	0	0	24	0	0	0	58,6	44,7	0,41	0,28	-
11.07.2022	0,211	0	3,224	0	0	3,171	0	0	24	0	0	0	59,8	43,9	0,42	0,29	-
12.07.2022	0,209	0	3,195	0	0	3,142	0	0	24	0	0	0	59,8	44	0,41	0,28	-
13.07.2022	0,208	0	3,125	0	0	3,073	0	0	24	0	0	0	60	43,8	0,41	0,28	-
14.07.2022	0,208	0	3,154	0	0	3,101	0	0	24	0	0	0	59,9	43,9	0,41	0,28	-
15.07.2022	0,21	0	3,235	0	0	3,182	0	0	24	0	0	0	59,6	43,9	0,4	0,28	-
16.07.2022	0,161	0	2,956	0	0	2,91	0	0	24	0	0	0	58,2	45	0,4	0,28	-
17.07.2022	0,162	0	2,89	0	0	2,844	0	0	24	0	0	0	58,5	45	0,41	0,29	-
18.07.2022	0,123	0	2,059	0	0	2,026	0	0	24	0	0	0	59	44,5	0,43	0,3	-
19.07.2022	0,109	0	1,854	0	0	1,824	0	0	16	0	0	8	59	44,7	0,44	0,3	-
20.07.2022	0,196	0	3,005	0	0	2,955	0	0	15	0	0	9	59,9	44,1	0,41	0,28	-
Итого:	5,616	0	86,65	0	0,674	85,225	0	0,668	701	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,341																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 701

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	1444,466	11393,916	0	5,321	11114,434	0	5,269	13566	9
20.07.2022	1450,079	11480,567	0	5,995	11199,662	0	5,937	14267	28

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.07.2022 16:33:26