

#90795#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Калининградский карьер, ООО
Адрес потребителя Судостроительная 11А, Калининград
Номер абонента 674
Порядковый номер 6881
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 15024929
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,6	21,8	0,41	0,28	-
22.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	21,7	0,41	0,28	-
23.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	20,8	0,41	0,28	-
24.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,5	20,2	0,41	0,28	-
25.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	21,2	0,41	0,28	-
26.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	22,5	0,42	0,28	-
27.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	23,7	0,41	0,28	-
28.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24,7	0,41	0,28	-
29.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24,5	0,41	0,28	-
30.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	24,4	0,41	0,28	-
01.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0,41	0,28	-
02.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	23,4	0,41	0,28	-
03.07.2024	0,06	0	1,171	0	0,132	1,16	0	0,132	24	0	44,1	35,3	0,4	0,28	-
04.07.2024	0,101	0,01	1,97	0	0	1,942	0	0	24	0	55	42,6	0,4	0,28	-
05.07.2024	0,103	0	1,999	0	0	1,971	0	0	24	0	55,1	42,7	0,41	0,28	-
06.07.2024	0,123	0	2,17	0	0	2,138	0	0	24	0	56,6	42,9	0,4	0,28	-
07.07.2024	0,117	0	2,121	0	0	2,09	0	0	24	0	56,3	42,9	0,4	0,28	-
08.07.2024	0,094	0	1,849	0	0	1,823	0	0	24	0	55,1	42,9	0,4	0,28	-
09.07.2024	0,09	0	1,791	0	0	1,766	0	0	24	0	55,1	42,9	0,4	0,28	-
10.07.2024	0,09	0	1,735	0	0	1,71	0	0	24	0	55,4	42,9	0,41	0,28	-
11.07.2024	0,083	0	1,747	0	0	1,723	0	0	24	0	54,4	43	0,41	0,28	-
12.07.2024	0,087	0	1,768	0	0	1,743	0	0	24	0	54,8	42,9	0,41	0,28	-
13.07.2024	0,109	0	2,053	0	0	2,023	0	0	24	0	56	43,1	0,41	0,28	-
14.07.2024	0,109	0	2,039	0	0	2,009	0	0	24	0	56	43,1	0,41	0,28	-
15.07.2024	0,087	0	1,749	0	0	1,724	0	0	24	0	54,9	43	0,41	0,28	-
16.07.2024	0,092	0	1,78	0	0	1,755	0	0	24	0	55,5	43	0,41	0,28	-
17.07.2024	0,09	0	1,81	0	0	1,785	0	0	24	0	55,1	43,1	0,41	0,28	-
18.07.2024	0,093	0	1,854	0	0	1,828	0	0	24	0	55,2	43	0,41	0,28	-
19.07.2024	0,087	0	1,786	0	0	1,761	0	0	24	0	54,7	42,9	0,41	0,28	-
20.07.2024	0,113	0	2,082	0	0	2,052	0	0	24	0	56,2	43,1	0,41	0,28	-
Итого:	1,728	0	33,474	0	0,132	33,003	0	0,132	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,413														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	1078,166	8481,014	0	0,646	8274,364	0	0,644	11907	58
20.07.2024	1079,894	8514,487	0	0,778	8307,366	0	0,776	12627	58

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 10:26:26