

#142520#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградский карьер, ООО
Судостроительная 11А, Калининград
674
6881
ТВ7 (АССII)
15024929
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,191	0	2,891	0	0	2,843	0	0	24	0	59,9	43,9	0,4	0,3	-
22.06.2025	0,177	0	2,807	0	0	2,762	0	0	24	0	59,6	44,3	0,4	0,3	-
23.06.2025	0,284	0	3,395	0	0	3,336	0	0	24	0	61,8	41,5	0,4	0,3	-
24.06.2025	0,227	0	3,175	0	0	3,122	0	0	24	0	60,6	43,2	0,41	0,3	-
25.06.2025	0,204	0	3,086	0	0	3,035	0	0	24	0	59,9	43,9	0,41	0,3	-
26.06.2025	0,258	0	3,261	0	0	3,204	0	0	24	0	61,6	42,4	0,4	0,29	-
27.06.2025	0,229	0	3,13	0	0	3,077	0	0	24	0	60,8	43	0,4	0,29	-
28.06.2025	0,229	0	3,098	0	0	3,045	0	0	24	0	60,8	42,8	0,4	0,3	-
29.06.2025	0,185	0	2,821	0	0	2,774	0	0	24	0	60	44,1	0,4	0,3	-
30.06.2025	0,25	0	3,196	0	0	3,141	0	0	24	0	61,2	42,3	0,4	0,29	-
01.07.2025	0,232	0	3,068	0	0	3,015	0	0	24	0	61	42,7	0,4	0,29	-
02.07.2025	0,196	0	2,822	0	0	2,775	0	0	24	0	60,6	43,8	0,41	0,29	-
03.07.2025	0,204	0	2,859	0	0	2,81	0	0	24	0	60,8	43,5	0,41	0,29	-
04.07.2025	0,227	0	3,079	0	0	3,026	0	0	24	0	60,9	43	0,41	0,29	-
05.07.2025	0,161	0	2,679	0	0	2,636	0	0	24	0	59,2	44,7	0,41	0,29	-
06.07.2025	0,16	0	2,621	0	0	2,578	0	0	24	0	59,5	44,7	0,4	0,29	-
07.07.2025	0,199	0	2,866	0	0	2,818	0	0	24	0	60,5	43,7	0,41	0,29	-
08.07.2025	0,196	0	2,865	0	0	2,817	0	0	24	0	60,4	43,8	0,41	0,29	-
09.07.2025	0,19	0	2,885	0	0	2,837	0	0	24	0	60	44	0,41	0,29	-
10.07.2025	0,195	0	2,94	0	0	2,891	0	0	24	0	60,1	43,9	0,41	0,29	-
11.07.2025	0,215	0	3,065	0	0	3,014	0	0	24	0	60,4	43,4	0,41	0,29	-
12.07.2025	0,159	0	2,679	0	0	2,636	0	0	24	0	59,1	44,7	0,41	0,29	-
13.07.2025	0,162	0	2,646	0	0	2,603	0	0	24	0	59,5	44,6	0,41	0,29	-
14.07.2025	0,192	0	2,832	0	0	2,785	0	0	24	0	60,2	43,8	0,41	0,29	-
15.07.2025	0,196	0	2,844	0	0	2,796	0	0	24	0	60,5	43,7	0,41	0,29	-
16.07.2025	0,191	0	2,858	0	0	2,81	0	0	24	0	60,1	43,9	0,41	0,29	-
17.07.2025	0,198	0	2,87	0	0	2,822	0	0	24	0	60,4	43,7	0,41	0,29	-
18.07.2025	0,197	0	2,882	0	0	2,834	0	0	24	0	60,3	43,7	0,41	0,29	-
19.07.2025	0,163	0	2,631	0	0	2,589	0	0	24	0	59,5	44,5	0,41	0,29	-
20.07.2025	0,15	0	2,507	0	0	2,467	0	0	24	0	59,3	44,8	0,41	0,29	-
Итого:	6,017	0	87,358	0	0	85,898	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,437														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	1780,774	13660,844	0	2,713	13327,556	0	2,701	20658	67
20.07.2025	1786,789	13748,204	0	2,713	13413,453	0	2,701	21378	67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 16:15:49