

#21494#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Калининградский карьер, ООО
Адрес потребителя Судостроительная 11А, Калининград
Номер абонента 674
Порядковый номер 6881
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15024929
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,052	0,003	6,244	0	0	6,119	0	0	24	0	0	0	66,3	64,3	0,4	0,28	-
22.07.2021	0,051	0	5,749	0	0	5,634	0	0	24	0	0	0	66,4	64,2	0,4	0,28	-
23.07.2021	0,052	0	5,651	0	0	5,538	0	0	24	0	0	0	66,4	64,2	0,4	0,28	-
24.07.2021	0,052	0	5,597	0	0	5,485	0	0	24	0	0	0	66,6	64,4	0,4	0,28	-
25.07.2021	0,05	0	5,234	0	0	5,128	0	0	24	0	0	0	66,6	64,3	0,4	0,28	-
26.07.2021	0,05	0	5,401	0	0	5,294	0	0	24	0	0	0	66,3	64,1	0,39	0,28	-
27.07.2021	0,049	0	5,08	0	0	4,979	0	0	24	0	0	0	66,3	63,9	0,4	0,28	-
28.07.2021	0,049	0	5,17	0	0	5,067	0	0	24	0	0	0	66,3	64	0,4	0,28	-
29.07.2021	0,048	0	4,945	0	0	4,846	0	0	24	0	0	0	66,4	64	0,4	0,28	-
30.07.2021	0,05	0	5,699	0	0	5,585	0	0	24	0	0	0	66,2	64,1	0,39	0,28	-
31.07.2021	0,05	0	5,565	0	0	5,454	0	0	24	0	0	0	66,3	64,1	0,4	0,28	-
01.08.2021	0,05	0	5,724	0	0	5,609	0	0	24	0	0	0	66,4	64,3	0,39	0,28	-
02.08.2021	0,049	0	5,596	0	0	5,484	0	0	24	0	0	0	66,4	64,3	0,39	0,28	-
03.08.2021	0,053	0	6,229	0	0	6,104	0	0	23	0	0	1	66,4	64,4	0,39	0,28	-
04.08.2021	0,053	0	6,035	0	0	5,913	0	0	24	0	0	0	66,6	64,5	0,39	0,28	-
05.08.2021	0,054	0	6,105	0	0	5,982	0	0	24	0	0	0	66,7	64,6	0,39	0,28	-
06.08.2021	0,054	0	6,822	0	0	6,686	0	0	24	0	0	0	66,5	64,5	0,39	0,28	-
07.08.2021	0,055	0	6,746	0	0	6,61	0	0	24	0	0	0	66,7	64,7	0,4	0,28	-
08.08.2021	0,053	0	6,47	0	0	6,339	0	0	24	0	0	0	66,8	64,8	0,4	0,28	-
09.08.2021	0,125	0	5,2	0	0	5,098	0	0	24	0	0	0	65,7	59,8	0,41	0,28	-
10.08.2021	0,199	0	3,029	0	0	2,978	0	0	24	0	0	0	60,2	44,2	0,41	0,28	-
11.08.2021	0,198	0	3,04	0	0	2,989	0	0	24	0	0	0	60,1	44,3	0,41	0,28	-
12.08.2021	0,189	0	2,95	0	0,003	2,901	0	0,003	24	0	0	0	59,9	44,4	0,41	0,28	-
13.08.2021	0,19	0	2,914	0	0	2,865	0	0	24	0	0	0	60,2	44,4	0,4	0,28	-
14.08.2021	0,16	0	2,707	0	0	2,664	0	0	24	0	0	0	59,2	44,9	0,4	0,28	-
15.08.2021	0,154	0	2,707	0	0	2,664	0	0	24	0	0	0	58,9	45,1	0,4	0,28	-
16.08.2021	0,19	0	2,919	0	0	2,87	0	0	24	0	0	0	60	44,2	0,4	0,28	-
17.08.2021	0,186	0	2,99	0	0	2,941	0	0	24	0	0	0	59,5	44,4	0,4	0,28	-
18.08.2021	0,196	0	3,104	0	0	3,053	0	0	24	0	0	0	59,6	44,3	0,39	0,28	-
19.08.2021	0,206	0	3,15	0	0	3,098	0	0	24	0	0	0	59,9	44,1	0,4	0,28	-
20.08.2021	0,188	0	3,027	0	0	2,978	0	0	24	0	0	0	59,5	44,4	0,39	0,28	-
Итого:	3,155	0	147,799	0	0,003	144,955	0	0,003	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,754																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	580,955	3892,107	0	5,256	3794,093	0	5,205	5532	3
20.08.2021	584,11	4039,907	0	5,259	3939,049	0	5,208	6275	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2021 10:00:13