

# #21483#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Калининградский карьер, ООО  
Адрес потребителя Судостроительная 11А, Калининград  
Номер абонента 674  
Порядковый номер 6881  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 15024929  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,204	0	2,976	0	0	2,927	0	0	24	0	0	0	60,3	43,7	0,41	0,28	-
22.07.2022	0,191	0	2,908	0	0	2,859	0	0	24	0	0	0	60,1	44,1	0,41	0,28	-
23.07.2022	0,159	0	2,753	0	0	2,709	0	0	24	0	0	0	58,8	44,8	0,41	0,28	-
24.07.2022	0,149	0	2,725	0	0	2,682	0	0	24	0	0	0	58,4	45,2	0,41	0,28	-
25.07.2022	0,184	0	2,896	0	0	2,849	0	0	24	0	0	0	59,7	44,3	0,41	0,28	-
26.07.2022	0,192	0	2,97	0	0	2,921	0	0	24	0	0	0	59,8	44,1	0,41	0,28	-
27.07.2022	0,212	0	3,047	0	0,129	2,998	0	0,128	24	0	0	0	59,4	44,2	0,41	0,28	-
28.07.2022	0,221	0,02	3,276	0	0	3,222	0	0	24	0	0	0	59,8	43,5	0,4	0,28	-
29.07.2022	0,082	0	1,246	0	0,06	1,226	0	0,059	24	0	0	0	58,6	44,5	0,41	0,29	-
30.07.2022	0	0,01	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	25,1	25,1	0,41	0,28	-
31.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	22,3	22,4	0,41	0,29	-
01.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	21,7	21,9	0,41	0,29	-
02.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	21,8	22	0,41	0,29	-
03.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	22	22,4	0,41	0,28	-
04.08.2022	0,118	0	1,984	0	0	1,956	0	0	24	0	0	0	54,1	39,7	0,41	0,28	-
05.08.2022	0,186	0	2,838	0	0	2,79	0	0	24	0	0	0	60	44,1	0,42	0,28	-
06.08.2022	0,161	0	2,781	0	0	2,737	0	0	24	0	0	0	58,7	44,7	0,42	0,29	-
07.08.2022	0,159	0	2,815	0	0	2,77	0	0	24	0	0	0	58,6	44,9	0,41	0,29	-
08.08.2022	0,203	0	3,125	0	0	3,074	0	0	24	0	0	0	59,7	44	0,41	0,29	-
09.08.2022	0,193	0	3,006	0	0	2,957	0	0	24	0	0	0	59,7	44,2	0,41	0,28	-
10.08.2022	0,186	0	2,939	0	0	2,891	0	0	24	0	0	0	59,7	44,3	0,41	0,28	-
11.08.2022	0,203	0	3,043	0	0	2,992	0	0	24	0	0	0	60,1	44	0,42	0,29	-
12.08.2022	0,187	0	2,846	0	0	2,799	0	0	24	0	0	0	60	44,1	0,42	0,28	-
13.08.2022	0,146	0	2,566	0	0	2,525	0	0	24	0	0	0	58,9	45,1	0,41	0,28	-
14.08.2022	0,146	0	2,582	0	0	2,541	0	0	24	0	0	0	58,8	45,1	0,41	0,28	-
15.08.2022	0,182	0	2,77	0	0	2,724	0	0	24	0	0	0	60,1	44,2	0,42	0,28	-
16.08.2022	0,165	0	2,64	0	0	2,597	0	0	24	0	0	0	59,7	44,5	0,42	0,28	-
17.08.2022	0,165	0	2,624	0	0	2,581	0	0	24	0	0	0	59,8	44,5	0,42	0,28	-
18.08.2022	0,167	0	2,654	0	0	2,61	0	0	24	0	0	0	59,7	44,5	0,41	0,28	-
19.08.2022	0,17	0	2,666	0	0	2,622	0	0	24	0	0	0	59,8	44,4	0,42	0,28	-
20.08.2022	0,135	0	2,525	0	0	2,485	0	0	24	0	0	0	58,3	45,3	0,42	0,28	-
Итого:	4,466	0	71,201	0	0,189	70,044	0	0,187	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,067																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	1450,079	11480,567	0	5,995	11199,662	0	5,937	14267	28
20.08.2022	1454,546	11551,769	0	6,184	11269,706	0	6,125	15011	28

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.08.2022 9:10:21