

#93033#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Калининградский карьер, ООО  
Адрес потребителя Судостроительная 11А, Калининград  
Номер абонента 674  
Порядковый номер 6881  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 15024929  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,111	0	2,016	0	0	1,987	0	0	24	0	56,4	43,1	0,41	0,28	-
22.07.2024	0,094	0	1,811	0	0	1,785	0	0	24	0	55,5	43	0,41	0,28	-
23.07.2024	0,088	0	1,789	0	0	1,764	0	0	24	0	54,9	43	0,41	0,28	-
24.07.2024	0,092	0	1,842	0	0	1,817	0	0	24	0	55	42,9	0,4	0,28	-
25.07.2024	0,092	0	1,842	0	0	1,817	0	0	24	0	55	43	0,41	0,28	-
26.07.2024	0,09	0	1,8	0	0	1,775	0	0	24	0	55	42,9	0,41	0,28	-
27.07.2024	0,102	0	1,934	0	0	1,906	0	0	24	0	55,8	43	0,41	0,28	-
28.07.2024	0,116	0	2,186	0	0	2,155	0	0	24	0	55,9	43	0,41	0,28	-
29.07.2024	0,1	0	1,975	0	0	1,947	0	0	24	0	55,2	42,9	0,41	0,28	-
30.07.2024	0,094	0	1,884	0	0	1,857	0	0	24	0	55	42,8	0,41	0,28	-
31.07.2024	0,09	0	1,827	0	0	1,802	0	0	24	0	54,7	42,8	0,41	0,28	-
01.08.2024	0,095	0	1,899	0	0	1,872	0	0	24	0	55	42,9	0,41	0,28	-
02.08.2024	0,093	0	1,861	0	0	1,835	0	0	24	0	54,9	42,8	0,42	0,28	-
03.08.2024	0,119	0	2,13	0	0	2,099	0	0	24	0	56,4	42,9	0,42	0,28	-
04.08.2024	0,109	0	2,031	0	0	2,002	0	0	24	0	55,9	42,9	0,42	0,28	-
05.08.2024	0,097	0	1,93	0	0	1,903	0	0	24	0	55	42,9	0,42	0,28	-
06.08.2024	0,097	0	1,901	0	0	1,875	0	0	24	0	55,1	42,8	0,42	0,28	-
07.08.2024	0,089	0	1,801	0	0	1,776	0	0	24	0	54,7	42,8	0,42	0,28	-
08.08.2024	0,083	0	1,727	0	0	1,704	0	0	24	0	54,4	42,7	0,41	0,28	-
09.08.2024	0,093	0	1,845	0	0	1,819	0	0	24	0	55	42,8	0,42	0,28	-
10.08.2024	0,117	0	2,155	0	0	2,124	0	0	24	0	56,1	43	0,42	0,28	-
11.08.2024	0,118	0	2,161	0	0	2,13	0	0	24	0	56,1	42,9	0,41	0,28	-
12.08.2024	0,093	0	1,878	0	0	1,852	0	0	24	0	54,7	42,7	0,41	0,28	-
13.08.2024	0,097	0	1,913	0	0	1,886	0	0	24	0	55,1	42,7	0,41	0,28	-
14.08.2024	0,125	0	2,129	0	0	2,097	0	0	24	0	56,7	42,6	0,42	0,28	-
15.08.2024	0,165	0	2,402	0	0	2,365	0	0	24	0	58,5	41,9	0,42	0,28	-
16.08.2024	0,167	0	2,395	0	0	2,357	0	0	24	0	58,7	41,8	0,42	0,28	-
17.08.2024	0,138	0	2,22	0	0	2,186	0	0	24	0	57,6	42,5	0,42	0,28	-
18.08.2024	0,131	0	2,176	0	0	2,143	0	0	24	0	57,3	42,8	0,41	0,28	-
19.08.2024	0,16	0	2,386	0	0	2,349	0	0	24	0	58,2	42	0,42	0,28	-
20.08.2024	0,167	0	2,451	0	0	2,413	0	0	24	0	58,4	41,9	0,42	0,28	-
Итого:	3,422	0	62,297	0	0	61,399	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,817														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	1079,894	8514,487	0	0,778	8307,366	0	0,776	12627	58
20.08.2024	1083,317	8576,787	0	0,778	8368,762	0	0,776	13371	58

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 9:30:47