

#145393#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Калининградский карьер, ООО
Судостроительная 11А, Калининград
674
6881
ТВ7 (ASCII)
15024929
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,188	0	2,713	0	0	2,667	0	0	24	0	60,6	43,8	0,42	0,29	-
22.07.2025	0,179	0	2,715	0	0	2,67	0	0	24	0	60	44	0,41	0,29	-
23.07.2025	0,198	0	2,842	0	0	2,795	0	0	24	0	60,5	43,6	0,41	0,29	-
24.07.2025	0,194	0	2,845	0	0	2,798	0	0	24	0	60,2	43,7	0,41	0,29	-
25.07.2025	0,195	0	2,8	0	0	2,753	0	0	24	0	60,4	43,6	0,42	0,29	-
26.07.2025	0,151	0	2,507	0	0	2,467	0	0	24	0	59,3	44,7	0,42	0,29	-
27.07.2025	0,151	0	2,519	0	0	2,478	0	0	24	0	59,2	44,7	0,41	0,29	-
28.07.2025	0,186	0	2,777	0	0	2,731	0	0	24	0	60,1	43,9	0,42	0,29	-
29.07.2025	0,185	0	2,794	0	0	2,747	0	0	24	0	60	44	0,42	0,29	-
30.07.2025	0,191	0	2,846	0	0	2,799	0	0	24	0	60,2	43,9	0,41	0,29	-
31.07.2025	0,189	0	2,804	0	0	2,757	0	0	24	0	60,3	43,9	0,41	0,29	-
01.08.2025	0,195	0	2,834	0	0	2,786	0	0	24	0	60,4	43,7	0,41	0,29	-
02.08.2025	0,151	0	2,586	0	0	2,545	0	0	24	0	59	44,9	0,41	0,29	-
03.08.2025	0,16	0	2,619	0	0	2,576	0	0	24	0	59,4	44,6	0,41	0,29	-
04.08.2025	0,206	0	2,932	0	0	2,883	0	0	24	0	60,5	43,4	0,41	0,29	-
05.08.2025	0,187	0	2,861	0	0	2,814	0	0	24	0	59,8	44	0,41	0,29	-
06.08.2025	0,199	0	2,967	0	0	2,918	0	0	24	0	60	43,7	0,41	0,29	-
07.08.2025	0,189	0	2,856	0	0	2,809	0	0	24	0	60	43,9	0,41	0,29	-
08.08.2025	0,188	0	2,838	0	0	2,79	0	0	24	0	60,1	43,9	0,41	0,29	-
09.08.2025	0,163	0	2,649	0	0	2,606	0	0	24	0	59,4	44,5	0,4	0,29	-
10.08.2025	0,154	0	2,625	0	0	2,583	0	0	24	0	59	44,8	0,4	0,29	-
11.08.2025	0,199	0	2,914	0	0	2,865	0	0	24	0	60,3	43,7	0,41	0,29	-
12.08.2025	0,198	0	2,89	0	0	2,842	0	0	24	0	60,3	43,7	0,41	0,29	-
13.08.2025	0,184	0	2,707	0	0	2,662	0	0	24	0	60,5	44	0,41	0,29	-
14.08.2025	0,184	0	2,735	0	0	2,689	0	0	24	0	60,4	44,1	0,41	0,29	-
15.08.2025	0,196	0	2,787	0	0	2,74	0	0	24	0	60,8	43,7	0,41	0,29	-
16.08.2025	0,155	0	2,61	0	0	2,568	0	0	24	0	59,2	44,8	0,4	0,29	-
17.08.2025	0,156	0	2,675	0	0	2,632	0	0	24	0	59	44,8	0,41	0,29	-
18.08.2025	0,198	0	2,949	0	0	2,9	0	0	24	0	60,2	43,9	0,4	0,29	-
19.08.2025	0,19	0	2,884	0	0	2,836	0	0	24	0	60	44	0,4	0,29	-
20.08.2025	0,189	0	2,881	0	0	2,834	0	0	24	0	60	44,1	0,4	0,29	-
Итого:	5,648	0	85,961	0	0	84,54	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,349														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	1786,789	13748,204	0	2,713	13413,453	0	2,701	21378	67
20.08.2025	1792,438	13834,166	0	2,713	13497,992	0	2,701	22122	67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:29:18